CHÉRENCE	**Département des Alpes de Haute Provence** **ASA du Plateau de Mison**	Juin 2022
E 21-01-D1_V1_SR Annexe 1	**Schéma directeur des installations d'irrigation** **PRÉSENTATION ET DIAGNOSTIC**	Lambert 93 1 / 12 000
A2	**PLAN DE SITUATION**	0 100 200 m

A11
Puissance consommé < Puissance équipement
[-28%]

Station de Pompage de Saint Martin

A4
Capacité de pompage insuffisante
(80% du débit autorisé prélevé)

575

DEBIT CONTINU
15/07 -> 20/07/21

A14
Consommation H pleines > H creuses
[+30%]

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 10,2 b Q(8b) : 55 m3/h]

A13
Exploitation du volume utile non optimale
[+ 6 h/j de pompage]

A8
Capacité de stockage insuffisante
(17h d'autonomie)

Réservoir 10000 m3
(Grand Bassin)

A1
Défaut de rapport de surveillance

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 6,8 b Q(3b) : 62 m3/h]

A9
Capacité de stockage insuffisante
(2h20 d'autonomie)

Réservoir de 800 m3
Petit Bassin

Lac de Mison
226 500 m3

A6
Pompe Lac -> Petit Bassin
inadaptée au réseau

A2
Taux d'usure théorique dépassé
72% du linéaire
50% du GC
100% Electromécanique et comptage

Station de reprise des Plaines

A7
Pompe Lac -> Gd Bassin
inadaptée au réseau

A5
Capacité de pompage insuffisante
(94% du débit autorisé prelevé)

Station de pompage des Rapaillons

A3
Volume de fuites élevé
[1420 m3/j]

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 5.5 b Q(3b) : 26 m3/h]

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 6.6 b Q(3b) : 39 m3/h]

A12
Puissance consommée < Puissance équipement
[-20%]

A14
Consommation H pleines > H creuse
[+21%]

A10
Pression insuffisante
<0 si débit autorisé prélevé

A15
Surface statutaire et facturée < Surface exploitée
[-15%]

A10
Pression insuffisante
<0 si débit autorisé prélevé

A16
Débit de surcharge des compteurs atteint
[déficit de facturation]

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 8 b Q(3b) : 42 m3/h]

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 2,8 b Q(2b) : 13 m3/h]

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 9 b Q(3b) : 42 m3/h]

A17
Absence de réglement de service

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 6,5 b Q(3b) : 35 m3/h]

A10
Pression insuffisante
<0 si débit autorisé prélevé

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 6,3 b Q(2,5b) : 39 m3/h]

DEBIT // PRESSION PONCTUELS
11/08/21
[PS : 3,7 b Q(2b) : 19 m3/h]

MESURES
Perimetre syndical_11102021
S 1-1
S 1-2
S 1-3
S 2-1
S 2-2
S 2-3

BILAN
REGLEMENTAIRE
QUANTITATIF
ENERGETIQUE
ETAT