

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant

1

Adresse

Residence du vallon

Photographie : Extérieur de l'ouvrage



Photographie : Intérieur de l'ouvrage



Généralités

Système de projection

Lambert 93

Coordonnées X

811091.8132721

Coordonnées Y

6514678.060701

Coordonnées Z

Caractéristiques

Ouvrage

Type de réseau

Eaux Pluviales

Etat du regard

Bon

Etat du tampon

Bon

Etat du joint

Bon

Accessibilité

Accessible

Nbre branchement

4

Diamètre du regard

800

Observations

Présence de racines

Présence d'ECPP

Dépôt

Infiltration

Mise en charge (traces)

Présence d'échelons

Caractéristiques des canalisations

| | Matériau | Diamètre | Profondeur | Schéma |
|--------------------|----------|----------|------------|--------|
| Entrée 1 | PVC | 200 | 0.95 | |
| Entrée 2 | | | | |
| Entrée 3 | | | | |
| Entrée 4 | | | | |
| Départ EU (0) | PVC | 250 | 1.04 | |
| Commentaire | | | | |