

**FICHE REGARD**

**Nom / N° identifiant**

36

**Adresse**

LOTIS PINS DE L'AUBERGE

**Photographie : Extérieur de l'ouvrage**



**Photographie : Intérieur de l'ouvrage**



**Généralités**

Système de projection

Lambert 93

Coordonnées X

811277.3583861

Coordonnées Y

6514134.744672

Coordonnées Z

**Caractéristiques**

**Ouvrage**

Type de réseau

Eaux Usées

Etat du regard

Bon

Etat du tampon

Bon

Etat du joint

Bon

Accessibilité

Accessible

Nbre branchement

1

Diamètre du regard

800

**Observations**

Présence de racines

Présence d'ECPP

Dépôt

Infiltration

Mise en charge (traces)

Oui

Présence d'échelons

Oui

**Caractéristiques des canalisations**

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	200	1.39	
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	200	1.38	
Commentaire				
RETENTION D'EAU				