

**FICHE REGARD**

**Nom / N° identifiant**

6

**Adresse**

Residence du vallon

**Photographie : Extérieur de l'ouvrage**



**Photographie : Intérieur de l'ouvrage**



**Généralités**

Système de projection

Lambert 93

Coordonnées X

811105.3166181

Coordonnées Y

6514613.998315

Coordonnées Z

**Caractéristiques**

**Ouvrage**

Type de réseau

Eaux Pluviales

Etat du regard

Bon

Etat du tampon

Bon

Etat du joint

Bon

Accessibilité

Accessible

Nbre branchement

2

Diamètre du regard

600

**Observations**

Présence de racines

Présence d'ECPP

Dépôt

Infiltration

Mise en charge (traces)

Présence d'échelons

**Caractéristiques des canalisations**

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	250	1.77	
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	250	1.74	
Commentaire				