

FICHE REGARD

Nom / N° identifiant

68

Adresse

LOTIS LES ROSEAUX

Photographie : Extérieur de l'ouvrage



Photographie : Intérieur de l'ouvrage



Généralités

Système de projection

Lambert 93

Coordonnées X

811349.836229

Coordonnées Y

6514495.523017

Coordonnées Z

Caractéristiques

Ouvrage

Type de réseau

Eaux Usées

Etat du regard

Bon

Etat du tampon

Bon

Etat du joint

Bon

Accessibilité

Accessible

Nbre branchement

Diamètre du regard

800

Observations

Présence de racines

Présence d'ECPP

Dépôt

Infiltration

Mise en charge (traces)

Présence d'échelons

Caractéristiques des canalisations

	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma
Entrée 1	PVC	200	1.14	
Entrée 2				
Entrée 3				
Entrée 4				
Départ EU (0)	PVC	200	1.15	
Commentaire				