




FICHE REGARD

Nom / N° identifiant	69138REG34872		Adresse	LIEU-DIT LE BOURG																								
Photographie : Extérieur de l'ouvrage			Photographie : Intérieur de l'ouvrage																									
																												
Généralités		Caractéristiques																										
Système de projection Lambert 93 Coordonnées X 818669.11 Coordonnées Y 6513167.08 Coordonnées Z 		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ouvrage</th> <th>Observations</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Type de réseau</td> <td>Eaux Usées</td> <td>Présence de racines</td> </tr> <tr> <td>Etat du regard</td> <td>Bon</td> <td>Présence d'ECPP</td> </tr> <tr> <td>Etat du tampon</td> <td>Bon</td> <td>Dépôt</td> </tr> <tr> <td>Etat du joint</td> <td>Bon</td> <td>Infiltration</td> </tr> <tr> <td>Accessibilité</td> <td>Accessible</td> <td>Mise en charge (traces)</td> </tr> <tr> <td>Nbre branchement</td> <td>0</td> <td>Présence d'échelons</td> </tr> <tr> <td>Diamètre du regard</td> <td>800</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ouvrage		Observations	Type de réseau	Eaux Usées	Présence de racines	Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP	Etat du tampon	Bon	Dépôt	Etat du joint	Bon	Infiltration	Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)	Nbre branchement	0	Présence d'échelons	Diamètre du regard	800	
Ouvrage		Observations																										
Type de réseau	Eaux Usées	Présence de racines																										
Etat du regard	Bon	Présence d'ECPP																										
Etat du tampon	Bon	Dépôt																										
Etat du joint	Bon	Infiltration																										
Accessibilité	Accessible	Mise en charge (traces)																										
Nbre branchement	0	Présence d'échelons																										
Diamètre du regard	800																											
Caractéristiques des canalisations																												
	Matériau	Diamètre	Profondeur	Schéma 																								
Entrée 1	Béton	300	2.17																									
Entrée 2																												
Entrée 3																												
Entrée 4																												
Départ EU (0)	Béton	300	2.18																									
Commentaire																												
Ancien branchement correspondant au pluvial mais tuyau condamné																												