

		Commune du Bessat Etude diagnostique et zonages des eaux us��es et des eaux pluviales Fiches Action			PRIORITE P3	ACTION 7				
Nom Mise en s��paratif de la rue de la F��ria		Localisation g��ographique 								
Objectifs → R��duction des eaux claires parasites m��t��oriques		Diagnostic de la situation actuelle Comme pour le sc��nario 6, suite �� des entretiens avec la collectivit��, il apparait que la route de Chaubouret pr��sente au droit de l'entr��e du Bourg des ruissellements lors d'��v��nements pluvieux importants. L'ensemble des eaux pluviales ne sont pas collect��es par les r��seaux pluviaux. Le sc��nario propose la mise en s��paratif de la rue et la r��alisation d'am��nagements de voirie afin d'am��liorer la collecte et l'��vacuation des eaux pluviales.								
Description de l'am��nagement Ce sc��nario propose : - 200 m lin��aire de r��seaux de diam��tre 200 mm �� une profondeur sup��rieure �� 2 m ; - Reprise de 26 branchements ; - Connexion du r��seau pluvial (actuel unitaire) voir sc��narios 8 ; - Am��lioration de la collecte des eaux pluviales de la voirie : mise en place d'avaloirs, grilles, etc.		Photographies 								
Occurrence de dimensionnement Sans objet		Gains escompt��s <table><tr><td>R��duction de la surface active</td><td>740 m��</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					R��duction de la surface active	740 m��		
R��duction de la surface active	740 m��									
Co��t d'investissement			Qt��	Montant (�� HT)						
Fourniture et pose de canalisation en PVC de 200 mm			200 m	28 000 �� HT						
Branchements			26	48 100 �� HT						
Plus-value surprofondeur				6 000 �� HT						
Am��nagements de voirie visnat �� l'am��lioration de la collecte des eaux pluviales				5 000 �� HT						
Plus-value encombrement souterrain			200 m	18 000 �� HT						
TOTAL				105 100 �� HT						
Maitrise d'��uvre, divers et impr��vus (10 %)				10 510 �� HT						
TOTAL				116 000 �� HT						
Co��t d'exploitation				Montant (�� HT)						
Curage des r��seaux (15 % du lin��aire total/an)				45 �� HT						
TOTAL				50 �� HT/an						
Indicateurs et ratios				Montant (�� HT)						
Co��t d'investissement / Surface active supprim��e				40 ��/m�� ��limin��s						

