ESSAIS REALISES EN 2004

N°	Adresse précise	Nature du point d'eau (voir légende)	Diamètre de la canalisation (en mm) si connu	Débit maximun sous 1 bar (en m3/h)
1	Les Granges Bouvier	PI70HS	60	?
2	Les Granges Bouvier	PI 70	60	1,44
3	Les Granges Bouvier (entrée hameau)	PI 70	60	7,2
4	La Côte d'en Haut	PI 70	60	25,2
5	La Côte d'en Haut	PI 70	60	27
6	La Côte d'en Haut	PI 70	60	29,4
7	La Côte d'en Haut	PI 70	60	31,5
8	La Côte d'en Bas	PI 70	60	23,4
9	La Côte d'en Bas	PI 70	60	23,4
10	Le Sage (Derrière Gite de France	PI 70	60	6
11	Pimberty	PI 70	60	0
12	Pimberty	PI 70	60	0
13	Pimberty (angle D22°	PI 70	60	0
14	D22 (entre Sous La Cote et Pimberty)	PI 70	60	?
15	Sous La Cote (Face Fruitière)	PI 70	60	6
16	Sous La Cote	PI 70	60	?
17	Sous La Cote (Carrefour D22 et D26)	PI 70	60	18
18	Sous La Cote	PI 100	60	6
19	Chef-Lieu (Route de Plampéry)	PI 70	60	24
20	Plampéry	PI 70	100	0
21	Chef-Lieu (face auberge le Billiat)	PI 70	60	24
22	Chef-Lieu (face mairie)	PI 70	60	25,8
23	Chef-Lieu (entrée village depuis Reyvroz)	PI 70	60	22,2
24	Chef-Lieu (Route des Aix, dessus salle fêtes)	PI 70	60	25,8
25	Chef-Lieu (Route des Aix, coté oratoire)	PI 70	60	25,2
26	Quart Charrière	PI 100	110	79,2
27	Route de Chez Canivet		50	24
28	Chez Canivet (haut du hameau)	PI 100	100	19,8
29	Chez Canivet (bas du hameau)	PI 100	100	57
30	Chez Perroux	PI 100		73,2

N°	Adresse précise	Nature du point d'eau (voir légende)	Diamètre de la canalisation (en mm) si connu	Débit maximun sous 1 bar (en m3/h)
31	Chez Perroux (D22, proximité Pont)	PI 100	100	60
32	Chez Marphoz (sommet du hameau)	PI 100	100	43,8
33	Chez Marphoz	PI 100	100	24
34	Chez Marphoz	PI 100	100	87
35	Chez Marphoz (D22)	PI 100	100	69
36	La Perrière (D22)	PI 70	60	7,2
37	Les Escoffons	PI 70	60	10,2
38	Les Escoffons	PI 70	60	18
39	Le Lavouet (D26)	PI 70	80	30
40	Le Lavouet (D26)	PI 70	80	30
41	Le Lavouet (en face du four)	PI 70	80	36
42	Le Lavouet	PI 100	100	37,2
43	Le Lavouet	PI 100	100	38,4
44	Le Lavouet (Après STEP)	PI 100	100	36
45	Le Lavouet	PI 70	80	33
46	Le Lavouet	PI 70	80	26,4
47	Le Lavouet (direction Sous La Joux)	PI 70	80	25,8
48	Le Lavouet (au départ santé de randonnée)	PI 70	80	57
49	Sous La Joux	PI 70	?	24
50	Les Charges d'en Bas	PI 70	80	52,2
51	Les Charges d'en Bas	PI 70	80	43,2
52	Les Charges d'en Bas	PI 100	100	51
53	Les Charges d'en Bas	PI 70	80	6
54	Les Charges d'en Bas	PI 70	80	39
55	Les Charges d'en Bas	PI 70	80	0
56	Les Plagnes	PI 100	100	11,4
57	Le Feu	PI 70	80	24,7

Département de Haute Savoie

Commune de VAILLY

SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

PLAN INCENDIE

ECHELLE : 1/5 000

Version n°	Date	Dessiné par	Vérifié par
1	JUILLET 2011	E. PERRIN	B. MUFFAT

LE TELYCA
189 chemin du bac à traille
69 300 CALUIRE ET CUIRE

Tél. : 04.72.44.89.60
Fax : 04.37.40.23.99
contact@edacere.com
www.edacere.com

EDACERE l'ingénierie de l'eau
Bureau d'Etudes Techniques

Ce document, propriété de la société EDACERE, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.

LEGENDE

- Conduite adduction
- Conduite distribution
- Vanne
- Captage
- Réservoir
- Station de pompage
- Vidange
- Ventouse
- Poteau d'incendie
- Réducteur ou stabilisateur de pression
- Fontaine Bassin
- Compteur
- Rayon d'action (200 m) poteau conforme
- Rayon d'action (200 m) poteau non conforme

N W E S