

RAPPORT D'INTERVENTION

RECHERCHE DE FUITE - VILLE DE VIAS

SITE DE LA RECHERCHE:	ASL L'OASIS	
DATE(S) D'INTERVENTION(S):	15 et 16/05/2023	
DUREE :		
PERSONNEL(S) PRESENT(S):	M. SANOCKI (CBD)	

OBJET DE LA RECHERCHE :

Recherche de fuite sur réseau AEP


Débit de fuite : ?m3/j

METHODE EMPLOYEE :	RECHERCHE ACOUSTIQUE	☒	RECHERCHE GAZ TRACEUR	☐
	CAMERA D'INSPECTION	☐	GEORADAR	☐

RESULTAT DE LA RECHERCHE :

Aucune fuite détectée sur l'ensemble du réseau.

L'ensemble du réseau AEP de l'ASL L'oasis est sain.



Signature rédacteur :

SAS CB DÉTECTIONS
7A rue du Bourrelier
ZAE La Barthe
34290 PAULHAN
Tél : 04 99 43 55 38
Fax : 04 99 43 55 38
SIRET 529 142 143 00039 APE 4312 A





