

RAPPORT D'INTERVENTION

RECHERCHE DE FUITE - VILLE DE VIAS

SITE DE LA RECHERCHE:	ASL LES PINS	
DATE(S) D'INTERVENTION(S):	24 et 25/05/2023	
DUREE :		
PERSONNEL(S) PRESENT(S):	M. SANOCKI (CBD)	

OBJET DE LA RECHERCHE :

Recherche de fuite sur réseau AEP

Débit de fuite : ?m3/j

METHODE EMPLOYEE :	RECHERCHE ACOUSTIQUE	☒	RECHERCHE GAZ TRACEUR	☐
	CAMERA D'INSPECTION	☐	GEORADAR	☐

RESULTAT DE LA RECHERCHE :

2 fuites détectées : (voir photos et localisation)

Branchement avant compteur

Traversée de route

L'ensemble du réseau AEP de l'ASL LES PINS est sain



Signature rédacteur :

SAS CB DÉTECTIONS
7A rue du Bourrelier
ZAE La Barthe
34290 PAULHAN
Tél : 04 99 43 60 76
Fax : 04 99 43 55 38
SIRET 529 142 143 00039 APE 4312 A











