

Maître d'ouvrage

Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche

Objectifs


Objectif 1 : Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes

Objectif 8 : Amélioration de l'accessibilité

Localisation

Commune de Vals-les-Bains
Faubourg d'Antraigues

Localisation générale



Diagnostic

Le réseau d'eaux usées actuel desservant le Faubourg d'Antraigues est très peu accessible. Il est situé sous une route départementale.

Durant la visite nocturne des réseaux, en février 2014, un débit de 240 m³/j a été estimé au droit de ce collecteur.

Les ITV n'ont pas pu être réalisées sur cette antenne.

Description des travaux

L'action proposée vise à :

- Améliorer l'accessibilité du réseau,
- Réduire les apports d'eaux claires parasites permanentes.

D'un point de vue technique :

- Recherche des regards de visite,
- Création de regard de visite,
- Réalisation des ITV.

Coûts d'investissement

Investissement public	Prix unitaire	Unité	Quantité	Montant (€ HT)
Recherche de regards de visite	1 500 €	F	1	1 500 €
Création de regards de visite	1 500 €	u	10	15 000 €
Réalisation du curage et des ITV	3 €	ml	500	1 500 €
Total des coûts d'investissement				18 000 €
Maitrise d'œuvre, divers et imprévus				2 700 €
Total investissement public				21 000 €

Priorité

Priorité 2

Gain escompté

Réduction des ECPP : 240 m³/j

Indicateurs et ratios

40 €/m³ d'ECPP éliminées

Localisation

