

	SEBA Fiche caract��ristique P1 - Sortie STEP - Vals-les-Bains
---	---

Caract��ristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : STEP Type de r��seau : Mixte Diam��tre du r��seau : NR Type de regard : Regard amont STEP Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier th��orique : 370 m ³ /j Industriels en amont : Aucun Site de pr��l��vement : Entr��e et sortie	
Caract��ristiques g��n��rales	
P��riode : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fr��quentation : P��riode normale Contexte m��t��o : Nappe haute Cumul pluvio sur la p��riode : 139 mm	

Caract��ristiques de la mesure de d��bit	Caract��ristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Autosurveillance Principe des mesures : Norme : Pas de temps de l'enregistrement : Echancrure : Angle de mesure :	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fr��quence d'��chantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

	SEBA Fiche caractéristique P2 - Amont STEP - Vals-les-Bains
---	---

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : STEP Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 500 Type de regard : Regard 238 Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier théorique : 370 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Entrée	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Mainstream Principe des mesures : Hauteur/Vitesse Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Autosurveillance Norme : Asservissement : Fréquence d'échantillonnage : Echantillonnage :

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caract��ristique P3 - Rive droite - Vals-les-Bains
---	---

Caract��ristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : Rive droite Volane Type de r��seau : Mixte Diam��tre du r��seau : $\varnothing$ 200 Type de regard : Regard 165 Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier th��orique : 67 m ³ /j Industriels en amont : Aucun Site de pr��l��vement : Aucun	
Caract��ristiques g��n��rales	
P��riode : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fr��quentation : P��riode normale Contexte m��t�� : Nappe haute Cumul pluvio sur la p��riode : 139 mm	

Caract��ristiques de la mesure de d��bit	Caract��ristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde pi��zom��trique Principe des mesures : Mesure sur d��versoir normalis�� Norme : NF X10-311 Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Triangulaire Angle de mesure : 60��	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fr��quence d'��chantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue int��rieure du point de mesure	Vue ext��rieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P4 - Aval Thermes - Vals-les-Bains
---	--

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : Aval Thermes (Parc) Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 500 Type de regard : Regard 198 Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier théorique : 237 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Mainstream Principe des mesures : Hauteur / Vitesse Norme : - Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : - Angle de mesure : -	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P5 - Amont Thermes - Vals-les-Bains
---	---

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : Amont Thermes Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : Regard 174 Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier théorique : 156 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde piézométrique Principe des mesures : Mesure sur déversoir normalisé Norme : NF X10-311 Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Triangulaire Angle de mesure : 60°	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P6 - PR Bateau - Vals-les-Bains
---	--

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : PR Bateau Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : PR Bateau Nature des effluents : Domestique Volume journalier théorique : 1 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde piézométrique Principe des mesures : Etalonnage des pompes Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 30 s Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caract��ristique P7 - PR Les Justets - Vals-les-Bains
---	--

Caract��ristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : PR Les Justets Type de r��seau : Mixte Diam��tre du r��seau : $\varnothing$ 200 Type de regard : PR Les Justets Nature des effluents : Domestique Volume journalier th��orique : Industriels en amont : Aucun Site de pr��l��vement : Aucun	
Caract��ristiques g��n��rales	
P��riode : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fr��quentation : P��riode normale Contexte m��t�� : Nappe haute Cumul pluvio sur la p��riode : 139 mm	

Caract��ristiques de la mesure de d��bit	Caract��ristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde pi��zom��trique Principe des mesures : Etalonnage des pompes + Suivi du Trop-plein Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 30 s Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fr��quence d'��chantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue int��rieure du point de mesure	Vue ext��rieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P8 - PR Vaschalde - Vals-les-Bains
---	--

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : PR Vaschalde Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : PR Vaschalde Nature des effluents : Domestique Volume journalier théorique : 2 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde piézométrique Principe des mesures : Etalonnage des pompes Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 30 s Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P10 - DO Droite Volane - Vals-les-Bains
---	---

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Vals-les-Bains Localisation du point : Bord Volane Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 400 Type de regard : DO Rive droite Volane Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier théorique : 0 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	


Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Lolog + sonde piézométrique Principe des mesures : Estimation Manning-Strickler Norme : - Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : - Angle de mesure : -	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P1 - PR Les Arcades - Ucel
---	---

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Ucel Localisation du point : Les Arcades Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : PR Les Arcades Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier théorique : 53 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Entrée	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde piézométrique Principe des mesures : Etalonnage des pompes Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P2 - Réseau Garden Center - Saint-Privat
---	---

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Saint-Privat Localisation du point : Derrière Garden Center Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 300 Type de regard : DO Garden Center Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier théorique : 203 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Entrée	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Mainstream Principe des mesures : Hauteur/Vitesse Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P3 - Les jardins Intérieurs - Saint-Privat
---	--

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Saint-Privat Localisation du point : Jardins intérieurs Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : Regard de visite Nature des effluents : Domestique Volume journalier théorique : 30 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista + sonde piézométrique Principe des mesures : Mesure sur déversoir normalisé Norme : NF X10-311 Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Triangulaire Angle de mesure : 60°	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P4 - Aval Ucel
---	---

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Ucel Localisation du point : Aval Ucel Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : Regard 525 Nature des effluents : Domestique Volume journalier théorique : 66 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Triangulaire Principe des mesures : Mesure sur déversoir normalisé Norme : NF X10-311 Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Triangulaire Angle de mesure : 60°	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P5 - Aval Saint-Julien-du-Serre
---	--

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Saint-Privat Localisation du point : Aval St-Julien Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : Regard 655 Nature des effluents : Domestique Volume journalier théorique : 47 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista + sonde piézométrique Principe des mesures : Mesure sur déversoir normalisé Norme : NF X10-311 Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Triangulaire Angle de mesure : 60°	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P6 - PR Dugradus - Ucel
---	---

Caractéristiques du site	Localisation																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Commune :</td><td>Ucel</td></tr> <tr><td>Localisation du point :</td><td>PR Dugradus</td></tr> <tr><td>Type de réseau :</td><td>Séparatif</td></tr> <tr><td>Diamètre du réseau :</td><td>Ø 300</td></tr> <tr><td>Type de regard :</td><td>PR Dugradus</td></tr> <tr><td>Nature des effluents :</td><td>Domestique + Ind.</td></tr> <tr><td>Volume journalier théorique :</td><td>78 m³/j</td></tr> <tr><td>Industriels en amont :</td><td>Aucun</td></tr> <tr><td>Site de prélèvement :</td><td>Aucun</td></tr> </table>	Commune :	Ucel	Localisation du point :	PR Dugradus	Type de réseau :	Séparatif	Diamètre du réseau :	Ø 300	Type de regard :	PR Dugradus	Nature des effluents :	Domestique + Ind.	Volume journalier théorique :	78 m³/j	Industriels en amont :	Aucun	Site de prélèvement :	Aucun	
Commune :	Ucel																		
Localisation du point :	PR Dugradus																		
Type de réseau :	Séparatif																		
Diamètre du réseau :	Ø 300																		
Type de regard :	PR Dugradus																		
Nature des effluents :	Domestique + Ind.																		
Volume journalier théorique :	78 m³/j																		
Industriels en amont :	Aucun																		
Site de prélèvement :	Aucun																		

Caractéristiques générales	Localisation								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Période :</td><td>22/01 au 12/02/2014</td></tr> <tr><td>Contexte fréquentation :</td><td>Période normale</td></tr> <tr><td>Contexte météo :</td><td>Nappe haute</td></tr> <tr><td>Cumul pluvio sur la période :</td><td>139 mm</td></tr> </table>	Période :	22/01 au 12/02/2014	Contexte fréquentation :	Période normale	Contexte météo :	Nappe haute	Cumul pluvio sur la période :	139 mm	
Période :	22/01 au 12/02/2014								
Contexte fréquentation :	Période normale								
Contexte météo :	Nappe haute								
Cumul pluvio sur la période :	139 mm								

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Appareillage :</td><td>Vista+sonde piézométrique</td></tr> <tr><td>Principe des mesures :</td><td>Etalonnage des pompes+ Suivi du trop-plein</td></tr> <tr><td>Norme :</td><td>Sans objet</td></tr> <tr><td>Pas de temps de l'enregistrement :</td><td>30 s</td></tr> <tr><td>Echancrure :</td><td>Sans objet</td></tr> <tr><td>Angle de mesure :</td><td>Sans objet</td></tr> </table>	Appareillage :	Vista+sonde piézométrique	Principe des mesures :	Etalonnage des pompes+ Suivi du trop-plein	Norme :	Sans objet	Pas de temps de l'enregistrement :	30 s	Echancrure :	Sans objet	Angle de mesure :	Sans objet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Appareillage :</td><td>Sans objet</td></tr> <tr><td>Norme :</td><td>Sans objet</td></tr> <tr><td>Asservissement :</td><td>Sans objet</td></tr> <tr><td>Fréquence d'échantillonnage :</td><td>Sans objet</td></tr> <tr><td>Echantillonnage :</td><td>Sans objet</td></tr> </table>	Appareillage :	Sans objet	Norme :	Sans objet	Asservissement :	Sans objet	Fréquence d'échantillonnage :	Sans objet	Echantillonnage :	Sans objet
Appareillage :	Vista+sonde piézométrique																						
Principe des mesures :	Etalonnage des pompes+ Suivi du trop-plein																						
Norme :	Sans objet																						
Pas de temps de l'enregistrement :	30 s																						
Echancrure :	Sans objet																						
Angle de mesure :	Sans objet																						
Appareillage :	Sans objet																						
Norme :	Sans objet																						
Asservissement :	Sans objet																						
Fréquence d'échantillonnage :	Sans objet																						
Echantillonnage :	Sans objet																						

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P8 - PR Chamboulas - Ucel
---	--

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Ucel Localisation du point : PR Chamboulas Type de réseau : Séparatif Diamètre du réseau : Ø 300 Type de regard : PR Chamboulas Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier théorique : 17 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde piézométrique Principe des mesures : Etalonnage des pompes + Suivi du trop-plein Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 30 s Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P13 - PR Le Poisson - Ucel
---	---

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Ucel Localisation du point : PR Le Poisson Type de réseau : Séparatif Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : PR Le Poisson Nature des effluents : Domestique Volume journalier théorique : 8 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde piézométrique Principe des mesures : Etalonnage des pompes Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 30 s Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caractéristique P11 - DO Volkswagen - Ucel
---	---

Caractéristiques du site	Localisation
Commune : Ucel Localisation du point : Av. de la Soie Type de réseau : Mixte Diamètre du réseau : Ø 200 Type de regard : DO Volkswagen Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier théorique : 0 m³/j Industriels en amont : Aucun Site de prélèvement : Aucun	
Caractéristiques générales	
Période : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fréquentation : Période normale Contexte météo : Nappe haute Cumul pluvio sur la période : 139 mm	

Caractéristiques de la mesure de débit	Caractéristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Lolog+sonde piézométrique Principe des mesures : Estimation Formule de Bazin Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fréquence d'échantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue intérieure du point de mesure	Vue extérieure du point de mesure
	

	SEBA Fiche caract��ristique P9 - DO STEP - Saint-Privat
---	---

Caract��ristiques du site	Localisation
Commune : Saint-Privat Localisation du point : STEP Type de r��seau : Mixte Diam��tre du r��seau : $\varnothing$ 300 Type de regard : DO STEP Nature des effluents : Domestique + Ind. Volume journalier th��orique : 0 m ³ /j Industriels en amont : Aucun Site de pr��l��vement : Aucun	
Caract��ristiques g��n��rales	
P��riode : 22/01 au 12/02/2014 Contexte fr��quentation : P��riode normale Contexte m��t��o : Nappe haute Cumul pluvio sur la p��riode : 139 mm	

Caract��ristiques de la mesure de d��bit	Caract��ristiques de la mesure de pollution
Appareillage : Vista+sonde pi��zom��trique Principe des mesures : Estimation Manning-Strickler Norme : Sans objet Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute Echancrure : Sans objet Angle de mesure : Sans objet	Appareillage : Sans objet Norme : Sans objet Asservissement : Sans objet Fr��quence d'��chantillonnage : Sans objet Echantillonnage : Sans objet

Vue int��rieure du point de mesure	Vue ext��rieure du point de mesure
	