

Caract  ristiques du site d'implantation

Commune : Sourcieux les Mines
Lieu-dit : Le Pilon
Implantation : Sous chauss  e, domaine public

Caract  ristiques de l'ouvrage

Type d  versoir : lame d  versante
Milieu r  cepteur : Le Contresens
Collecteur amont : $\varnothing 300$ mm
Collecteur aval : $\varnothing 300$ mm
Collecteur surverse : $\varnothing 300$ mm
Cote cr  te/radier : 18 cm
Hauteur lame d  versante : 14 cm
Longueur lame d  versante : 800 mm
P  riode de retour surverse : Nc
Charge polluante temps sec : Nc
R  gime loi eau : D  claration
R  gime autosurveillance : Non soumis
Equipement : Sonde US + t  l  gestion

Localisation





Photo int  rieure



Photo ensemble



Sch  ma de principe de l'ouvrage



Observations