

Critères d'aptitude	Dispositifs et adaptations	Couleurs
1. perméabilité : Vp > 20 à 100 mm/h 2. hydromorphie / nappe d'eau 3. pente : 0 à 5% 4. épaisseur des sols : > 1 m	Eclairage en sol excavé et/ou dallé - pose de tranchées d'infiltration - épaisseur des sols : > 1 m - type en sous-sol perméable	
Critères d'aptitude	Dispositifs et adaptations	Couleurs
1. perméabilité : Vp > 20 à 100 mm/h 2. hydromorphie / nappe d'eau 3. pente : 0 à 5% 4. épaisseur des sols : > 1 m Conclusion: Contexte mouvement favorable avec sous-sol perméable et/ou épaisseur des sols suffisante pour l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel, type sondage pelle-mécanique	Eclairage en sol excavé et/ou dallé - pose de tranchées d'infiltration - épaisseur des sols : > 1 m - type en sous-sol perméable	
Critères d'aptitude	Dispositifs et adaptations	Couleurs
1. perméabilité : Vp > 20 mm/h 2. hydromorphie / nappe d'eau 3. pente : 0 à 5% 4. épaisseur des sols : > 1 m Conclusion: Contexte défavorable avec des sols hydromorphes en surface et/ou temporelles, sous-sol perméable et/ou épaisseur des sols insuffisante pour l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel, type sondage et essai d'infiltration	Eclairage en sol excavé et/ou dallé - pose de tranchées d'infiltration - épaisseur des sols : > 1 m - type en sous-sol perméable	
Critères d'aptitude	Dispositifs et adaptations	Couleurs
1. perméabilité : Vp > 20 mm/h 2. hydromorphie / nappe d'eau 3. pente : 0 à 5% 4. épaisseur des sols : > 1 m Conclusion: Contexte défavorable avec des sols hydromorphes en surface et/ou temporelles, sous-sol perméable et/ou épaisseur des sols insuffisante pour l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel, type sondage et essai d'infiltration	Eclairage en sol excavé et/ou dallé - pose de tranchées d'infiltration - épaisseur des sols : > 1 m - type en sous-sol perméable	

LEGENDE

Fosse pluviale



Étang



Habitation ayant une caractéristique d'un dispositif d'assainissement individuel.




Sondage pelle-mécanique



Sondage et essai d'infiltration



Pente des terrains



Agence de CHAMBERY
Savoie
BP 318
73377 LE BOURGET DU LAC
Tél. 04 79 20 46 00
Fax 04 79 20 46 00
chambery@safeg.fr



NUMERO DE PLAN: B1
NUMERO DETUDE: CY 000294/FB70
DATE: 20/07/2005
CHARGE D'AFFAIRE: F. BAUDOUIN

Schema directeur d'assainissement

Elaboré par M. Coulaud et S. Luyaux

Modifié par

Intit.

