

Maître d'ouvrage :



Communauté d'agglomération
Ouest Rhodanien
1 rue de la Vierge
69170 TARARE

Assistant à maître d'ouvrage :

Bureau d'études :



Réalités Environnement
166, Allée du Bois
69600 THIESSY
Tél. : 04 78 28 46 02

Echelle :

1/2 000

Fond :

Cadastral

Source :

Commune

Dossier :

2210020

Légende

Ouvrages particuliers

- Exutoire
- STEU
- Déversoir d'orage
- Poste de relevage

Résultats de l'inspection nocturne

- Réseau eaux pluviales
- Réseaux peu sensibles aux intrusions d'eaux claires (<1 m³/h/km)
- Réseaux moyennement sensibles aux intrusions d'eaux claires (1 à 5 m³/h/km)
- Réseaux très sensibles aux intrusions d'eaux claires (>5 m³/h/km)

Intrusion ponctuelle sur regard

Mesures de débits réalisées (m³/h)

Intrusion provenant d'un branchement

Date d'inspection par bassin de collecte

- 16/01/2024
- 24/01/2024
- 25/01/2024
- 26/01/2024
- 30/01/2024

Suivi :

Phase	Vers	Date	Objet	Réalisation	Vérification
3	1	02/2024	Vision initiale	NEM	

