

Département du Rhône

Communauté d'agglomération Ouest Rhodanien


Etude :

Schéma directeur d'assainissement des Arthauds

Plan :


Plan de la sectorisation nocturne (5/5)

Maitre d'ouvrage :




Communauté d'agglomération
Ouest Rhodanien
3 rue de la Vienne
69170 TAILLEFLEUR

Assistant à maitre d'ouvrage :



Réalités Environnement
165, Avenue du Bief
69100 TREVIOUS
Tél. : 04 78 20 46 02

Bureau d'études :



Réalités Environnement
165, Avenue du Bief
69100 TREVIOUS
Tél. : 04 78 20 46 02

Légende

Ouvrages particuliers

Exutoire

STEU

Déversoir d'orage

Poste de relevage

Résultats de l'inspection nocturne

Réseau eaux pluviales

Réseaux peu sensibles aux intrusions d'eaux claires (<1 m³/h/km)

Réseaux moyennement sensibles aux intrusions d'eaux claires (1 à 5 m³/h/km)

Réseaux très sensibles aux intrusions d'eaux claires (>5 m³/h/km)

Intrusion ponctuelle sur regard

Mesures de débits réalisées (m³/h)

Intrusion provenant d'un branchement

Date d'inspection par bassin de collecte

16/01/2024

24/01/2024

25/01/2024

26/01/2024

30/01/2024

Echelle :

1/2 500

Fond :

Cadastral

Source :

Communa

Dossier :

221/0020

Suivi :

Phase	Vers	Date	Objet	Réalisation	Vérification
3	1	02/2024	Version initiale	NA	

