

ETUDE DIAGNOSTIQUE DU RESEAU D'EAU POTABLE DE LA COMBE DE LANCEY

- CHIFFRES-CLES -

3 ressources approvisionnent 3 réservoirs ayant une capacité totale de stockage de 350 m³

Un réseau de distribution de 18,0 km (14,8 km de canalisations et 3,2 km de branchements)

318 abonnés (2010) qui reçoivent globalement une eau de qualité mais nécessitant une vigilance et la mise en place des périmètres de protection

28 344 m³ facturés en 2010

3 401 m³ qui ont échappé à la facturation en 2010 à cause de la vétusté du parc de compteur

28 % des poteaux d'incendie ne répondent pas à la norme

**L'indice de perte linéaire est de 10,9 m³/j/km
Il ne répond pas aux recommandations de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée**

**Le rendement moyen est de 62,5 %
Il répond aux recommandations de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée**