



VILLE DE MONTELMAR

ETUDE DE DIAGNOSTIC ET SCHEMA AEP

PHASE 3 - ANALYSE DU FONCTIONNEMENT

ANALYSE DE LA DEFENSE INCENDIE

SOMMAIRE

I.	AVANT PROPOS.....	3
II.	OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU MAIRE ET DE LA VILLE	3
III.	REGLEMENTATION ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.....	3
III.1 -	Généralités	3
III.2 -	Préconisation du SDIS.....	3
III.2.1.	Défense incendie assurée par un réseau de distribution	3
III.2.2.	Défense incendie mixte : réseau de distribution + réserve(s) artificielle(s)	4
IV.	ANALYSE DE LA DEFENSE INCENDIE.....	6
IV.1 -	Liste des poteaux incendie non conformes.....	6
IV.2 -	Liste des poteaux incendie identifiés par le SDIS, mais non localisés par la SAUR.....	7
IV.3 -	Liste des poteaux incendie identifiés par le SAUR, mais non localisés par la SDIS.....	7
IV.4 -	Données caractéristiques des poteaux incendie source SDIS 26	8

N° de version	Date	Nature de la modification	Pages
1.0	Juin 2011	Document initial	Toutes

I. AVANT PROPOS

Il s'agit principalement ici de faire une analyse des essais réalisés par le SDIS, et de vérifier la conformité de la défense incendie au sens de la circulaire interministérielle 465 du 10/12/51.

II. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU MAIRE ET DE LA VILLE

La défense incendie d'une commune dépend de la responsabilité du Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative (article L 2212-2 alinéa 5 du CGCT - Code Général des Collectivités Territoriales).

D'une manière générale, la commune doit donner au service de lutte contre l'incendie les moyens nécessaires à son intervention. Elle doit mettre à leur disposition les ressources en eau suffisantes, en particulier en ce qui concerne les débits d'eau toujours disponibles.

III. REGLEMENTATION ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

III.1 - Généralités

La réglementation en vigueur en matière de réserves d'eau pour les incendies est fondée sur deux circulaires relativement anciennes.

La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 a été établie à partir de deux principes de base : un engin de lutte contre l'incendie a un débit nominal de 60 m³/h, et la durée d'extinction d'un sinistre moyen est de deux heures. Cette circulaire fut complétée par d'autres textes sans pour autant la modifier de manière significative.

Par conséquent, les pompiers doivent disposer sur place et en permanence de 120 m³ d'eau. Les points d'eau naturels ou artificiels sont appelés les hydrants. Ces besoins ne constituent que des minimas.

III.2 - Préconisation du SDIS

Selon le règlement en vigueur du SDIS de la Drôme (voir tableau ci-après) pour des zones ayant une superficie supérieure à 13 ha, deux types de défense incendie sont envisageables :

- Défense incendie assurée par un réseau de distribution,
- Défense incendie mixte : réseau de distribution (type AEP ou autre) + réserve(s) artificielle(s).

III.2.1. Défense incendie assurée par un réseau de distribution

En fonction de la superficie de la zone, la défense incendie devra être réalisée ainsi, indépendamment des risques à défendre :

☞ Distance maximum entre P.I.	200 mètres,
☞ Débit minimum des P.I.	60 m ³ /h,
☞ Type de P.I. nécessaire	PI de 100 mm.

La réflexion permettant de déterminer les besoins en eau dans une zone a été menée en partant du fait que plus la zone est étendue, plus le nombre de poteaux à proximité des risques potentiels doit être important.

Le tableau suivant détermine les débits et le nombre de poteau incendie (PI) correspondant, ceci en fonction des distances de risque.

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

	Exigence minimum en débit (m³/h) et en nombre de PI					
	Distance maximum des risques					
Superficie de la zone	100 m	200 m	400 m	600 m	Débit total sur la zone	Débit mini sur un rayon de 400 m
< 9 ha	60 (1 PI)	120 (2 PI)	180 (3 PI)	non défini	180 m³/h	180 m³/h
de 9 à 13 ha	120 (2 PI)	180 (3 PI)	240 (4 PI)	non défini	240 m³/h	240 m³/h
de 13 à 18 ha	120 (2 PI)	180 (3 PI)	240 (4 PI)	300 (5 PI)	300 m³/h	240 m³/h
de 18 à 22 ha	120 (2 PI)	180 (3 PI)	240 (4 PI)	360 (6 PI)	360 m³/h	240 m³/h
de 22 à 27 ha	120 (2 PI)	240 (4 PI)	300 (5 PI)	420 (7 PI)	420 m³/h	300 m³/h
de 27 à 31 ha	120 (2 PI)	240 (4 PI)	300 (5 PI)	480 (8 PI)	480 m³/h	300 m³/h
de 31 à 36 ha	120 (2 PI)	240 (4 PI)	300 (5 PI)	540 (9 PI)	540 m³/h	300 m³/h
> 36 ha	120 (2 PI)	240 (4 PI)	360 (6 PI)	600 (10 PI)	600 m³/h	360 m³/h

Pour rappel : 1 PI (Poteau Incendie) = 60 m³/h

III.2.2. Défense incendie mixte : réseau de distribution + réserve(s) artificielle(s)

Lorsque le réseau de distribution est normalisé (conduite de 100 mm au minimum), mais qu'il s'avère insuffisant, il peut être renforcé par des réserves d'eau qui viennent ainsi compléter les poteaux incendie.

Toutefois, il doit être exigé un débit minimum pour les zones d'une superficie supérieure ou égale à 18 hectares, équivalent au débit nécessaire sur un rayon de 400 mètres.

A noter que si la réserve tampon peut être remplacée par un ou plusieurs points d'eau naturels. Les capacités en eau et les nombres d'aires d'aspiration sont alors identiques à celles définies dans le tableau ci-après.

VILLE DE MONTEILMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

	Exigence minimum en points d'eau					
	Distance maximum des risques					
Superficie de la zone	100 m	200 m	400 m	600 m	Débit minimum disponible sur la zone	Capacité de la réserve tampon
< 9 ha	1 PI	1 réserve (2 aires)	non défini	non défini	60 m³/h	240 m³
< 9 ha	1 PI	1 PI	1 réserve (2 aires)	non défini	120 m³/h	120 m³
de 9 à 18 ha	1 PI	1 réserve (2 aires)	non défini	non défini	60 m³/h	360 m³
de 9 à 18 ha	2 PI	1 réserve (2 aires)	non défini	non défini	120 m³/h	240 m³
de 9 à 18 ha	2 PI	1 PI	1 réserve (2 aires)	non défini	180 m³/h	120 m³
de 18 à 22 ha	2 PI	1 PI	1 PI	1 réserve (2 aires)	240 m³/h	240 m³
de 22 à 27 ha	2 PI	2 PI	1 PI	1 réserve (2 aires)	300 m³/h	240 m³
de 27 à 31 ha	2 PI	2 PI	1 PI	1 réserve (2 aires)	300 m³/h	360 m³
de 31 à 36 ha	2 PI	2 PI	1 PI	1 réserve (2 aires)	300 m³/h	480 m³
> 36 ha	2 PI	2 PI	2 PI	1 réserve (2 aires)	360 m³/h	480 m³

Ces tableaux permettent de déterminer l'emplacement des hydrants en fonction de l'implantation des bâtiments et de la superficie de la zone à défendre, selon les préconisations du SDIS.

Ces besoins sont relatifs à l'extension et l'aménagement des zones sans aucune occupation prise en compte. Dès l'implantation d'un industriel ou d'un exploitant, une étude précise du Service Départemental d'Incendie et de Secours, relative à l'activité précise du site pourra déboucher localement sur une aggravation des ressources en eau nécessaires.

Les données précédentes ne sont qu'une information. L'avis du SDIS sera transmis au service instructeur du permis de lotir (ou de la déclaration préalable) lorsque le dossier de demande aura été transmis et présentera les solutions de défense incendie choisies par le maître d'ouvrage.

A noter que les officiers du service Prévision des Risques et Géomatique se tiennent à la disposition du maître d'ouvrage pour le conseiller dans la réalisation de ces prescriptions.

Règle du 1/3 :

Une règle complémentaire stipule également que les besoins en défense incendie assurés par le réseau AEP doivent être au minimum de un tiers des besoins totaux. Cette règle permet donc de diminuer significativement l'apport du réseau AEP et d'élaborer ainsi une défense incendie mixte dans laquelle peuvent être proposés des prélèvements directs dans des ressources d'eau du type nappe ou cours d'eau, complétés par des ressources tampon.

IV. ANALYSE DE LA DEFENSE INCENDIE

La ville de Montélimar compte 653 poteaux incendie. Parmi ces poteaux incendie, 587 sont comptabilisés par le SDIS et 487 par la SAUR.

- Parmi les 587 recensés par le SDIS, 166 sont exclusivement recensés par le SDIS.
- Parmi les 487 recensés par le SAUR, 66 sont exclusivement recensés par le SAUR.

IV.1 - Liste des poteaux incendie non conformes

D'après les informations fournies par le SDIS, il apparaît que 98 poteaux incendie sont non conformes. La liste de ces poteaux incendie est fournie dans le tableau ci-dessous. (Voir Plan de la défense incendie).

A18	M16	S17	J16	N3	Q13
B1	M17	S18	J17	N5	Q8
B12	M19	S19	J2	N6	S15
B18	M2	S20	J3	N7	
B5	M21	S21	J4	N9	
B9	M23	S23	J5	O10	
C31	M24	S24	J6	O17	
D16	M28	S26	J7	O19	
D20	M5	S28	J8	O21	
D3	M6	S3	J9	O28	
E14	M8	S30	L12	O3	
E15	N10	S31	L19	O6	
E16	N15	S32	L2	O7	
E17	N17	S33	L21	O8	
F12	N19	S39	L23	P19	
G9	N2	S8	L3	P33	
I17	N23	J11	M10	P34	
J1	N24	J12	M11	Q10	
J10	N25	J15	M13	Q12	

Remarque :

Au regard des diamètres des canalisations desservant certains PI, POYRY met des réserves quant à leur non-conformité.

IV.2 - Liste des poteaux incendie identifiés par le SDIS, mais non localisés par la SAUR

Les poteaux incendie identifiés par le SDIS, mais non recensés par la SAUR, ont été comptabilisés. Ils sont au nombre de 166. (Voir Plan de la défense incendie).

S17	P8	N15	C3	H1	K19
S23	P6	N19	C4	D26	K23
S24	R12	N20	C32	D16	K1
S5	R20	M20	F4	H2	K2
P1	Q25	M21	F9	D19	K3
P1	R4	M19	E33	H19	K10
P1	Q14	L20	E2	H8	K20
P1	Q21	L30	F10	H4	K6
P1	Q26	L31	F21	E3	K7
P1	Q23	N17	D24	E5	K9
P1	Q10	M26	G2	E10	K12
P1	T13	C23	G3	E14	K24
P1	P3	C24	J15	E15	E29
S15	Q18	C16	J1	E7	I1
S7	Q30	C17	J2	E17	H10
S4	E25	C18	J5	E32	H11
P35	E23	C19	I24	F14	H12
P18	E31	C20	G16	F15	H13
P19	L4	C21	G18	F22	H21
P31	L5	C29	G12	L12	H15
P11	L7	C9	I15	L13	I5
P27	L15	B6	I16	L14	I6
P30	M1	A10	G26	L32	I7
P38	O6	A20	G31	K17	I8
P39	O28	B3	G24	K28	I9
N4	O7	B15	G7	L1	I10
N5	O8	C1	H17	L2	
O2	N3	C2	G22	L3	

IV.3 - Liste des poteaux incendie identifiés par la SAUR, mais non localisés par le SDIS

66 poteaux incendie identifiés par la SAUR, mais non recensés par le SDIS ont été comptabilisés (Voir Plan de la défense incendie).

Ces poteaux, non identifiés par le SDIS, ne sont pas nommés.

IV.4 - Données caractéristiques des poteaux incendie source SDIS 26

Les tableaux présentés page suivante font apparaître les informations suivantes :

- Numéro hydrant,
- Les coordonnées X et Y,
- L'adresse,
- La date de la tournée,
- L'emplacement exact,
- Le codage des anomalies constatées,
- Le débit attendu (m3/h),
- Le diamètre de la sortie
- La pression dynamique (bar)
- Le débit (m3/h)
- Le diamètre canalisation (mm)
- La pression statique (bar)

Le codage des anomalies relevées par les Pompiers est fourni dans le tableau suivant

Nécessite un entretien	A01	Introuvable
	A02	Point d'eau encombré (véhicule,cloture,mur,etc)
	A03	Voie d' accès difficile
	A05	Signalisation absente pour Bouche d'Incendie
	A06	Peinture à refaire
	A07	Désherbage à prévoir
	A10	Fermeture capot hors service
	A13	Manque bouchon(s) 1/2 raccord
	A14	Joint(s) 1/2 raccord cassé(s) ou manquant(s)
	A15	Chainette(s) 1/2 raccord cassé(s) ou manquante(s)
	A23	Evacuation coffre BI bouché

Nécessite une réparation	A08	Capot PI cassé ou manquant
	A09	Couvercle BI cassé ou manquant
	A11	Socle béton à revoir ou inexistant
	A12	A rehausser / à rabaisser
	A16	1/2 raccord(s) cassé(s) ou manquant(s)
	A17	Carré de manœuvre défectueux (usé,jeu,etc...)
	A18	Ouverture / fermeture difficile
	A21	Fuite de l'appareil
	A22	Vidange automatique hors service

Est Hors Service	A04	Accès Impossible 24h/24h
	A19	Ouverture / fermeture impossible
	A20	Absence d'eau

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
SDIS	Lambert 93	Lambert 93										
A1	838094	6387656	n° 8 avenue Gaston Vernier	08/04/2010	Audigier Sautel		60	100	0	135	110	6
A10	839306	6387428	n° 85 Avenue St Lazard	08/04/2010	Garage Peugeot	RAS	60	100	5	95	150	6
A11	838480	6387764	Rue de l'Artisanat	08/04/2010			60	100	0	139	80	6
A12	838647	6387616	Avenue de la Feuillade	08/04/2010	Fonderie Bernard		60	100	0	100	0	6,1
A13	838655	6387801	Avenue de la Feuillade	08/04/2010	Enceinte CSP	RAS	60	100	0	140	0	6
A14	838753	6387887	Avenue de la Feuillade	08/04/2010	logements de fonctions CSP		60	100	0	145	0	6
A15	838569	6387417	Avenue de la Feuillade	08/04/2010	DDE		60	100	0	0	110	6
A16	838811	6388074	Angle Avenue de la Feuillade	08/04/2010	devant DEFOND PUBLICITE		60	100	0	203	125	6
A17	838760	6388294	Rue des Esprats	08/04/2010	en face du centre CECAR, dans virage	A 20	60	100	0	169	100	6
A18	838667	6387225	Allée Henri Dunant	08/04/2010	devant entrée CAT		60	100	6	50	100	5,9
A19	839217	6387284	Rue Berrand	08/04/2010	début de la rue à droite	RAS	60	100	0	90	80	6
A2	838159	6387887	n° 18 avenue Gaston Vernier	08/04/2010	ACTM		60	100	6	125	110	0
A20	839368	6387274	Av St Lazare	08/04/2010	numéro 80		60	100	5	140	150	6
A21	839282	6387924	Route de Valence	08/04/2010	face ancien international Hôtel	RAS	60	100	0	140	110	5,8
A22	839014	6387253	Chemin de la Nitrière	08/04/2010	angle rue pierre Lazareff	RAS	60	100	0	130	0	6
A23	838924	6387209	Chemin de la Nitrière	08/04/2010	rue mademoiselle d'Avignon	RAS	60	100	0	140	0	6
A24	839226,53	6387467,07	Rue Berrand	08/04/2010	au fond du lotissement	RAS	60	100	0	0	0	0
A25	838569	6388357	chemin des Esprats	08/04/2010	Garage Pascal		60	100	6	0	100	0
A26	838717,02	6388563,26	chemin des Esprats	08/04/2010		manœuvre volant difficile	60	100	0	160	100	0
A27	838861,31	6388698,76	Chemin des Leonards	08/04/2010	croisement chemin des Esprats		60	100	0	190	100	0
A28	839254,9	6387915,94	Route de Valence entrée garage residence	08/04/2010	face ancien international Hôtel	RAS	60	100	0	140	110	5,8
A3	838210	6388070	Avenue Gaston Vernier	08/04/2010	Angle Rue R. Morin		60	100	0	131	110	6
A4	838248	6388226	Avenue Gaston Vernier	08/04/2010	entrée à gauche Sté Transalliance		60	100	0	0	110	6
A5	838365	6388092	Rue Roger Morin	08/04/2010	dans le virage		60	100	0	135	80	7
A6	838572	6388449	chemin des Esprats	08/04/2010	entrée transport Chalavan et Duc		60	100	6	132	100	6
A7	838256	6387417	Avenue A. Perdigier	08/04/2010	ZA du Meyrol - en face carrefour Rue Malraux	RAS	60	100	3	112	110	3,6
A8	838050	6387480	angle Rue G.Vernier	08/04/2010	Chausson Matériaux	RAS	60	100	3	107	110	4
A9	838440	6387524	Avenue du Meyrol	08/04/2010	Entrée Dauphiné isolation	HS	60	100	0	0	110	0
B1	839164	6388503	Rte de Valence		devant entrée Nissan	A 13	60	100	5	40	150	5
B10	839521	6387944	Chemin de la Gondole	26/04/2011	angle rue Cailletotte		60	100	3	91	0	3
B11	839456	6387802	Rue B. Franklin	26/04/2011	angle chemin de la Gondole	A 08- A 13	60	100	5	61	100	5
B12	839449,68	6387605,74	10 rue B. Franklin	26/04/2011		A 07	60	100	5	51	100	5
B13	839432	6387364	Allée de la Camandre	26/04/2011	bordure du square, à l'entrée de l'allée		60	100	5	73	100	5
B14	839487	6387294	13 rue Galilée	26/04/2011			60	100	7	74	100	5
B15	839471,44	6387363,63	10 rue Charles Coulomb	26/04/2011	face allée de la Camandre		60	100	8	60	100	5
B16	839588	6387460	N°1 rue Volta	26/04/2011	face école élémentaire		60	100	0	61	0	5
B17	839544,62	6387607,85	Rue James Joule	26/04/2011	Face au transformateur		60	100	0	74	100	5

VILLE DE MONTELIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
B18	839783	6387560	Rue Léa Mourzelas	26/04/2011			60	100	8	40	0	8
B19	839560	6387151	Avenue des Catalins	26/04/2011	carrefour des Sauviers	A 14 - A 08	60	100	5	70	110	5
B2	839265	6388057	Rte de Valence		Face ancien International Hôtel	A 13	60	100	6	62	150	5
B20	839764	6387439	Chemin des Catalins	26/04/2011	Face parking du Lycée	A 13 - A 18	60	100	6	70	110	8
B3	839360	6387670	90, rte de Valence	26/04/2011			60	100	5	92	150	5
B4	839351	6387863	4 Rue G. Brassens	26/04/2011			60	100	0	62	0	5
B5	839392	6387968	3 chemin de la Rochelle	26/04/2011	Propriété la rochelle		60	100	5	51	150	5
B6	839313	6388129	8, rue Marcel Proust	26/04/2011			60	100	5	90	100	5
B7	839367	6388156	65, rue Marcel Proust	26/04/2011			60	100	5	74	150	5
B8	839541	6388271	30, chemin de la Rochelle	26/04/2011			60	100	8	68	150	8
B9	839447	6388101	Chemin de la Rochelle	26/04/2011	angle All C. Monet	A 13	60	100	5	39	150	4
C1	839671	6387346	Avenue des Catalins	19/04/2011	Entrée du Lycée	RAS	60	100	4	99	110	4
C10	840081	6388777	Ch. de Fontjarus et de Pierre-brune	19/04/2011	face chemin des Cerisiers	RAS	60	100	0	80	100	0
C11	840871,3	6388118,07	Chemin du Réservoir Haut	19/04/2011	coté poteau EDF Biolle	RAS	60	100	0	168	110	4
C12	840373	6387350	Chemin du Bois de Laud	19/04/2011		A 02	60	100	0	116	100	4
C13	841696	6388097	Chemin du Réservoir Haut	19/04/2011		A 02	60	100	0	78	0	2
C14	841651	6387510	Chemin de Beausseret	19/04/2011	Angle RD 64 D - Rte de Sauzet	RAS	60	100	0	0	110	0
C15	841547	6387269	RD 64 D - Rte de Sauzet	19/04/2011	Angle Rue J. Courmont	RAS	60	100	6	88	110	6
C16	841593	6387242	Centre Hospitalier	19/04/2011	Accès secours - Face aux Urgences	RAS	60	100	0	88	100	6
C17	841786	6387202	Rue Jules Courmont	19/04/2011	entrée IME Château Milan	A08 - A21	60	100	6	90	110	6
C18	841476	6387178	Centre Hospitalier	19/04/2011	face entrée vers monument	R AS	60	100	6	110	100	1
C19	841683	6387096	Centre Hospitalier	19/04/2011	Face DZ	RAS	60	100	0	0	100	0
C2	839637,73	6387240,35	Lycée des Catalins	19/04/2011	Terrain de sport	RAS	60	100	4	93	110	4
C20	841498	6387074	Centre Hospitalier	19/04/2011	Face Chaufferie	A 13	60	100	0	171	100	7
C21	841600	6387089	Centre Hospitalier	19/04/2011	Devant la blanchisserie	A 20	60	100	6	160	100	7
C22	840136	6385796	Route de St Gervais	19/04/2011	Angle Montée de Maupas	RAS	60	100	6	0	100	0
C23	840912	6386028	Rte de St Gervais	19/04/2011	Centre Aéré	RAS	60	100	0	90	100	6
C24	841113	6386308	104 Rte de St Gervais	19/04/2011	avant n° 104	A13 - A18	60	100	0	0	100	0
C25	841763	6386343	Chemin du Rang	19/04/2011		A 08	60	100	8	88	100	8
C26	841307	6387059	Rte de Sauzet	19/04/2011	Angle Ch du Martinet	RAS	60	100	0	173	0	0
C27	840309,16	6388174,48	Chemin des capucines	19/04/2011		RAS	60	100	0	140	110	0
C28	841696	6387703	allée du genêt	19/04/2011		RAS	60	100	0	123	0	0
C29	841689	6387246	Rue Jules Courmont	19/04/2011		A 17	60	100	6	154	0	0
C3	839759	6387209	Lycée des Catalins	19/04/2011	Bat des cuisines	RAS	60	100	4	148	110	4
C30	841553	6387414	Lotissement les Jardins D'Alana	19/04/2011			60		0	0	0	0
C31	841724,89	6387440,09	Blayn	19/04/2011	devant le Valmont		60	100	6	48	100	7
C32	840448,32	6388066,16	ALL DE CHAZEMALLE				60	100	0	0	0	0
C32	839664,57	6387249,01	Lycée des Catalins		Terrain de sport côté bâtiment				0	0	0	0
C33	841439,02	6388049,56	Chemin du Réservoir Haut	12/05/2010			60	100	0	78	0	2
C34	840076,37	6388049,15	CHE DE FONTJARUS ET DU BOIS DE LAUD				60	100	0	0	0	0
C35	840551,5	6388085,28	ALL DES CYTISES				60	100	0	0	0	0
C4	839770	6387328	Lycée des Catalins	19/04/2011	Arrière Bat A	RAS	60	100	4	111	110	4

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
C5	840271	6387686	Chemin des Catalins	19/04/2011		A13-0A17	60	100	0	0	100	0
C6	839936	6387746	Rue Paul Eluard	19/04/2011		A 13	60	100	6	110	110	4
C7	840019	6387885	Rue M. Paul	19/04/2011	Rue Col Morvand	RAS	60	100	4	110	110	4
C8	840165	6387958	Rue Raymond Crozier	19/04/2011	Face au n°10	A 11	60	100	0	152	110	0
C9	840262	6388035	33, rue R. Crozier	19/04/2011		A 20	60	100	0	0	110	0
D1	838193	6387189	Rue R. Louis	03/05/2011	Face Industrie Service	RAS	60	100	3	84	100	4
D10	838002	6386649	Chemin des Troènes	09/05/2011	Face All des Clémentines	RAS	60	100	3	110	150	3
D11	838102	6386512	74, Av de Rochemaure	09/05/2011	Impasse X. Mallet	RAS	60	100	3	101	150	4
D12	838483	6386329	32, Av de Rochemaure	09/05/2011	angle Rue du Bouquet	A 13	60	100	0	72	150	4
D13	838260	6386391	Avenue de Rochemaure	09/05/2011	angle Chemin de la Chaîne	RAS	60	100	0	81	0	4
D14	838525	6386497	Rue du Bouquet	09/05/2011	Immeuble Le Flore	RAS	60	100	0	95	0	4
D15	837869	6386629	92, av de Rochemaure	06/05/2011	angle chemin de la Fonderie	RAS	60	100	0	98	150	4
D16	837984	6386508	Impasse des Galets	06/05/2011	devant le numéro 6	A 18	60	100	0	46	0	3
D17	838036,08	6386394,56	All Charles Marie Leconte de l'Isle	06/05/2011	Angle L. Deschamps	RAS	60	100	3	89	0	4
D18	837867	6386336	Chemin de la Dame	06/05/2011	All Saint Roch	RAS	60	100	0	60	150	4
D19	837940	6386263	26, Ch de la Dame - Imm St Roch	06/05/2011	Dans la haie à droite	RAS	60	100	0	60	100	4
D2	838127	6387206	Rue R. Louis	03/05/2011	Face Descours et Cabaud	RAS	60	100	3	95	100	4
D20	838321	6386217	Impasse Léon Perrier	03/05/2011			60	100	0	52	0	3
D21	838546	6386174	Rue de Sarda	03/05/2011	Devant ACTM - CATEM	RAS	60	100	6	98	150	4
D22	837990	6386710	all des Elfes	03/05/2011	Face all du Coiron	RAS	60	100	3	105	150	4
D23	838272	6387196	Rue André Malraux	03/05/2011	Allée de Barjaco	RAS	60	100	3	107	100	4
D24	838481	6386805	Rue du Bouquet	03/05/2011	angle rue Denis Papin	RAS	60	100	0	103	110	5
D25	838510	6386868	Rue de la Passerine	03/05/2011		RAS	60	100	0	98	110	4
D26	837635,65	6386413,67	Chemin de la Dame	03/05/2011	angle allée de la Bruyère	RAS	60	100	0	108	0	4
D3	838149	6387059	Rue R. Louis	03/05/2011	Gyneys	RAS	60	100	3	36	100	3
D4	838060	6387097	Rue R. Louis	03/05/2011	BMW	RAS	60	100	3	85	100	4
D5	838233	6386977	Rue D. Milhaud	03/05/2011	Angle rue Malraux	RAS	60	100	3	97	100	4
D6	838159	6386883	Rue des Marguerites	09/05/2011	face all Debussy	A 21	60	100	3	105	100	3
D7	838029	6386912	Rue des Marguerites	09/05/2011	face all Bizet	RAS	60	100	4	100	100	3
D8	838038	6386813	Chemin des Troènes	09/05/2011	face All Handel	RAS	60	100	0	100	110	3
D9	838291	6386712	All J Fouquet	09/05/2011	Angle Rue Col Manhes	RAS	60	100	3	67	100	3
E1	839233	6387120	Rue du Dr Jeune	29/03/2010	Angle Rue A. Renoir	A13 - A08	60	100	0	0	110	0
E10	838864	6386699	24 rue Paul Loubet	29/03/2010	Propriété Les Floralties	RAS	60	100	0	75	100	6
E11	839170	6386619	Chemin de la Manche	29/03/2010	Devant France Télécom		60	100	0	60	0	5
E12	839232	6386633	Rue Bella Bartok	29/03/2010	Résidence Moncalme	A13 - A15	60	100	0	0	0	0
E13	839305	6386566	Avenue St Martin	29/03/2010	angle avec le chemin de la Manche	RAS	60	100	0	65	100	5
E14	838890	6386636	Rue Paul Loubet	29/03/2010	Parking Les Camélias / Anémones	A08 - A16	60	100	6	40	150	3
E15	838816	6386631	Rue Paul Loubet	29/03/2010	Transfo Face Rue V. D'Indy	A 13	60	100	3	48	0	3
E16	838787	6386561	Rue Paul Loubet	29/03/2010	Entrée Propriété Les Jonquilles	RAS	60	100	3	45	0	3
E17	838779,49	6386522,05	Rue Paul Loubet	29/03/2010	Bat Les Dauphins	RAS	60	100	0	50	0	3
E18	838975	6386915	Rue Paul Loubet	29/03/2010	Angle A. Bruyères	A13 - A16	60	100	0	0	0	0
E19	839095	6386352	Av des 52ème et 252ème RI	29/03/2010	Impasse du Chaudron d'Or	RAS	60	100	3	195	0	3
E2	839191	6386849	Rue Bela Bartok	29/03/2010		RAS	60	100	0	108	100	6

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
E20	838597	6385897	Rue André Ducatez	29/03/2010	Parking Gare Sncf	A08 - A17	60	100	2	0	150	0
E21	838557	6385714	Rond-Point des Résistants	29/03/2010		A 13	60	100	2	137	0	3
E22	839205,96	6386409,56	entrée parking Saint Martin	29/03/2010		RAS	60	100	3	0	0	0
E23	838561	6385453	Lycée Alain Borne	02/04/2010	A côté des cuisines	A 20	60	100	0	66	100	3
E24	838539	6385392	Av Kennedy	29/03/2010	Piscine Couverte	A13 - A20	60	100	3	0	150	0
E25	838761	6385337	Av Kennedy	02/04/2010	Résidence Kennedy	A07	60	100	0	0	0	0
E26	838764	6385460	Avenue Kennedy	02/04/2010	Immeuble Le Demeter	A 16	60	100	0	0	100	0
E27	838840	6385356	Av Kennedy	02/04/2010	Angle Av Aïgu - parking Résidence	RAS	60	100	2	0	150	0
E28	839171,49	6386313,37	entrée maison des associations	29/03/2010		RAS	60	100	3	0	0	0
E29	838638	6385879	Rue Ducatez	29/03/2010	Devant HERTZ	A22 - A23		100	0	80	0	3
E3	839063	6386757	Face au 3 Rue D. Jeune	29/03/2010		A 10	60	100	0	0	100	0
E30	839006,42	6386477,5	R BERNARD CATHELIN	29/03/2010		RAS	60	100	0	0	0	3
E31	838761	6385395	Avenue Kennedy	02/04/2010	le Déméter entrée Box	A 13	60	100	0	0	0	0
E32	838925,04	6386462	Chemin du Pêcher	29/03/2010	Face au numéro 13	RAS	60	100	0	144	0	3
E33	839072	6387127	rue Pierre Lazareff	29/03/2010	allée Beuve Mery ?	RAS	60	100	0	90	110	6
E34	839018,69	6386506,57	R DES SANTOLINES	29/03/2010		A 20	60	100	0	0	0	3
E4	839219	6387193	Rue D. Jeune	07/04/2010		A10 - A13	60	100	0	0	110	0
E5	838941,5	6386713,63	Ecole du Bouquet	29/03/2010	Devant l'Ecole	RAS	60	100	0	124	125	6
E6	839174	6386981	Rue Léon Blum	29/03/2010	Angle Rue Dr Jeune	RAS	60	100	6	250	110	6
E7	838697	6386357	Rue Paul Loubet	29/03/2010	Entrée Police Municipale	RAS	60	100	3	102	0	3
E8	838911	6386987	17, all du Douanier Rousseau	29/03/2010	angle rue Picasso	A13 - A16	60	100	6	112	150	6
E9	838843	6386904	Rue P. Picasso	29/03/2010	Angle rue F. Truffaut	A13-A16-A20	60	100	0	0	150	0
F1	839568	6386831	Avenue des Catalins	16/03/2010	Immeuble Les Alizés		60	100	4	125	150	5
F10	839395	6386916	58, Av. St Lazard	16/03/2010		A 13 A16	60	100	5	205	150	5,2
F11	839675	6386531	All des Hauts de Narbonne	16/03/2010	Entrée lotissement		60	100	0	100	0	7
F12	839490	6386254	Rue du tour de ville	16/03/2010			60	100	6	36	150	7
F13	839439	6385953	2, Avenue de Villeneuve	16/03/2010			60	100	2	101	150	2
F14	839590	6386098	Avenue de Villeneuve	16/03/2010	Le clos de Villeneuve	A13	60	100	0	70	0	2,2
F15	839648	6386004	Av du Maréchal Juin	16/03/2010	Transfo EDF		60	100	0	88	150	2
F16	839706,59	6386251,06	Av de Villeneuve	16/03/2010	Face n° 41		60	100	2	76	150	2
F17	839809	6385937	Chemin du Roubion	16/03/2010	face Top Garage	A07	60	100	0	97	150	2
F18	839729	6386027	Chemin du Roubion	16/03/2010	avenue du Maréchal Juin	A13	60	100	0	120	150	2
F19	840651	6386713	Rte de Sauzet	16/03/2010	face discothèque l'Escapade		60	100	0	213	80	10
F2	839506	6386972	Av des Catalins	16/03/2010	parking Leclerc		60	100	0	230	80	5
F20	840822	6386798	138, Rte de Sauzet	16/03/2010	angle chemin de la Gravière		60	100	9	62	110	2,8
F21	839290	6386471	Av St Martin	16/03/2010	Mur du Cimetière St Lazare	A13	60	100	4	119	0	5
F22	839388	6386071	Château des Adhémar	16/03/2010	Fond de la cour / Pied du mur	A05		100	0	94	0	2,2
F23	839496,03	6386059,11	Avenue de Villeneuve	16/03/2010	face au N° 18	A05		100	0	94	0	2
F3	839646	6386898	Avenue des Alizés	16/03/2010	Nord Centre Leclerc – Station-Service		60	100	4	220	0	4,5
F4	839693	6387015	35, rue de la Pastourelle	16/03/2010	face n° 21		60	100	4	187	100	5
F5	839712	6386779	allée de Sauvière	16/03/2010	face au n° 15		60	100	0	210	100	4

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
F7	839455	6386909	Av des Catalins	16/03/2010	Centre E. Leclerc - Livraisons		60	100	0	225	0	5
F8	839493	6386648	Chemin du Bois de Laud	16/03/2010	Croisement Château des Adhémar		60	100	4	163	0	4
F9	839928	6386854	6, chemin du bois de Laud	16/03/2010			60	100	0	100	125	7
G1	837796	6387200	All J.C Serret	09/04/2010	dans le lotissement		60	100	3	88	100	2
G10	836994	6385642	128 Route du Teil	09/04/2010	Face rue Y. Grouillet		60	100	3	100	150	3
G11	837297	6385763	Vieille route du Teil	09/04/2010	foyer Sonacotra		60	100	0	140	100	3
G12	836934	6385665	Chemin des Rentiers	09/04/2010	Face n°3 - Les Frégates	A13 A19	60	100	0	0	110	0
G13	836930	6385827	Chemin des Peupliers	09/04/2010	Rue Suzanne Valadon	A16	60	100	0	0	100	0
G14	836741	6385816	17 Chemin des Peupliers	09/04/2010		A19 A13	60	100	0	0	110	0
G15	836471	6385822	carrefour chemin des Peupliers / Marronniers	09/04/2010		A 13 A16 A19	60	100	0	0	110	0
G16	836634	6385781	CES Europa	09/04/2010	côté Ouest	A 02	60	100	0	0	110	0
G17	836517	6385675	Allée des Amandiers	09/04/2010			60	100	3	148	100	0
G18	836617,34	6385683,06	CES Europa - Che des Peupliers	09/04/2010	sur le stade de hand	A02	60	100	3	0	100	0
G19	836562	6385541	carrefour chemin des Marronniers	09/04/2010	direction Pracompstal - sous le pont	A13 A16	60	100	0	0	150	0
G2	837254	6387182	150 Route de Rochemaure	09/04/2010			60	100	3	80	100	3
G20	836807	6385619	2 chemin des Violettes	09/04/2010	angle chemin des Paquerettes	A16	60	100	0	0	150	0
G21	836615	6385611	chemin des Violettes	09/04/2010	Gymnase Europa		60	100	0	98	150	3
G22	837287	6386509	81 chemin de la Dame	09/04/2010			60	100	0	100	0	0
G23	837059	6385994	Vieille Rte du Teil	09/04/2010	Angle Allée des Pins		60	100	0	110	0	3
G24	836938	6386016	Vieille Rte du Teil	09/04/2010			60	100	0	140	0	0
G25	836800	6386091	All Camille Chaix	09/04/2010	au n°9		60	100	0	87	0	3
G26	836665	6386215	All le Cabanon de Cordeil	09/04/2010	Angle Nord		60	100	0	116	0	3
G27	837100	6386484	chemin du plan Nord	09/04/2010			60	100	0	110	0	0
G28	837214	6386157	Allée de la Magnanerie	09/04/2010	Angle All Pavillon de la Cigalière		60	100	0	120	0	0
G29	837153	6386129	allée des Pins	09/04/2010			60	100	0	146	0	3
G3	837514	6387006	Rte de Rochemaure	09/04/2010	Face au CEFA	A17	60	100	0	84	150	3
G30	837006	6386216	All Pavillon de la Cigalière	09/04/2010			60	100	0	102	0	3
G31	836863	6386259	All Pavillon de la Cigalière	09/04/2010		A20	60	100	0	0	0	3
G32	837178	6386306	Chemin du Plan Sud	09/04/2010	dans virage		60	100	0	95	0	3
G33	837350	6386225	Allée de la Fraiseraié	09/04/2010	angle Chemin du Plan Sud		60	100	0	105	0	3
G4	837218	6386863	Chemin de Villepré	09/04/2010			60	100	0	150	80	0
G5	836502	6386246	Chemin des Marronniers	09/04/2010	Lotissement Louis Chaix		60	100	0	145	0	0
G6	837353	6386046	HLM Le Plan	09/04/2010	Rue Lavoisier / Stade de foot	A13	60	100	0	0	150	3
G7	837238	6385994	Le Plan	09/04/2010	face n°7 - Rue Berthelot		60	100	0	125	0	3
G8	837316	6385909	Rue A. Messenger	09/04/2010	garage Toyota	A13	60	100	3	144	150	3
G9	837218	6385837	Stade Bagatelle côté Sud	09/04/2010	Angle rue Messeger / J Michelet		60	100	3	58	150	4
H1	837535	6386410	48 chemin de la Dame	02/05/2011	avant la DPL	RAS	60	100	0	96	100	3
H10	838393	6385959	Rue J. Ferry face au n°9	02/05/2011	angle place de Sarda	A 16	60	100	3	153	150	3
H11	838309	6385883	impasse du Teil face au n°21	02/05/2011	Angle avenue du Teil	RAS	60	100	3	199	150	3
H12	838183	6385889	1 rue Paul Cézanne	02/05/2011	immeuble visitation 1	A19 - A16	60	100	3	0	150	0
H13	838127	6385877	20 bis, av du Teil	02/05/2011	devant EDF	RAS	60	100	0	166	150	3

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
H14	838018	6385926	Petit chemin de Sarda	02/05/2011	Intérieur Immeuble le Myosotis	RAS	60	100	0	139	100	3
H15	837926	6385872	50, av du Teil	02/05/2011		A 19	60	100	0	0	0	0
H16	838113	6385936	32 Avenue du Teil	02/05/2011	Immeuble le Chenavarie	RAS	60	100	0	70	150	3
H17	837435	6385878	Vieille Rte du Teil	02/05/2011	Comptoir Electricité		60	100	3	172	150	3
H18	837663	6386007	6 Rue Mozart	02/05/2011	parking	A 16	60	100	0	0	100	0
H19	837537	6386171	All Henry Rabaud	02/05/2011		RAS	60	100	3	199	150	3
H2	837835	6386334	chemin de la Dame	02/05/2011	angle rue J.B.LULLY	A 20	60	100	0	0	150	0
H20	837591	6386309	Rue Vivaldi	02/05/2011	Face au n°9	RAS	60	100	3	190	150	3
H21	838514	6385950	rue de Sarda - Gare SNCF	02/05/2011	Quai 2 - sens Marseille / Paris	A 19		100	0	0	0	0
H22	838434	6386085	Rue Rodolphe Bringer	02/05/2011	Entre Hôtel des Impôts et ANPE		60	100	3	109	150	3
H3	838018	6386203	1 petit chemin de Sarda	02/05/2011	angle chemin de la Dame	RAS	60	100	0	159	150	3
H4	838128	6386185	chemin de la Dame	02/05/2011	face au n°22	RAS	60	100	4	109	150	3
H5	838193	6386099	Rue de la Visitation	02/05/2011	face au n°7	RAS	60	100	3	83	150	3
H6	837468	6386218	chemin du Plan sud	02/05/2011	fin de l'impasse	RAS	60	100	3	170	150	3
H7	837886	6386131	rue R. Char	02/05/2011	face au n°21	RAS	60	100	3	136	100	3
H8	837791	6386174	Rue J.B Lully	02/05/2011		RAS	60	100	3	170	0	3
H9	838471	6385890	Rue de Sarda face au n°34	02/05/2011	entrée district SNCF	RAS	60	100	0	188	150	3
I1	838418	6385755	Rue Pasteur	22/03/2010	HLM Bavière	A03-A07-A19	60	100	0	0	150	0
I10	837927	6385588	24, av Kennedy - Ccial Géant	22/03/2010	Parking côté Ouest	A 13	60	100	0	111	80	3
I11	837826	6385640	24, av Kennedy - Ccial Géant	22/03/2010	Côté parking EDF	A 13	60	100	3	104	100	3
I12	837677	6385822	Rue Dr Pinel	22/03/2010	au milieu d'un massif de lauriers	A 13	60	100	0	0	150	3,2
I13	837603	6385666	2, rue Dr Pinel	22/03/2010	Face Clinique Kennedy	A 13	60	100	0	119	0	3
I14	837495	6385661	av Kennedy	22/03/2010	entrée Clinique Kennedy	RAS	60	100	0	120	150	0
I15	837284	6385588	Rue Y. Farges	22/03/2010	Citée Jean Moulin	A 13	60	100	0	90	150	0
I16	837136	6385664	Rte du Teil Place Jean Moulin	22/03/2010	Groupe Scolaire Grangeneuve	RAS	60	100	4	109	150	4
I17	837088	6385500	9, rue A. Boyer	22/03/2010		RAS	60	100	3	50	150	3,4
I18	837010	6385551	8, rue Y. Grouiller	22/03/2010		A 13	60	100	3	99	150	3
I19	836839	6385426	Bd Léon Gambetta	22/03/2010	All Paul Latard	A 13	60	100	3	107	150	4
I2	838413	6385596	Rue Pasteur	22/03/2010	immeuble Le Pasteur	RAS	60	100	0	73	150	0
I20	836805	6385303	Av Stéphane Mallarmé	22/03/2010	Place Van Gogh	A 18 - A21	60	100	3	109	150	4
I21	836688	6385487	Rue A. Dumas	22/03/2010		A 13	60	100	3	115	150	0
I22	836658	6385351	Av Stéphane Mallarmé	22/03/2010	Pce G. Clémenceau – Halte-Garderie	A 13	60	100	0	97	150	0
I23	836564	6385351	34, bd Gambetta	22/03/2010		A 13	60	100	3	107	150	3,4
I24	836541	6385388	Place Baudelaire	22/03/2010		RAS	60	100	0	120	150	4
I25	836432	6385373	5, place P. Verlaine	22/03/2010		A 12	60	100	0	99	150	0
I26	836571	6385275	Rue Hélène Boucher	22/03/2010	sur le parking	A 13	60	100	3	0	150	0
I27	836631	6385121	Bd Gambetta	22/03/2010	Stade bouliste	A13 - A17	60	100	0	90	100	0
I28	836535	6385126	Bd Léon Gambetta	22/03/2010	Station épuration	A13 - A17	60	100	0	0	150	0
I29	836924	6385325	Bd Léon Gambetta	22/03/2010	en face av Stéphane Mallarmé	A 13	60	100	0	75	150	3,8
I3	838278	6385611	chemin des Charmettes	22/03/2010	angle rue de la Glacière	RAS	60	100	0	77	150	3
I4	838256	6385765	Rue A. Ducatez	22/03/2010	Chemin des Charmettes	RAS	60	100	0	115	150	3
I5	838111	6385665	24, av Kennedy - Ccial Géant	22/03/2010	Parking côté nord	RAS	60	100	0	0	100	0

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
I6	838102	6385570	24, av Kennedy - Ccial Géant	22/03/2010	Parking côté Est	RAS	60	100	3	105	100	3
I7	838097	6385467	Chemin de Beauséjour	22/03/2010		RAS	60	100	3	76	150	3
I8	837939	6385787	Rue A. Ducatez	22/03/2010	immeuble les Baronnies	A 20	60	100	0	99	100	0
I9	837912	6385691	24, ave Kennedy	22/03/2010	Livraisons Géant	RAS	60	100	0	94	0	3
J1	835216	6385755	Chemin des Ballastrières	18/03/2010	Avant-Centre Equestre (dans les buissons)	A08 - A13	60	100	3	15	80	3,6
J10	835069	6384906	Chemin d'Hilaire	18/03/2010	vers carrefour chemin du Pont Rouge		60	100	3	58	100	3
J11	835002	6384700	21 chemin du Pont Rouge	18/03/2010		A08	60	100	0	56	100	3
J12	835200	6384750	41 chemin d'Hilaire	18/03/2010			60	100	0	53	100	3
J13	835564	6384409	63 chemin d'Hilaire	18/03/2010			60	100	0	60	100	3
J14	835387	6384425	chemin de Servennet	18/03/2010	maison Courtial	A02	60	100	0	0	100	0
J15	834832	6385024	Rte du Teil maison Roland	18/03/2010	vers carrefour chemin d'Hilaire		60	100	3	28	100	3
J16	834686	6385002	Rte du Teil	18/03/2010	Entrepôt J. Laville	A08	60	100	0	23	0	3
J17	836773	6383072	Chemin des Iles	18/03/2010	maison J. Vesigné SCI		60	100	0	42	100	4
J18	835787,39	6385287,15	Chemin des Travailleurs à Ancône	18/03/2010	carrefour rte du Teil		60	100	3	0	100	0
J2	835654	6385837	Chemin des Ballastrières	18/03/2010			60	100	3	27	80	3,4
J3	835458	6385159	Chemin sous les Travailleurs	18/03/2010		A02	60	100	3	28	100	4
J4	834524	6384886	Chemin du Ponton	18/03/2010	Maison Douzou	A08	60	100	0	24	80	3,6
J5	835939	6385616	Chemin des Travailleurs à Ancône	18/03/2010		A08 - A13	60	100	3	52	100	4,2
J6	836029	6385301	Chemin des Travailleurs à Chalamel	18/03/2010	Rue Marceau Brès	A08	60	100	3	50	100	4
J7	836284	6383714	chemin de l'île du Pradier	18/03/2010		A22	60	100	0	42	100	3
J8	836620	6383725	Chemin des Travailleurs à Chalamel	18/03/2010	Rue M. Brès	A13	60	100	0	46	100	0
J9	836278	6383345	Chemin de Chazalon	18/03/2010			60	100	0	42	100	3
K1	839026	6385820	Rue Roger Poyol + Rue Pierre Julien	07/04/2010	Devant France Télécom	A 05 - A 23	60	100	0	174	0	2,4
K10	838833	6385721	Bd Gal de Gaulle	07/04/2010	au pied de l'agence immobilière	A 05		100	0	170	0	2,8
K11	838797	6385847	Bd Gal de Gaulle	07/04/2010	Terre-plein central - face Montélibus	A 05 - A 23		100	0	138	0	3
K12	838812	6385992	Allées Provençales - Bd Desmarrais	07/04/2010	Face rue 4 Alliances vers la fontaine	A 05 - A 23		100	0	164	0	2,8
K13	839140	6385624	41 Bd Meynot	07/04/2010	angle rue Cuiraterie	A 05		100	0	0	0	2,4
K14	838947	6385783	Place Emile Loubet	07/04/2010	Face rue Charreton	RAS	60	100	0	89	0	0
K15	839101	6385991	Place des Clercs	07/04/2010	Angle rue des Taules	A 08 - A 13	60	100	3	126	100	2,2
K16	839142	6385886	Place du Temple	07/04/2010		A 13	60	100	0	126	100	2,2
K17	839174	6385801	Place Léopold Blanc	07/04/2010	Mairie Annexe	A 13	60	100	4	200	100	2,2
K18	839234	6385941	Rue Monnaie Vieille	07/04/2010	Face Théâtre du Fust	RAS	60	100	2	150	100	1,8
K19	839084	6385684	Angle Rue Peyrouse	07/04/2010	Place du 8 Mai	A 16	60	100	0	137	100	2,3
K2	838879	6385674	Rue Adhémar	07/04/2010	Derrière banque MARZE	RAS		100	0	96	0	2,8
K20	838895	6385590	Impasse Chabaud	07/04/2010	Entrée Parking Tour Chabaud	RAS	60	100	2	167	0	2,8
K21	838995	6385676	Rue Pierre Julien	07/04/2010	Place de L'Europe	A 05		100	4	196	0	2,3
K22	839021	6386010	Place du Marché	07/04/2010	Devant le N° 16	A 05 - A 23	60	100	0	0	100	0
K23	839077	6385609	Rue du Collège	07/04/2010	Boulevard Meynot	A 16	60	100	0	0	80	0
K24	839126	6386098	Rue Pierre Julien	07/04/2010	Angle rue Prunière	RAS	60	100	3	110	0	2,2
K25	838982	6385422	Rue Victor Hugo	07/04/2010	angle rue Chabaud	A 13	60	100	0	0	0	0

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
K26	839109	6385523	3, quai du Roubion	07/04/2010	rue J. J. Rousseau	RAS	60	100	3	90	0	2
K27	838969	6385567	Bd. Meynot	07/04/2010	terrasse du café	A 05		100	0	0	0	0
K28	839306	6385807	rue Maurice Meyer	07/04/2010	angle avec le bar	A 05 - A 23		100	0	183	0	2,2
K29	838997	6386224	Boulevard Aristide Briand	07/04/2010	Face pub La panthère Noire	A 05 -A 23	60	100	0	0	100	3
K3	838804	6385681	Place du Théâtre	07/04/2010	Derrière le théâtre	A 05 - A 23		100	0	45	0	3
K4	839177	6386195	Place St Martin	07/04/2010	Au pied de la porte St Martin	RAS	60	100	0	0	0	2
K5	838829	6385870	Rue Raymond Daujat	07/04/2010	Devant Banque Populaire	A 05		100	0	156	0	2,6
K6	838898	6386064	Rue du jeu de Paume	07/04/2010	Face rue du fossé	A 05		100	0	193	0	2,6
K7	839070	6386180	Rue Bourganeuf	07/04/2010	derrière la caisse du parking	A 05 - A 20		100	0	0	0	0
K8	839343	6385873	Place du Fust	07/04/2010	Sur le trottoir	A 05 - A 23		100	0	155	0	3
K9	839018	6385896	Place des Halles	07/04/2010		A 05		100	3	148	0	0
L1	839312	6385587	Chemin des Alexis	16/03/2010	Immeuble Les Cévennes		60	100	0	115	80	2
L10	839486	6385429	8 Rue M. Spezini	16/03/2010		A16 A13 - A08	60	100	0	65	100	2
L11	839396	6385552	7 chemin d'Espoulette	16/03/2010	angle impasse d'Espoulette	A 08 A16	60	100	0	102	0	2,5
L12	839583	6385743	23 Impasse du Picodon	16/03/2010	immeuble bel-air		60	100	0	59	110	2,2
L13	839726	6385748	10 Rue Mademoiselle de Sévigné	16/03/2010			60	100	2	65	110	2,2
L14	839615	6385603	34 Avenue d'Espoulette	16/03/2010	Meubles Brun-Laville	A16	60	100	0	63	80	0
L15	839758	6385523	cité Cabiac	16/03/2010	derrière Pâtisserie au Milieu d'une haie d'Arbres		60	100	0	82	80	2,1
L16	840058	6385570	Angle chemin de Géry	16/03/2010	rue L. Lagrange		60	100	1	110	110	2
L17	840326	6385587	chemin du Bois du Lion	16/03/2010	réservoir de Géry	A08 A16	60	100	0	70	100	0
L18	840436,34	6385496,61	71 Chemin de Géry	16/03/2010			60	100	4	68	110	4
L19	841006	6385299	intersection chemin de Géry	16/03/2010	chemin de Margerie à Montboucher		60	100	0	58	125	5,2
L2	839255	6385519	Chemin des Alexis	16/03/2010	Immeuble L'Aurore		60	100	0	51	100	2,5
L20	840886	6385047	Rte de Dieulefit	16/03/2010	face station de lavage	A13	60	100	0	65	110	1,8
L21	840492,59	6385203,78	Rue Candy angle Avenue d'Espoulette	16/03/2010	Entrée Champion	A13 - A08 - A10	60	100	0	58	0	2
L22	839700	6385540	Carrefour Rte de St Gervais et Avenue d'Espoulette	16/03/2010	Dans le Rond-point	A08	60	100	0	111	0	2,2
L23	840077	6385412	carrefour chemin de la Reisse	16/03/2010	chemin de sous Géry		60	100	0	58	100	2
L24	840305	6385318	Angle chemin de sous Géry	16/03/2010	Rue du Dauphiné		60	100	4	148	100	4
L25	839236	6385070	13 Rue des Ramières	16/03/2010		A13	60	100	0	0	0	0
L26	840184	6385410	10 Rue du Dauphiné	16/03/2010			60	100	0	125	100	3
L27	839393,21	6385747,14	avenue d'Espoulette	16/03/2010	en face du chemin des Alexis			100	0	0	0	0
L28	840476,27	6385286,87	allée Juliette Astier	16/03/2010	Au-dessus du Champion	A13	60	100	0	98	0	3
L29	839858,48	6385619,86	Rte de St Gervais	16/03/2010	Croisement Chemin de Géry / Chemin de la Reisse	A10	60	100	0	108	80	3
L3	839223	6385446	Chemin des Alexis	16/03/2010	Immeuble Le Commodore	A13	60	100	0	50	80	2,5
L30	840937	6385079	Début chemin de Margerie	16/03/2010	Parking Chabrillan	A13	60	100	0	65	125	3
L31	840982	6385104	Début chemin de Margerie	16/03/2010	Montée de Margerie à Droite		60	100	0	63	125	3
L32	839442,35	6385766,28	Chemin de Géry	16/03/2010	Début du Chemin dans le virage		60	100	0	68	80	2
L4	839069	6385302	Chemin des deux saisons	16/03/2010	Immeuble Les Alexis 3		60	100	0	103	100	2,5
L5	839038	6385205	Collège des Alexis	16/03/2010	parking professeurs	A03	60	100	0	0	0	0

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
L6	838979	6385125	Chemin du Jabron	16/03/2010	angle Sud-Est camping des 2 saisons		60	100	0	0	100	0
L7	839234	6385245	Chemin des Alexis	16/03/2010	Hall des Sport	A13	60	100	2	115	100	2,5
L8	839304,27	6385403,23	carrefour impasse M. Vielle	16/03/2010	chemin des Alexis		60	100	0	112	0	2,5
L9	839431	6385267	Rue M. Spezini	16/03/2010	Rue M. Gilles	A16	60	100	0	68	100	2,5
M1	839764	6385473	13 Rue Freycinet	15/05/2010		RAS	60	100	0	73	0	2
M10	840430	6385104	6 Rue du 11 Novembre 1918	15/05/2010		RAS	60	100	2	15	100	2
M11	840464	6384983	Angle rue D'Isly	15/05/2010	Rue du 8 Mai 1945	RAS	60	100	0	30	100	2
M12	840360	6384918	3 Rue A. Camus	15/05/2010		A 20	60	100	0	0	100	0
M13	840431	6384857	11 Rue d'Isly	15/05/2010		RAS	60	100	0	30	0	4
M14	840470	6384883	Carrefour rue du 28 Aout 1944	15/05/2010	rue P. Brosselette	A 18	60	100	0	0	100	0
M15	840548	6384878	Face au : 7 rue du 28 Aout 1944	15/05/2010		A 08	60	100	0	0	110	0
M16	840672	6384879	22 J.M. De Hérédia	15/05/2010		RAS	60	100	0	40	0	3
M17	840792	6384743	6 Rue J.M. de Hérédia	15/05/2010		RAS	60	100	0	46	100	4
M18	840901	6384827	Angle Chemin des Thuyats	15/05/2010	Boulevard des Présidents	A 19	60	100	0	0	100	0
M19	841181	6385036	Rue Louis Aragon	15/05/2010		RAS	60	100	0	29	0	3
M2	839888	6385384	Rue Général Pau	15/05/2010	Avenue d'Espoulette	RAS	60	100	0	31	100	2
M20	841033,79	6384782,48	Lotissement Clos Margerie	15/05/2010	Rue JF LAYRAUD	RAS	60	100	0	0	0	0
M21	841095	6384754	Angle Chemin des Thuyats	15/05/2010	Rue L. Aragon	RAS	60	100	0	37	100	3
M22	841489	6385006	RN 540	15/05/2010	Musée de Soie	RAS	60	100	0	0	110	0
M23	840973	6384836	Allée de Grangefeuille	15/05/2010		RAS	60	100	0	27	0	4
M24	841282	6385435	Che de Margerie à Montboucher	15/05/2010	Maison Tardieu	A 13	60	100	0	31	0	3
M25	841707	6385513	Che de Margerie à Montboucher	15/05/2010	Maison Rodia	RAS	60	100	0	0	110	0
M26	842184,65	6385782,08	Che de Margerie	12-mai-11	Maison A. Guiraud	RAS		100	0	0	110	0
M27	841885	6385150	Che de Pellaprat	15/05/2010	école d'Infirmières	A 08 - A 19	60	100	0	0	110	0
M28	841781	6384930	Che de Pellaprat	15/05/2010	carrefour N 540	A 08	60	100	0	21	110	3
M3	839875	6385178	Rue Général Pau	15/05/2010	Le Jabron 1	RAS	60	100	0	145	100	0
M4	839884	6384991	Rue Général Pau	15/05/2010	Le Jabron	RAS	60	100	0	0	0	0
M5	840083	6385251	2 Chemin du Moulin	15/05/2010		A 08	60	100	2	39	100	2
M6	840105	6385097	Lotissement Domaine du Vallon	15/05/2010	arrière Jabron 1 et 2	RAS	60	100	2	32	100	2
M7	840056	6384984	Lotissement Domaine du Vallon	15/05/2010		RAS	60	100	2	73	100	0
M8	840257	6385119	Carrefour chemin du Moulin	15/05/2010	Rue L. V. Beethoven	A 17	60	100	2	33	100	2
M9	840361	6385041	Angle Allée Verdi	15/05/2010	Rue J. S. Bach	A 20	60	100	2	0	100	0
N1	839422	6384529	12 Route d'Allan	23/03/2010			60	100	0	0	100	0
N10	840124	6384133	9, allée Bastdou	23/03/2010			60	100	3	59	100	4
N11	840082	6384205	44, chemin de Redondon	23/03/2010		A13- A15 - A20	60	100	3	0	100	0
N12	839860	6384301	32, chemin de Redondon	23/03/2010			60	100	3	0	100	0
N13	842304	6382875	chemin de Colas	23/03/2010	après carrefour chemin de la Gardelle	A15	60	100	0	0	0	4
N14	841214	6382815	Chemin de Bondonneau	23/03/2010		A 13 - A 07	60	100	0	0	100	0
N15	840304	6384404	route d'Espeluche	23/03/2010	stade de l'Hippodrome	A 15 - A 13	60	100	0	28	0	3,4
N16	842095	6384133	Rte d'Espeluche	23/03/2010	angle chemin de Beauthéac	A 15 - A 13	60	100	0	80	0	4
N17	842166	6383662	chemin de Beauthéac	23/03/2010	Ferme de Beauthéac		60	100	0	55	125	5

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
N18	839753	6384844	10 chemin de Beaulieu	23/03/2010		A06 - A11 - A20	60	100	0	0	125	0
N19	839706	6384614	22, rte d'Espeluche	23/03/2010		A07	60	100	3	55	100	4,6
N2	839669	6384379	22, chemin de Redondon	23/03/2010			60	100	3	36	100	0
N20	839797	6384571	38, rte d'Espeluche	23/03/2010		A07	30	65	0	0	100	0
N21	839864	6384481	All P. ARNAUD	23/03/2010			60	100	3	60	100	4
N22	840875	6384232	Rte d'Espeluche	23/03/2010	Chemin des Chênes	A 13 - A 15	60	100	0	105	100	6
N23	841156	6384188	Rte d'Espeluche	23/03/2010		A07	60	100	3	46	100	5
N24	841491	6384158	Rte d'Espeluche	23/03/2010	Che de la Source		60	100	0	52	100	4,8
N25	841733	6384116	Rte d'Espeluche	23/03/2010	Chemin de la Guionette	A 13 - A 19	60	100	0	53	100	0
N26	841721	6383568	Chemin de la Guionette	23/03/2010		A13	30	65	0	42	125	4
N27	841466	6383141	Chemin de Bondonneau	23/03/2010	Chemin de Redondon	A14	60	100	0	0	100	4
N28	841808	6382960	Chemin de Redondon	23/03/2010			60	100	0	0	100	0
N3	839746	6384203	Rue des Buissonnets	23/03/2010	entre N° 5 et 7		60	100	0	34	100	3
N4	839877	6383998	Rue M. Pagnol	23/03/2010			60	100	3	0	0	0
N5	840001	6383878	50, chemin des Contrebandiers	23/03/2010		A08	60	100	3	52	100	5
N6	840186	6383944	Chemin des Contrebandiers	23/03/2010	Allée de Pazin		60	100	3	12	100	4
N7	840057	6384017	24, rue des Loris	23/03/2010			60	100	3	38	100	4
N8	840342	6384069	70, chemin de Redondon	23/03/2010		A12 - A07 - A15	60	100	3	0	100	4
N9	840385	6383924	rue J.J Roux	23/03/2010		A13- A15	60	100	0	40	0	4
O1	839007	6384978	Av Saint Didier	31/03/2010	All de la Passerelle	a21 a16	60	100	0	0	0	0
O10	839715	6383893	Impasse Th. Aubanel	31/03/2010			60	100	0	48	100	3,4
O11	839799	6383907	All A. Breton	31/03/2010			60	100	0	94	100	3
O12	839895	6383912	46, bis Rte d'Allan	31/03/2010		a16	60	100	3	0	100	3,6
O13	840095	6383655	Route d'Allan	31/03/2010	Chemin St Anne	A08 - A13 a16	60	100	3	0	100	4
O14	840175	6383562	Rte d'Allan - RD 56	31/03/2010	Déchetterie SESAM	a13	60	100	0	65	0	4
O15	839887	6383806	Chemin des Contrebandiers	31/03/2010	Allée du Chabian	A13	60	100	0	91	0	3,8
O16	839713	6383639	Chemin des Contrebandiers	31/03/2010		a07	60	100	0	90	0	3,8
O17	839538	6383661	71, chemin de Ravaly	31/03/2010	Vernet Combustibles		60	100	0	50	100	4
O18	839391	6383868	Chemin de Ravaly	31/03/2010	Rue F. Mistral	A08	60	100	0	130	100	3,8
O19	839516	6384138	Av du Puits	31/03/2010	Rue F. Mistral	A07	60	100	0	28	100	3,8
O2	839816	6383762	Chemin des Contrebandiers	31/03/2010	All Lino Ventura		60	100	0	0	100	3,8
O20	839528	6384038	16 avenue du Puits	31/03/2010	derrière places de parking		60	100	0	65	100	3,8
O21	839312	6384021	Chemin de Ravaly	31/03/2010	All des Eglantines		60	100	0	20	100	4
O22	839218	6384114	Chemin de Ravaly	31/03/2010	Rond-point		60	100	0	130	100	0
O23	839040	6384335	Chemin de Ravaly	31/03/2010	côté impair face au N°8	A21	60	100	0	0	100	4
O24	839213	6384419	Rue du 19 mars	31/03/2010		A16	60	100	0	0	100	0
O25	839296	6384410	9, rue du 19 mars 62	31/03/2010		a16 A 19	60	100	0	0	80	3
O26	839166	6384346	Rue H. Chauchard	31/03/2010			60	100	0	100	100	3
O27	839033	6384787	Rue Raymond Gabert	31/03/2010	rue Joséphine Perret	A13	60	100	0	93	0	3
O28	839543	6384312	Rte d'Allan	31/03/2010	Caserne CRS		60	100	3	30	100	3
O29	839541	6384374	Rte d'Allan	31/03/2010	entrée caserne CRS		60	100	3	130	100	0
O3	839142	6384672	Rue Y. Borel	31/03/2010	Rue I. Chauvin		60	100	0	57	100	4
O30	839586	6383889	Impasse Théodore Aubanel	31/03/2010	nouveau lotissement		60	100	0	0	100	3

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
O4	839327	6384681	Av St Didier	31/03/2010	croisement Rte d'Espeluche		60	100	0	100	0	3,8
O5	839314	6384555	3, rue A. Fournier	31/03/2010			60	100	0	0	100	0
O6	839531	6384351	Rte d'Allan	31/03/2010	Caserne CRS		60	100	3	40	100	3,8
O7	839442	6384332	Rte d'Allan	31/03/2010	Caserne CRS après l'entrée à droite	a08	60	100	3	34	100	3
O8	839427	6384268	Rte d'Allan	31/03/2010	Caserne CRS derrière les garages		60	100	3	40	100	0
O9	839734	6384118	Impasse J. Vernes	31/03/2010		A 13 a16	60	100	3	0	100	4
P	838030	6382437		01/01/2001					0	0	0	0
P	838106,24	6382609,69	ETABLISSEMENT EASYDIS	01/01/2001					0	0	0	0
P	838336,48	6382745,31	ETABLISSEMENT AMAZONE	01/01/2001					0	0	0	0
P	838087,01	6382710,9	ETABLISSEMENT AMAZONE	01/01/2001					0	0	0	0
P	838003	6382510		01/01/2001					0	0	0	0
P	838226,17	6382567,69	ETABLISSEMENT EASYDIS	01/01/2001					0	0	0	0
P	838343,06	6382639,05	ETABLISSEMENT AMAZONE	01/01/2001					0	0	0	0
P	838195,8	6382772,13	ETABLISSEMENT AMAZONE	01/01/2001					0	0	0	0
P	838174	6382388		01/01/2001					0	0	0	0
P1	838893	6384712	17 Route de St Paul	15/03/2010	Immeuble Les Cigales	A06	60	100	4	60	100	4
P10	839085	6383401	Face au 121 Rte de St Paul	15/03/2010		A 06 a16	60	100	0	0	100	0
P11	839129	6383233	128 Route de St Paul	15/03/2010	angle chemin blaches du levant		60	100	0	0	100	0
P12	839201	6382830	152 Route de St Paul	15/03/2010	angle impasse J. Tourtel		60	100	0	132	100	4
P13	839301	6382218	198 Rte de St Paul	15/03/2010			60	100	0	0	100	0
P14	839353	6381748	234 Rte de St Paul	15/03/2010			60	100	0	0	100	5
P15	838827	6381973	Chemin de Dromette	15/03/2010	maison Darnaud		60	100	0	107	100	6
P16	838824	6382268	Chemin de Dormette	15/03/2010	Pépinières Darnaud		60	100	0	87	100	6
P17	838829	6382482	Chemin de Fontjarus - Pt Pélican	15/03/2010	Croisement Chemin de Dromette	A13	60	100	0	0	0	6
P18	838835	6382780	Rue J J. Menuret	15/03/2010	Devant Autajon		60	100	0	86	100	2
P19	838850	6382792	Rue J. J. Menuret	15/03/2010		A19	60	100	0	58	0	2,4
P20	838974	6382896	Chemin de Merly	15/03/2010	Entrée Sud Ccial Soleil Levant	A13	60	100	0	112	125	3,8
P21	838866	6383123	Chemin des Blaches du Levant	15/03/2010	entrée parc boîte à outils		60	100	0	0	0	0
P22	839476	6381976	Chemin du Perchoir	15/03/2010	100 mètres du Château		60	100	0	111	100	0
P23	839048	6384122	Rue A de Musset	15/03/2010	Rond-point		60	100	0	0	100	0
P24	839208	6383693	2 Allée des Chanterelles	15/03/2010			60	100	0	130	100	3,8
P25	839338	6383678	14 Rue des Cèdres	15/03/2010	vers place Jacques Brel		60	100	0	103	100	0
P26	839225	6383832	Rue Edith Piaf	15/03/2010	vers n°16 - Tennis couvert		60	100	0	0	100	3,8
P27	839467	6383217	chemin des Contrebandiers	15/03/2010			60	100	0	0	0	0
P28	839145	6383279	Rte de St Paul	15/03/2010	Angle rue Clé des Champs		60	100	0	132	100	3,8
P29	839327	6383304	Rue des Coquelicots	15/03/2010	Lotissement Clé des Champs		60	100	0	135	100	3,8
P3	838870	6384643	Face au 29 route de St Paul	15/03/2010	Les Résidences du Sud		60	100	0	60	80	3
P30	839432	6383158	Chemin des Contrebandiers	15/03/2010	angle allée des Myosotis	A13	60	100	0	122	0	3,8
P31	838987	6382812	Chemin de Merly	15/03/2010	Côté de Jouet Club		60	100	0	122	100	4,2
P33	838834	6383544	rue g. Danton	15/03/2010			60	100	0	38	0	0
P34	838909	6383393	Rue L, Messie	15/03/2010	Rue L.C Grasset		60	100	0	49	0	0
P35	838841	6382888	Bd. du Président Albert Lebrun	15/03/2010	Station Essence		60	100	0	0	125	0

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
P36	839536	6383298	face 102 chemin Contrebandiers	15/03/2010	angle allée de la Jodie		60	100	0	0	0	0
P37	839585	6383383	Chemin des Contrebandiers	15/03/2010	angle allée de la Jodie		60	100	0	0	0	0
P38	839596	6383435	96 chemin des Contrebandiers	15/03/2010			60	100	0	0	0	0
P39	839320	6383510	14 rue des Bleuets	15/03/2010			60	100	0	0	100	0
P4	838924	6384359	Rte de St Paul	15/03/2010	Piscine Olympique	A16	60	100	0	0	100	0
P5	838979	6384092	48 Route de St Paul	15/03/2010	Résidence les Acacias		60	100	0	0	100	0
P6	839001	6383940	Angle Impasse E. Zola	15/03/2010	Rte de St Paul		60	100	0	0	100	3,8
P7	838913	6383853	Allée des Sables	15/03/2010	Face au 10		60	100	0	0	100	3,8
P8	839048	6383699	Route de St Paul angle Rue des Cèdres	15/03/2010	Entrée Lotissement Le Soleil		60	100	0	99	0	3,8
P9	839109	6383805	13 Allée J. Raimu	15/03/2010			60	100	0	0	80	3,8
Q1	838728	6385150	Chemin de Nocaze	07/04/2010	Rue Barnier	A13-A08-A11	60	100	0	100	150	3
Q10	838379	6384219	Chemin des Fourches	13/04/2010	Rue Chantelise		60	100	0	53	150	3
Q11	838401	6384312	Rue G. Monod	13/04/2010	Rue L. Pergaud	A13 - A17	60	100	0	0	150	0
Q12	838276	6384262	Chemin des Fourches	13/04/2010	sur le parking		60	100	0	27	150	4
Q13	838359	6384540	Rue A. Rimbaud	13/04/2010	Immeuble Les Alouettes		60	100	0	45	150	3
Q14	838591	6384440	5, rue A. Rimbaud	13/04/2010			60	100	0	80	150	3
Q15	838703	6384454	Rue C. Chaplin	13/04/2010			60	100	0	142	150	3
Q16	838559	6384556	Rue du Rhône	13/04/2010	angle rue de la Résistance		60	100	0	80	150	3
Q17	838680	6384523	Rte de Châteauneuf	13/04/2010	Rue de la Résistance		60	100	0	65	150	3
Q18	838779	6384911	39 avenue J. Jaures	13/04/2010			60	100	0	80	150	6
Q19	838760	6384781	face au 2 rte de Châteauneuf	13/04/2010			60	100	2	70	150	3
Q2	838582	6385026	Rue Joliot Curie	07/04/2010	Immeuble La Pastorale		60	100	2	154	150	3
Q20	838767	6384407	39 avenue J. Jaures	13/04/2010	stade Tropenas		60	100	0	80	150	3
Q21	838664	6384363	Route de Châteauneuf	13/04/2010	complexe sportif de la SESAME		60	100	0	110	150	3
Q22	838520	6384343	30 Rte de Châteauneuf	13/04/2010	le Vercors		60	100	0	75	150	3
Q23	838546	6384261	Route de Châteauneuf	13/04/2010	Copropriété le Vivarais		60	100	0	60	0	3
Q24	838531	6384976	Rue des Grèzes	16/04/2010	Chaufferie Nocaze Nord		60	100	0	180	100	3
Q25	838652	6384112	chemin des Fourches	16/04/2010	entrée Leader Price	A13 A16	60	100	0	145	150	2
Q26	838758	6384285	route de Marseille	16/04/2010	face station ESSO/angle Amardeil		60	100	0	110	0	2
Q27	838771	6385004	Av Jean Jaurès - St James	16/04/2010	à côté de la pharmacie	A05	60	100	0	74	0	0
Q28	838789	6385011	Av Jean Jaurès - St James	16/04/2010	Pied du N° 23	A05		100	0	138	0	2,5
Q29	838650	6384875	Rue des Grèzes	16/04/2010	Face au N° 6	A18	60	100	2	100	150	3
Q3	838415	6384996	Rue E. Marcel	07/04/2010	Sous le Porche	A19-A13-A17- A08	60	100	0	0	150	0
Q30	838542	6385174	chemin de Nocaze	16/04/2010	Croisement Joliot Curie		60	100	0	206	100	3
Q31	838267	6384453		01/01/2001					0	0	0	0
Q4	838370	6384783	2 allée de Rivoli	07/04/2010			60	100	3	200	150	3
Q5	838339	6384679	4 rue d'Aldridge	07/04/2010		A 18	60	100	3	147	150	3
Q6	838421	6384725	5 rue d'Aldridge	07/04/2010			60	100	3	101	150	3
Q7	838466	6384706	2, square Racine	13/04/2010	dans le square		60	100	0	113	150	3
Q8	838359	6384576	Rue Delattre de Tassigny	13/04/2010	angle Rue Arthur Rimbaud		60	100	0	43	150	3
Q9	838578	6384137	Chemin des Fourches	13/04/2010	Rte de Châteauneuf		60	100	0	110	150	3
R1	838174	6384154	Rue Fernand Faure	16/03/2010	face aux Hortensias		60	100	0	0	0	2

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
R10	838595	6383336	allée de la treille	19/03/2010	angle rue F. Charre		60	100	0	0	0	0
R11	838741	6383629	allée de la tour	19/03/2010	Piscine Haute Provence	A 18	60	100	0	0	150	2
R12	838608	6383809	Ets Sibille	19/03/2010	dans l'entreprise	A 19	60	100	0	0	150	0
R13	838757	6384076	Rte de Marseille	19/03/2010	lavomatique	A13-A17-A19	60	100	0	0	150	0
R14	838475	6384057	Allée de la Pinède	19/03/2010		A 02 - A 19	60	100	0	0	0	2
R15	838379	6383986	Allée Nimsger	19/03/2010	Gymnase Monod	A 19	60	100	0	0	0	0
R16	838503	6383831	Rte de Châteauneuf	19/03/2010	derrière Sibille		60	100	0	0	0	2
R17	838210,25	6383820,24	rue de Banas	19/03/2010	résidence des Aulnes	A 13	60	100	0	0	100	0
R18	838266,54	6383730,72	rue de Banas	19/03/2010	Rés. des Aulnes dans Lauriers		60	100	0	0	80	0
R19	838732	6383186	Rte de Marseille	19/03/2010	face BNP Paribas		60	100	0	0	100	3
R2	838226	6383964	Rue Fernand Faure	16/03/2010	Face Lot Les Charmilles	A 06	60	100	0	0	0	2
R20	838712	6384050	Rte de Marseille	19/03/2010	Parking Leader Price		60	100	0	0	100	0
R3	838286,99	6383708,09	Rte de Châteauneuf	19/03/2010	Allée Vergne / EREA	A 13	60	100	0	0	80	2
R4	838301	6383541	Rte de Châteauneuf	19/03/2010	à côté du N°86	A08-A13-A18	60	100	0	0	80	2
R5	838431	6383284	31, rue de Charpenne	19/03/2010			60	100	0	0	0	0
R6	838724,37	6383730,53	RN7 vers entrée Sibille	19/03/2010	Face "la Seigneurie"	A13 - A20	60	100	0	0	150	0
R7	838712	6383285	195, rte de Marseille	19/03/2010	Bar Au Grand Air	A 13	60	100	0	0	0	2
R8	838738	6383399	175, rte de Marseille	19/03/2010	à côté Aviva Cuisine	A 18	60	100	0	0	0	2
R9	838527	6383464	10, chemin des colonnes	19/03/2010		A 07 - A 18	60	100	0	0	0	0
S1	838449	6382893	ZI Sud de Gournier	01/01/2010	garage FIAT	A01	60	100	0	0	0	0
S10	837706	6382237	183 Rte de Châteauneuf	01/01/2010	Autajon Artémia	A06 - A07	60	100	0	90	80	3
S11	838000	6383061	Av. de GOURNIER	01/01/2010	Face Autajon		60	100	0	95	150	3
S12	837862	6383367	ZI de Gournier	01/01/2010	entrée Ets Gerland	A13	60	100	0	101	0	3
S13	837973	6383467	chemin de Fortuneau	01/01/2010	ECOTEL	A13 - A18	60	100	0	71	100	3
S14	837865	6383097	avenue du Gournier	01/01/2010	Filgrès Carrelages	A13 A16 A08	60	100	0	0	0	0
S15	838131	6383209	104 Route de châteauneuf	01/01/2010			60	100	0	54	150	3
S16	837682	6383168	allée du Port	01/01/2010	vers Transports Mazet	A13	60	100	0	75	0	3
S17	837636	6383207	avenue du Gournier	01/01/2010	Gamm Vert	A13	60	100	0	54	0	3
S18	837491	6383550	avenue du Gournier	01/01/2010	Autajon SP		60	100	0	54	0	3
S19	837405	6383269	avenue du Gournier	01/01/2010	OPEL - Montélimar Automobile	A17	60	100	0	42	0	3
S2	838577,92	6382876,12	ZI Sud de Gournier	01/01/2010	Conforama	A13	60	100	0	74	0	3
S20	837465	6383145	avenue du Gournier	01/01/2010	Face Transport Mazet	A13	60	100	0	46	0	3
S21	837363	6383157	Chemin de Belle Barbe	01/01/2010	parking camion Sud Est entrepôt		60	100	0	34	100	3
S22	837448	6383031	allée du Port	01/01/2010	BL CASINO	dans l'entreprise privé ?	60	100	0	0	100	0
S23	837485	6383060	allée du Port	01/01/2010	coopérative agricole		60	100	0	37	100	3
S24	837566	6382663	allée du Port	01/01/2010	Charles André		60	100	0	36	0	3
S25	838026	6382973	route de Châteauneuf	01/01/2010	AUTAJON		60	100	0	98	0	3
S26	837937	6383651	route de Châteauneuf	01/01/2010	vers le troc de l'ile		60	100	0	54	100	3
S27	837839	6382484	Rond-point des Blaches	01/01/2010		A13	60	150	0	110	0	3
S28	837992	6382420	Bd. Charles André	01/01/2010			60	100	0	50	100	3
S29	838126	6382359	Bd. Charles André	01/01/2010		A13	60	150	0	111	0	3
S3	838698	6383037	Route de Marseille	01/01/2010	Magasin Bruno fruits et légumes		60	100	0	45	0	3

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
S30	838249	6382338	rue Joseph Lagarde	01/01/2010			60	100	0	54	100	3
S31	838397	6382245	Bd Charles André	01/01/2010			60	100	0	52	100	3
S32	838542	6382279	rue Joseph Moro	01/01/2010			60	100	0	56	100	3
S33	838630	6382241	Bd Charles André	01/01/2010	près du rond-point		60	100	0	50	100	3
S34	838555	6382471	rue Joseph Moro	01/01/2010		A13	60	100	0	65	100	5
S35	838547	6382603	rue Joseph Moro	01/01/2010		A13	60	100	0	71	100	6
S36	838679	6382581	parking côté RN 7	01/01/2010	face CENTRAKOR		60	100	0	80	100	5
S37	838191	6382169	rue Joseph Ayme	01/01/2010	vers rue Maurice Sibille	A13	60	100	0	65	100	3
S38	838147	6382033	rue Joseph Ayme	01/01/2010			60	100	0	0	100	0
S39	838316	6382122	rue Maurice Sibille	01/01/2010			60	100	0	13	100	3
S4	838678	6382905	ZI de Gournier	01/01/2010	Mc Donald's : voie Service au volant	A20	60	100	0	0	0	0
S40	838383	6382010	rue Emile Monier	01/01/2010		A17	60	100	0	0	100	0
S41	838429	6382106	rue Maurice Sibille	01/01/2010		A13 A19	60	100	0	0	100	0
S42	838553	6382122	rue Jacques Giraud	01/01/2010		A19	60	100	0	0	100	0
S43	838390,12	6382722,54	R JOSEPH MONARD PELISSIER	01/01/2001					0	0	0	0
S44	837825,32	6382821,39	parking côté RN 7	01/01/2010	face Décathlon		60	100	0	0	100	0
S45	838345,58	6382591,98	R JOSEPH MONARD PELISSIER	01/01/2001					0	0	0	0
S46	838674,83	6382329,48	parking côté RN 7	01/01/2010	face Décathlon			100	0	0	100	0
S47	838486,81	6382939,34	Avenue de Gournier		devant la halle aux chaussures				0	0	0	0
S5	838260	6382993	ZI de Gournier	01/01/2010	But	A13	60	100	0	61	0	3
S7	838508	6383104	ZI de Gournier	01/01/2010	Mr Bricolage	A01	60	100	0	0	0	0
S8	838542	6383012	ZI de Gournier	01/01/2010	Sport 2000		60	100	0	44	0	3
S9	837898	6382617	Rte de châteauneuf	01/01/2010	chemin des blaches	A13 A16 A19	60	100	0	0	100	0
T1	837835	6385122	Avenue des Tamaris	23/03/2010	Rue des Lilas	A18-A15	60	100	0	0	150	0
T10	838283,87	6384783,06	Ch. des Grèzes/ chemin de Chomillac	23/03/2010	Passage inférieur SNCF	A 17	60	100	3	105	150	3
T11	838001	6384668	21 chemin des Grèzes	23/03/2010		A13-A18	60	100	0	0	100	3
T12	838090	6384591	Rue JF Millet	23/03/2010	face allée Daumier	A 08	60	100	0	122	100	3
T13	838033	6384447	Rue JF Millet	23/03/2010	angle rue Louis David		60	100	0	100	100	3
T14	837909	6384568	All Sisley	23/03/2010	angle rue Louis David		60	100	0	114	100	3
T15	837698	6384611	chemin des Grèzes	23/03/2010	chemin des Mésanges	A08 - A13	60	100	0	0	100	3
T16	837753	6384696	Imp. Condorcet	23/03/2010	au fond à droite		60	100	3	97	100	4
T17	836963	6384561	chemin des Gardes	23/03/2010	Station épuration	A 15	60	100	0	90	100	3
T18	837004	6384191	chemin Belle Barbe	23/03/2010		A 15	60	100	0	105	0	3
T19	838052	6384104	chemin de Pouloumard	23/03/2010			60	100	0	84	0	2,2
T2	837956	6385178	rue des Muguets	23/03/2010	devant n°37	A18	60	100	0	0	100	3
T20	837692	6385050	8 Place P. Simon	23/03/2010			60	100	3	130	100	5
T21	837371	6384453	chemin des gardes	23/03/2010			60	100	0	120	125	3
T22	837692	6384884	rue C Claudel	23/03/2010	face au 18 bis		60	100	3	130	100	3
T23	838085	6384420	allée André Reboul	23/03/2010	angle ch. Daurel		60	100	0	85	100	3
T24	837694	6384442	Rue de Dion Bouton	23/03/2010	Drôme Bâtiment	A13 - A15	60	100	0	0	100	0
T25	837640	6384253	Rue de Dion Bouton	23/03/2010	face Etap-Hôtel	A13 - A15	60	100	0	95	100	3
T26	837678	6383898	rue F Arago	23/03/2010	ilot central		60	100	0	0	100	0

VILLE DE MONTEILIMAR
Etude de diagnostic et schéma AEP
Phase 3 - Analyse de la défense incendie

Numéro hydrant	X	Y	Adresse	Date de la tournée	Emplacement exact	Codage des anomalies constatées	Débit attendu (m3/h)	Diamètre de la sortie	Pression dynamique (bar)	Débit (m3/h)	Diamètre canalisation (mm)	Pression statique (bar)
T27	837705	6383931	chemin de Daurelle	23/03/2010		A 15	60	100	0	0	100	0
T28	837847	6383977	rue Louis Delage	23/03/2010			60	100	0	0	100	0
T29	837849	6383900	rue Louis Delage	23/03/2010		A 13	60	100	0	0	100	0
T3	837657	6385146	rue Fernand Ravisa	23/03/2010	rue des Tamaris		60	100	3	62	150	3
T4	837602	6385028	rue JP Bonzon	23/03/2010	Immeuble les Combes		60	100	3	100	100	3
T5	837593	6383812	rue F. Arago	23/03/2010	face Gerbe d'Or	A08-A13-A15		100	0	0	0	0
T6	838057	6385095	11 chemin des Combes	23/03/2010		A18-A15-A08	60	100	3	82	150	3
T7	838148	6385000	6, allée A. Berg	23/03/2010		A 18	60	100	3	97	150	3
T8	838184	6384922	26 rue J.P Rameau	23/03/2010			60	100	0	0	150	0
T9	838070	6384879	rue Montaigne	23/03/2010	foyer ADAPEI		60	100	3	105	150	3

N.B. : Les lignes grisées correspondent aux PI sur lesquels a été mesurée la pression dans le cadre de la présente étude par POYRY.