

## Commune de VERANNE

Synthèse des propositions de travaux "Diagnostics et schémas généraux"

Catégorie	Localisation	Description (Numéro de proposition de travaux - Fiche action)	Montant (€ HT)	Amélioration attendue	Ratio Coût en €/ m3/j d'ECPP éliminées	Ratio Coût en €/m <sup>2</sup> d'ECPM éliminées (Surface active)	Priorité
Reprise des anomalies constatées lors de la reconnaissance des réseaux	Commune de Veranne	Accessibilité des regards (A)	420 €	Meilleure accessibilité au réseaux d'assainissement	/	/	3
	Commune de Veranne	Etat structurel des regards (B)	3 000 €	Amélioration de la structure du réseau et diminution des ECPP et des ECPM	/	/	1
Réduction des eaux claires parasites permanentes	A Gorand	Secteur 1- Réhabilitation du collecteur (D)	26 200 €	Elimination de 2,4 m3/J d'ECPP	10916	/	3
	Le Buisson	Secteur 2- Réhabilitation du collecteur (E)	9 100 €	Elimination de 19,2 m3/J d'ECPP	510	/	1
	A Gorand	Secteur 3- Réhabilitation du collecteur (F)	4 100 €	Elimination de 2,4 m3/J d'ECPP	1708	/	1
	VER_0019 à VER_0037	Secteur ITV Complémentaire- Réhabilitation du collecteur (G)	9 100 €	Elimination des défauts du secteur	/	/	3
Amélioration du fonctionnement des unités de traitement	Station d'épuration de Nurieux	Amélioration du fonctionnement, de la sécurité et de l'exploitation de la STEP (I)	8 300 €	Amélioration du fonctionnement des unités de traitement	/	/	1
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>60 220 €</b>				
		<b>Priorité 1</b>	<b>24 500 €</b>				
		<b>Priorité 2</b>	<b>0 €</b>				
		<b>Priorité 3</b>	<b>35 720 €</b>				