
	Commune de Saint-Maurice-d'Ibie		Regard N° 1
		Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées		
		Fiche descriptive de regard		

Localisation :	Route de Valos	Commune :	SAINT-MAURICE-D'IBIE
Intervenants :	RT/MG	Date visite :	21/03/2019
		Système d'assainissement :	Le Bourg

Description de l'ouvrage	
<p>Caractéristiques générales :</p> <p>Type ouvrage : Regard de visite</p> <p>Fermeture regard : Tampon fonte circulaire</p> <p>Matériaux regard : Béton carré</p> <p>Dimensions regard : 800x800</p> <p>Type d'effluent : Eaux pluviales</p> <p>Echelons : 3</p> <p>Domaine : Public (hors voirie)</p> <p>Coordonnées :</p> <p>X : 1817875.75 m</p> <p>Y : 4145558.20 m</p> <p>Z (TN) : 208.34 m NGF</p> <p><small>Coordonnées en Lambert CC45 et altitude rattachée à l'IGN 69</small></p>	

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 :	200	PVC	1.36			90	
Entrée 2 :	200	PVC	1.04	X		80	
Exutoire 1 :	200	PVC	1.36			270	

Anomalies		
Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :

Travaux et remarques	
Remarques :	Travaux préconisés :
Clapet sur branchement 2, arrivée du DO.	