
	Commune de Saint-Maurice-d'Ibrie Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées Fiche descriptive de regard		Regard N° 16

Localisation :	Rue des puits-fontaines	Commune :	SAINT-MAURICE-D'IBIE
Intervenants :	RT/MG	Date visite :	21/03/2019
		Système d'assainissement :	Le Bourg

Description de l'ouvrage	
<p>Caractéristiques générales :</p> <p>Type ouvrage : Regard de visite</p> <p>Fermeture regard : Tampon fonte circulaire</p> <p>Matériaux regard : PEHD circulaire</p> <p>Dimensions regard : Ø800</p> <p>Type d'effluent : Eaux usées</p> <p>Echelons : Aucun</p> <p>Domaine : Public (sous voirie)</p> <p>Coordonnées :</p> <p>X : 1817816.55 m</p> <p>Y : 4145701.46 m</p> <p>Z (TN) : 214.56 m NGF</p> <p><small>Coordonnées en Lambert CC45 et altitude rattachée à l'IGN 69</small></p>	

Caractéristiques des canalisations							
Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 :	200	PVC	1.23			270	
Entrée 2 :	125	PVC	1.08		Particulier	0	
Exutoire 1 :	200	PVC	1.23			90	

Anomalies		
Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :

Travaux et remarques	
Remarques :	Travaux préconisés :