

Communes	Categorie	Famille	Type	Numero	Marque	Modele	Statut	Adresse	XLAMB93	YLAMB93	Débit 1Bar M3/H	Debit Max M3/H	Capacite M3	Date Controle	Debit	Etat	Remarques_Etat	Date_source	Etat
AMBLANS ET VELOTTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70014001				ROUTE NATIONALE 19	955 611	6 736 306	67	77		06/05/2005	Orange	A repeindre + absence de numérotation			
AMBLANS ET VELOTTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70014002				RUE DU LAVOIR	956 578	6 736 825	69	87		06/05/2005	Orange	A repeindre + absence de numérotation			
AMBLANS ET VELOTTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70014003				ROUTE NATIONALE 19	956 599	6 736 677	61	78		06/05/2005	Orange	A repeindre + absence de numérotation			
AMBLANS ET VELOTTE	Non normalisé	Reserve incendie	RESERVE INCENDIE	70014004			Public	RUE DE L'EGLISE	955 786	6 736 552			120	06/05/2005	Rouge	A aménager conformément à la réglementation			
AMBLANS ET VELOTTE	Non normalisé	Etang, lac, mare	ETANG	70014005				RUE DE VELOTTE						06/05/2005	SUPPRIME	Pas de convention avec le privé -> Exclut par le SDIS du fait du manque de fiabilité dans les hauteurs d'eau			
AMBLANS ET VELOTTE	Non normalisé	Etang, lac, mare	ETANG	70014006				RUE DE LA MAZIOTTE						06/05/2005	SUPPRIME	Pas de convention avec le privé -> Exclut par le SDIS du fait du manque de fiabilité dans les hauteurs d'eau			
AMBLANS ET VELOTTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70014007				RUE DE LA BIENFAISANCE	956 265	6 736 725	25	50		06/05/2005	Orange	A repeindre + absence de numérotation + dernier débit connu inférieur à 27m3/H			
AMBLANS ET VELOTTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70014008				RUE DE L'EGLISE	955 786	6 736 553					Orange	Absence de numérotation			
AMBLANS ET VELOTTE	Non normalisé	Etang, lac, mare	ETANG	70014009				AU MOULIN GRATOT	957 525	6 736 195					Orange	A aménager et à signaler + hauteur d'eau aléatoire + absence de dispositif de sécurité + pas de convention avec le privé			
ANDORNAY	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70021001				Chemin de la riotte			112	130		15/01/2019	Non renseigné	CHERMONT			
ANDORNAY	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70021002				Rue du rognon			84	103		15/01/2019	Non renseigné	A repeindre			
ANDORNAY	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70021003				Rue des vignes			137	167		15/01/2019	Non renseigné	Pris sur conduite SIE du Chérimont			
ANDORNAY	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70021004				Rue des vignes face à la mairie			91	105		15/01/2019	Non renseigné	A repeindre			
ANDORNAY	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70021005				Rue du château d'eau			54	68		15/01/2019	Non renseigné	PI installé en 2011			
ANDORNAY	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70021006				10 rue de la Libération			184	200		15/01/2019	Non renseigné	Pris sur conduite SIE du Chérimont			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029001			Public	Face le n° 437 rue Saint-Vaïère	956 103	6 729 360	55	64		30/05/2018	Orange	Absence de numérotation + ne se purge pas + peinture à refaire + ouverture difficile -> Prévoir le remplacement ?			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029002			Public	Face le n° 76 rue du Creux	955 887	6 729 456	69	80		30/05/2018	Orange	Absence de numérotation			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029003			Public	Face le n° 1 rue du Mont Gedry	955 793	6 729 319	130	162		30/05/2018	Orange	Absence de numérotation + manque un joint de bouchon D100			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029004			Public	Angle rue de Montjustin / rue St-Vaïère	955 689	6 729 417	107	126		30/05/2018	Orange	Absence de numérotation			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029005			Public	300 rue de Montjustin	955 415	6 729 390	26	43		30/05/2018	Orange	Absence de numérotation + Débit inférieur à 27m3/H			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029006			Public	Rue Saint-Vaïère face la rue en Paillette	955 511	6 729 762	26	43		30/05/2018	Orange	Absence de numérotation + Débit inférieur à 27m3/H			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029007			Public	Rue du Souvenir / Ferme Buhlen 150 m après le cim	955 829	6 729 901	56	64		30/05/2018	Orange	Absence de numérotation + végétation gênante			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029008			Public	Rue du Mont Gedry	959 630	6 729 207	67	110		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + végétation gênante			
APPENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70029009			Public	Rue du Coucou	955 279	6 729 682	26	48		30/05/2018	Orange	PI installé en 2016, absence de numérotation + débit inférieur à 27m3/H			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046001				11 rue de la Tulierie	959 022	6 730 196	59	64		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046002				15 rue St-Léger	959 329	6 730 395	58	65		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046003				Face le 5 rue des Tilleuls, en face l'Eglise	959 303	6 730 165	66	76		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046004				22 rue des Tilleuls	959 310	6 729 962	68	76		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046005				6 rue de la Tour	959 448	6 729 665	69	80		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046006				5 Impasse du Moulin	959 418	6 729 216	50	56		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046007				Face le n° 2 voie d'Arpenans	959 302	6 729 565	83	91		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046008				18 rue de la Tulierie (devant Galvanoplast)	958 582	6 730 032	74	84		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + casse sur le capot			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046009				Intersection rue de la Tour / impasse des Champs I	959 379	6 729 767	68	78		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Non normalisé	Etang, lac, mare	ETANG	70046010				Usine Galvanoplast	958 574	6 730 173			> 120	09/03/2015	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur			
LES AYNANS	Non normalisé	Etang, lac, mare	ETANG	70046011				Usine Galvanoplast	958 670	6 730 230			> 120	09/03/2015	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur			
LES AYNANS	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70046012				19 rue de la Tour	959 472	6 729 502				09/04/2019	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur			
LES AYNANS	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70046013				Rue des Lavandières	959 518	6 730 273				09/04/2019	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur, s'assurer d'une hauteur d'eau de 80 cm en tout temps			
LES AYNANS	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70046014				Rue St-Léger à côté du pont	959 569	6 730 452				09/04/2019	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur, s'assurer d'une hauteur d'eau de 80 cm en tout temps			
LES AYNANS	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70046015				6 rue des Ecluses	959 755	6 730 475				09/04/2019	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur			
LES AYNANS	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70046016				Rue des Ecluses	959 887	6 730 753				09/04/2019	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur			
LES AYNANS	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70046017				9 rue des Cornes	959 661	6 730 190				09/04/2019	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur, s'assurer d'une hauteur d'eau de 80 cm en tout temps + accès au cours d'eau très difficile			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70046018				Angle D 112 et D486 entre Vy les Lure et Villersex	958 256	6 729 943	78	87		09/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre			
LES AYNANS	Non normalisé	Etang, lac, mare	ETANG	70046019				Dans le prolongement de l'impasse du Moulin	958 713	6 729 135			> 120	09/04/2019	Non renseigné	A signaler et à aménager conformément aux normes en vigueur			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	A créer				16 rue de la Tulierie, face au cimetière			59	64		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	A créer				2 rue Sur les Ecluses			57	63		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LES AYNANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	A créer				14 rue Sur les Ecluses			55	60		08/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178001			Public	Route de Lure, sortie La Côte, face maison n°2	966 940	6 737 665	37	42		23/01/2018	Non renseigné	Absence de numérotation			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178002			Public	RN19 face maison n°12	967 448	6 738 043	38	42		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178003			Public	RN19 rue de la Mairie, côté maison n°2	967 680	6 738 221	37	63		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178004			Public	RN19 en face du n°35	967 861	6 738 352	41	20		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178005			Public	Rue de la Vallée, à côté du n°4	967 879	6 737 822	50	80		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178006			Public	Route de Palante devant KNAUF face maison n°9	967 716	6 738 201	68	94		23/01/2018	Non renseigné	Capot cassé			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178007			Public	Route de Palante face maison n°20	967 858	6 738 238	75	95		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178008			Public	Route de Palante entre maisons n° et n°29	967 917	6 737 444	76	100		23/01/2018	Non renseigné	Prise D100 mal orientée			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178009			Public	Route de Palante en face maison n°45	967 993	6 737 104	54	85		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178010			Public	Route de Magny d'angion côté maison n°4	968 093	6 737 977	50	74		23/01/2018	Non renseigné	vidange à vérifier			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178011			Public	Route de Magny d'angion face maison n°26	968 231	6 737 851	15	20		23/01/2018	Non renseigné	Manque un bouchon obturateur DN 65			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178012			Public	Entrée de la rue Jean Garnier	968 234	6 738 008	32	46		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178013			Public	Cimetière, rue de Malboushans, face maison n°17	967 653	6 738 447	40	50		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178014			Public	Tissage de la Côte derrière usine, côté route	967 164	6 738 330	41	47		23/01/2018	Non renseigné	Manque un bouchon obturateur DN 65			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178015			Public	Tissage de la Côte, côté parking	967 239	6 737 994	42	50		23/01/2018	Non renseigné	Manque un bouchon obturateur DN 65			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178016			Public	Tissage de la Côte, derrière fusine	967 261	6 738 168	39	45		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178017			Public	ZA aux graviers entre Valmétal et Plastigon	967 195	6 738 279	41	46		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70178018			Public	Route de Magny d'angion face au pôle périscolaire	967 858	6 737 975				23/01/2018	Non renseigné	Point d'aspiration à signaler			
LA COTE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70178019			Public	Rue des carrières à côté maison n°19	968 411	6 738 146				23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178020			Public	Devant ancien tissage rue du tissage	968 145	6 738 161	17	19		23/01/2018	Non renseigné	A déplacer ou remblayer ?			
LA COTE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70178021			Privé	Usine KNAUF BI 1	967 636	6 737 447	60	80		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178022			Privé	Usine KNAUF PIA 2	967 576	6 737 362	60	80		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178023			Privé	Usine KNAUF PIA 3	967 559	6 737 279	61	81		23/01/2018	Non renseigné				
LA COTE	Non normalisé	Reserve incendie	RESERVE INCENDIE	70178024			Privé	Usine KNAUF	967 770	6 737 468			200		Non renseigné	Indicateur de niveau HS			
LA COTE	Non normalisé	Reserve incendie	RESERVE INCENDIE	70178025			Privé	Usine KNAUF	967 451	6 737 290			300		Non renseigné	Indicateur de niveau HS			
LA COTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70178026			Privé	Usine KNAUF, derrière bureau	967 748	6 737 565					Non renseigné	Nouveau PI pas en eau en 2018			
FAYMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70229001			Public	Rue du Château d'eau, devant ancien château, face	970 330	6 729 489	0	20		08/04/2004	Orange	Absence de numérotation + Débit inférieur à 27m3/H en 2004			
FAYMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70229002			Public	Rue du Château d'eau, face la rue des Champs du Bo	969 988	6 729 433	21	25							

GENEVREUILLE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70262001		Public	Gare de Genevreuille	953 804	6 736 096	133	145		17/07/2006	Orange	Manque bouchon obturateur	
GENEVREUILLE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70262002		Public	RN 19, sens Vesoul/Lure	953 530	6 735 395	66	78		17/07/2006	Orange	Absence de numérotation	
GENEVREUILLE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70262003		Public	Dernière l'Eglise	953 324	6 735 506	88	105		17/07/2006	Orange	Absence de numérotation	
GENEVREUILLE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70262004		Public	Route de la Porcherie	953 274	6 735 182	66	77		17/07/2006	Orange	Absence de numérotation + à repeindre	
GENEVREUILLE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70262005		Public	Rue du Cimetière	953 116	6 735 532	76	87		17/07/2006	Orange	Absence de numérotation	
GENEVREUILLE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70262006		Public	RN 19, face au Lotissement du Razzo	953 633	6 735 476	67	78		17/07/2006	Orange	Absence de numérotation	
GENEVREUILLE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70262007		Public	Route de Château Gaillard, angle château d'eau	953 285	6 735 613	82	101		17/07/2006	Orange	Absence de numérotation	
GENEVREUILLE	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70262008		Public	Route d'Adelans	953 572	6 737 341			120	22/07/2009	Orange	A signaler + coude d'alimentation derrière une porte fermée à clef	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306001		Public	Rue du Réservoir, face n° 1	971 459	6 731 206		60		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306002			Rue de la Mairie n° 5				60			SUPPRIME	N'existe pas ou plus ?	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306003		Public	Rue de la Libération devant le n° 1Face à la rue M	971 238	6 731 223		60		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306004		Public	Rue du Moulin du Faux, face n° 27	970 989	6 731 567		60		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation + peinture à refaire --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306005		Public	Rue de la Libération, face à la rue du Chanois	970 664	6 731 183		60		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306006		Public	Rue des Hyarus n° 16	970 684	6 731 501		56		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306007		Public	Rue de la Libération, devant le n°21	970 991	6 731 277		60		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70306008		Public	Rue du Réservoir, face le n° 11					80		SUPPRIME	A signaler	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306009		Public	LOMONTOT Rue des Carrières/ Angle rue de l'Abreuvo	968 948	6 731 003		60		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70306010		Public	LE CHEROLEY Rue des Grimes	968 356	6 731 004			80	05/09/2018	Orange	A signaler	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306011		Public	Impasse des Vignes	971 097	6 730 867		60		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70306012		Public	Rue du Four	971 352	6 730 936		60		05/09/2018	Vert	Absence de numérotation --> numérotation et peinture réalisée en août 2018 par la commune	
LOMONT	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70306013		Public	Rue de l'Abreuvoir	969 266	6 731 301					Orange	A aménager	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310001	BAYARD	Public	Avenue de la République -- Face école Sainte-Anne	962 041	6 737 768	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Manque 1 bouchon obturateur D60 + Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70310002	BAYARD	Public	Avenue de la République -- devant la Mairie	962 090	6 737 568	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	A signaler + absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310003	PAM	Public	Avenue de la République -- Carrefour Rue Mathiez	962 176	6 737 364	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Manque 1 bouchon obturateur D60	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310004	PAM	Public	Avenue Carnot -- Devant le N°10	962 275	6 737 213	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	A repeindre + fuite par ensemble de manœuvre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310005	BAYARD	Public	Avenue Carnot- Carrefour Rue Jules Guesde	962 354	6 737 123				Contrôle Véolia 2017	Orange	Capot détérioré, PI penché, pas de numérotation / Non manœuvrable HS --> à renouveler	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310007	BAYARD	Public	Avenue Carnot -- Au rond-Point de l'Hôpital	962 231	6 736 849	120	120		Contrôle Véolia 2017	Rouge	Absence de numérotation, sans contrôle de débit initial (voir contrôle 2017)	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310007	BAYARD	Public	Avenue Carnot- Carrefour rue des Cloies	962 578	6 736 881	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310008	PAM	Public	Avenue Carnot -- Carrefour rue Boisson	962 743	6 736 712	120	120		Contrôle Véolia 2017	Vert	Très dur à manœuvrer --> faire un devis pour changer l'ensemble de manœuvre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310009	PAM	Public	Avenue Carnot- Carrefour rue Lasalle	962 945	6 736 512	115	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Très dur à manœuvrer --> faire un devis pour changer l'ensemble de manœuvre + à repeindre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310010	PAM	Public	Avenue Carnot -- Carrefour rue Robespierre	963 112	6 736 338	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Bouchon obturateur D 100 manquant + absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310011	PAM	Public	Rue Pasteur -- Carrefour Rue Desault	962 216	6 737 568	25	35		Contrôle Véolia 2017	Orange	A repeindre + PI raccordé sur une conduite D100	
LURE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70310012	BAYARD	Public	Rue Pasteur -- Devant la Gendarmerie	962 267	6 737 382	70	85		Contrôle Véolia 2017	Orange	A signaler	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310013	BAYARD	Public	Rue Georges Colomb -- Carrefour de l'Aviation	962 378	6 737 756	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de capot, absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310014	PAM	Public	Rue des Fincelles -- Vers le HLM N°10	962 688	6 737 700				Contrôle Véolia 2017	Rouge	Manque bouchon obturateur, à repeindre, HS non mesurable --> à renouveler	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310015	PAM	Public	Rue Marsot -- Entrée stade	962 695	6 737 320	120	120		Contrôle Véolia 2017	Vert		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310016	BAYARD	Public	Rue Marsot -- Devant le N° 55	963 013	6 737 389	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310017	BAYARD	Public	Rue Roger Salengro -- Devant le N° 75	963 114	6 737 350	102	110		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation + végétation gênante	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310018	BAYARD	Public	Rue Roger Salengro -- Devant le N° 40	962 940	6 737 108	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310019	PAM	Public	Rue des Cloies -- Carrefour rue Girardot	963 135	6 736 822	115	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310020	PAM	Public	Rue Mathiez -- Devant le N° 7	962 010	6 737 407	80	95		Contrôle Véolia 2017	Orange	Végétation gênante	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310021	PAM	Public	Rue de la Gare -- Près du Rond-point	962 048	6 737 266	62	72		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310022	PAM	Public	Rue Jules Guesde -- Devant le N° 36	962 056	6 737 064	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310023	PAM	Public	Rue Marie Richard -- Carrefour rue du Magny	962 215	6 736 900	115	120		Contrôle Véolia 2017	Rouge	A repeindre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310024	BAYARD	Public	Rue Jean Jaurès -- Devant le N° 8	962 470	6 736 850	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310025	BAYARD	Public	Rue Jean Jaurès -- Carrefour Rue Boisson	962 593	6 736 572	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310026	BAYARD	Public	Rue Lasalle -- Carrefour rue Robespierre	962 766	6 736 332	100	115		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation + faire tailler la haie	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310027	BAYARD	Public	Rue du Mont Berdon -- Devant le N° 38	962 231	6 736 849	40	62		Contrôle Véolia 2017	Rouge	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70310028	BAYARD	Public	Rue Marsot -- Allée de la piscine	962 778	6 737 439	95	110		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de signalisation (PI remplacé par un BI)	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310029	PAM	Public	Rue du Dr Schweitzer -- Carrefour Rue des Mésanges	962 824	6 737 616	110	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	A repeindre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310030	BAYARD	Public	Boulevard du Général Brosset -- Carrefour rue Anatole France	962 842	6 737 814	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Capot détérioré + manque bouchon obturateur D 60 + PI penché + absence de numérotation + à repeindre	
LURE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70310031	BAYARD	Public	Rue de la Métairie -- Trottoir vers bâtiment EFDL	961 838	6 737 093	60	68		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de signalisation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310032	PAM	Public	Rue Saint-Quentin -- Carrefour rue Aristide Briand	961 997	6 736 950	80	90		Contrôle Véolia 2017	Vert	Assez dur à manœuvrer --> faire un devis pour changer l'ensemble de la manœuvre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310033	BAYARD	Public	Rue des Vosges -- Carrefour rue du chêne vert	962 190	6 738 169	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Capot détérioré	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310034	PAM	Public	Rue des Vosges -- Devant le N° 21	962 404	6 738 404	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Bouchon obturateur HS + à repeindre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310035	PAM	Public	Rue du Vergerot -- Carrefour avenue de la République	961 881	6 737 919	120	120		Contrôle Véolia 2017	Vert		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310036	PAM	Public	Avenue de la République -- Près du Garage Peugeot	961 567	6 737 837	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	A repeindre	
LURE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70310037	BAYARD	Public	D 64 -- ZI du Tertre Landry -- Entrée Aire des Gens du Voyage	960 548	6 738 135	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Manque la plaque de la BI + végétation à l'intérieur + à aménager et à signaler	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310038	BAYARD	Public	Rue Georges Colomb -- Devant le N° 25	962 641	6 737 882	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310039	BAYARD	Public	Boulevard du Parc -- Carrefour Rue du Dr Bertrand	962 941	6 738 018	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Végétation gênante + absence de numérotation + vidange HS --> à renouveler	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310040	BAYARD	Public	Avenue du Mortard -- Devant le N° 22	963 178	6 737 888	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310041	PAM	Public	Rue du Maréchal de Laitre de Tassigny -- Carrefour Rue Jean Moulin	963 080	6 737 731	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Capot détérioré + absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310042	PAM	Public	Rue Roger Salengro -- Carrefour rue des Chalets	963 374	6 737 341	85	95		Contrôle Véolia 2017	Orange	A repeindre + très dur à manœuvrer --> faire un devis pour changer l'ensemble de manœuvre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310043	PAM	Public	Rue du Bourdieu -- En face de la Mosquée	961 300	6 737 540	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310044	PAM	Public	Rue du Creux Savoyard -- Devant le N°19	962 280	6 736 538	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	A repeindre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310045	PAM	Public	Rue des Vosges -- Rond-Point Entrée Aire du Tertre			120	120		Contrôle Véolia 2017	Rouge	N'existe pas ou plus ?	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310046	BAYARD	Public	Hôpital -- Vers Entrée Mont Chatel HEPAD	962 683	6 737 150	75	92		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310047	BAYARD	Public	Rue des Vosges -- Face entreprise Romstli	962 612	6 738 488	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310048	PAM	Public	Rue Joliot Curie -- Carrefour rue du Dr Bertrand	962 765	6 738 204	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310049	PAM	Public	Rue du Maréchal Laitre de Tassigny -- Carrefour rue du Colonel Fabien	963 211	6 737 690	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	A repeindre + absence de numérotation	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310050	PAM	Public	D 64 -- ZI du Tertre Landry -- Accotement Scierie SIMEC						Contrôle Véolia 2017	Rouge	N'existe pas ou plus ?	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310051	PAM	Public	Rue de Lorraine -- Devant le N° 12	961 815	6 738 011	120	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	A repeindre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310052	PAM	Public	Rue de Lorraine -- Devant le N° 30 Bis	961 739	6 738 216	120	120		Contrôle Véolia 2017	Vert		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310053	PAM	Public	Rue de Magny -- Carrefour de l'Archéologie	962 123	6 736 687	120	120		Contrôle Véolia 2017	Vert	Assez dur à manœuvrer --> faire un devis pour changer l'ensemble de la manœuvre	
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310054	BAYARD	Public	Rue Jean Jaurès -- Carrefour Rue du mont Randon	962 571	6 736 321	120	120		Contrôle Véolia 2017	Vert		

LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310093	BAYARD	Public	Boulevard de Franche-Comté – Carrefour Rue du Mont Randon	962 571	6 736 330	110	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Manque bouchon obturateur 60 + Absence de numérotation + végétation gênante		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310094		Public ?	AVENUE CARNOT PARKING STATION SERVICE MAGASIN MATCH	962 659	6 736 780				19.20/04/2004	Orange	Corrosion importante + absence de numérotation + à repeindre		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310095	BAYARD	Public	D 64 – Zl du Tertre Landry - 1 ^{er} Pl en entrant dans la zone	960 163	6 738 391				Contrôle Véolia 2017	Orange	Manque les 3 bouchons obturateurs + absence de numérotation + à repeindre + non manœuvrable		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310096	PAM	Public	Rue du Colonel Machin – Face au N° 2	961 676	6 738 143	110	120		Contrôle Véolia 2017	Orange	Capot détérioré avec terre à l'intérieur + absence de numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310097	BAYARD	Public	D 64 – Zl du Tertre Landry – 2ème Pl en entrant dans la zone	960 135	6 738 292				Contrôle Véolia 2017	Orange	Manque 3 bouchons obturateurs + absence de numérotation + non manœuvrable		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310098	BAYARD	Public	D 64 – Zl du Tertre Landry – 3ème Pl en entrant dans la zone	960 035	6 738 271				Contrôle Véolia 2017	Orange	Manque 3 bouchons obturateurs + absence de numérotation + non manœuvrable		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310099	BAYARD	Public	D 64 – Zl du Tertre Landry – vers entrée centrale enrobée	959 942	6 738 250				Contrôle Véolia 2017	Orange	Manque 3 bouchons obturateurs + absence de numérotation + non manœuvrable		
LURE	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70310100		Privé	RUE TOUSSAINT LOUVERTURE VERS CENTRALE ENROBEE TERTRE LAND	959 924	6 738 273			240	19.20/04/2004	Rouge	A aménager et a signaler conformément à la norme + position des tenons des 1/2 raccords symétriques non conformes		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310101	PAM	Public	Rue des Gabelous – Devant bâtiment Haefl	963 384	6 735 794		70	80	Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de capot + absence de bouchon obturateur 100 + absence de numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310102	PAM	Public	Rue des Sauriers – Devant bâtiment Franz Bonhomme	963 613	6 736 093				Contrôle Véolia 2017	Orange	Capot détérioré avec terre à l'intérieur + absence de numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310103	PAM	Public	Route de Belfort – Vers entreprise Mauffrey	963 372	6 736 246		75	90	Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation		
LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70310104		Public	Rue du Mont Randon – Devant le 20 B	962 463	6 736 168			3 ?	Contrôle Véolia 2017	Orange	Tampon à peindre en bleu		
LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70310105		Public	Rue du Mont Randon – Devant le 32	962 359	6 736 026			3 ?	Contrôle Véolia 2017	Orange	Tampon à peindre en bleu		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310106	BAYARD	Public	Nouveau lotissement du Mont Randon	962 181	6 736 237		115	120	Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310107	BAYARD	Public	Rue du temps perdu – Carrefour rue de l'inventaire	962 432	6 736 647		105	115	Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310108	PAM	Public	Rue Pierre Mendès France – Carrefour Rue René Dumont	962 486	6 738 053		120	120	Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310109	BAYARD	Public	Rue Roger Quillot – Carrefour Rue René Dumont	962 374	6 738 146		120	120	Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310110	BAYARD	Public	Rue de Froideferre – Trottoir Entrée Leduc	963 339	6 737 602		120	120	Contrôle Véolia 2017	Orange	Absence de numérotation		
LURE	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70310111		Public	ROUTE DE LA SALINE BASE DE LOISIR / RESTAURANT	962 660	6 735 041				19.20/04/2004	Orange	Absence de signalisation		
LURE	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70310112		Public	ROUTE DE LA SALINE BASE NAUTIQUE	962 840	6 734 982				19.20/04/2004	Vert			
LURE	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70310113		Privé	SABLIERES BELLEFLEUR D64	963 995	6 737 071					Orange	A repeindre		
LURE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70310114		Public	RN 19 ROND POINT NOTRE DAME	960 889	6 737 683					Orange	A aménager et à signaler + hauteur d'eau aléatoire		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310115		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 644	6 737 858					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310116		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 728	6 737 766					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310117		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 620	6 737 701					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70310118		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 629	6 737 683			2400		Orange	A signaler et à peindre		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310119		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 610	6 737 657					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310120		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 437	6 737 636					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310121		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 491	6 737 698					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310122		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 526	6 737 732					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310123		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 358	6 737 567					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70310124		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 589	6 737 583					Orange	A aménager et à signaler		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310125		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 228	6 737 628					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310126		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 163	6 737 686					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310127		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 114	6 737 737					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310128		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 050	6 737 804					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310129		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 169	6 737 930					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310130		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 292	6 738 043					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310131		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 376	6 737 941					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310132		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 234	6 737 842					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310133		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 208	6 737 887					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70310134		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 429	6 737 873					Orange	Mettre nouvelle numérotation + à aménager et à signaler		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310135		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 432	6 737 836					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310136		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 331	6 737 741					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310137		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 534	6 737 968					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310138		Privé	KEA INDUSTRY FRANCE	960 462	6 738 006					Orange	Mettre nouvelle numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310139	PAM	Public	D 64 – Route de Luxembourg – accollement IKEA	960 550	6 737 986		120	120	Contrôle Véolia 2017	Orange	Mettre nouvelle numérotation + manque bouchon obturateur D 100		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70310140		Public	Chi Mont Châtel – Voie échelle aérienne	962 582	6 737 064					Orange	Absence de numérotation		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE		PAM	Public	Rue d'Alésia – devant le 14			110	120		Contrôle Véolia 2017				
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE		BAYARD	Public	Rue Roger Quillot – Haut Lotissement			120	120		Contrôle Véolia 2017				
LURE	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE		BAYARD	Public	Rue des jardins – Carrefour rue de l'Aviation				90	95	Contrôle Véolia 2017		Ne Vidange Pas + Protection posée à l'envers => Bouche incendie neuve suite au renouvellement de la canalisation par Eurovia		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE		BAYARD	Public	Boulevard du Général Brosset – Carrefour rue François Beluche				95	110	Contrôle Véolia 2017		Faire tailler l'arbre		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE		BAYARD	Public	Hôpital – Dernière 1 ^{er} bâtiment à droite				63	72	Contrôle Véolia 2017		Un peu enterré		
LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE		BAYARD	Public	Rue Jean Deskur – Carrefour rue de l'inventaire				120	120	Contrôle Véolia 2017				
LYOFFFANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70313001		Public	Rue de la Gare	968 128	6 734 170		56	59		25/04/2019	Orange	Absence de numérotation + débit inconnu	
LYOFFFANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70313002		Public	4 rue de l'Etang	969 287	6 733 316		4	19		25/04/2019	Orange	Absence de numérotation + débit inconnu	
LYOFFFANS	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70313003		Public	Rue de l'Eglise	968 968	6 733 390			7		25/04/2019	Orange	A signaler + à aménager + capacité inférieure à 120m3 + inaccessible du fait de présence de clôtures	
LYOFFFANS	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70313004		Public	Rue de la Gare, face impasse de la Planche du Mont	968 410	6 733 919					Orange	A signaler		
LYOFFFANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70313005		Public	14 rue de l'Eglise, lotissement La Clairegoutte	968 885	6 733 449		16	27		25/04/2019	Orange	Absence de numérotation + débit inconnu	
LYOFFFANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70313006		Public	3 rue de la Chapelle, Impasse Greget	969 079	6 733 627		17	32		25/04/2019	Orange	Absence de numérotation + débit inconnu	
LYOFFFANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70313009		Public	4 rue de l'Etang	969 410	6 733 438					Non identifié	Non renseigné	Pas de lecture possible dans le cas des travaux d'aménagement de conduite AEP en 2019)	
LYOFFFANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70313008		Public	19 rue des Moulins	968 463	6 732 997					Non identifié	Non renseigné	A signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire	
LYOFFFANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70313010		Public	Rue de Gare, Centre équestre	968 040	6 734 368					Non identifié	Non renseigné	A signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire	
LYOFFFANS	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70313007		Public	Sur le Rognon, Rue du Moulin	968 533	6 733 155					25/04/2019	Orange	Point d'eau non accessible, possibilité de mise en place d'une plateforme d'accès (nécessite une acquisition foncière) + à signaler + à aménager + végétation gênante + hauteur d'eau aléatoire	
MAGNY DANIGON	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70318001	BALARD	Emeraude	Rue du Culot, devant le n° 17				34	48		13/06/2017	Non renseigné		
MAGNY DANIGON	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70318002	BALARD	Emeraude	Rue du Culot, face chemin dit de la Creuse				57	68		13/06/2017	Non renseigné		
MAGNY DANIGON	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70318003	PONT A MOUSSON		6 rue des Convées				8	9		13/06/2017	Non renseigné		
MAGNY DANIGON	Normalisé	Bouche d'incendie	BOUCHE INCENDIE	70318004	BAYARD		Rue des Barreys, face le n° 1						13/06/2017	Non renseigné			
MAGNY DANIGON	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70318005			Route de Clairegoutte, puits du Magny				25				Non renseigné		
MAGNY DANIGON	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE				Lotissement les Barreys							13/06/2017	Non renseigné	Pas de lecture possible car peu de pression + vérifier intégration par le SDIS dans la base de données	
MAGNY DANIGON	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70318006		Public	Mairie					160		13/06/2017	Non renseigné		
MAGNY DANIGON	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70318007		Public	1 rue du Grand Verger					120			Non renseigné		
MAGNY JOBERT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70319001		Public	9 RUE DE LA VIEILLE VIE	969 578	6 733 614		47	50		25/04/2019	Orange	Capot détérioré + absence de numérotation + débit inférieur à 54m3/H	
MAGNY JOBERT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70319002		Public	2 PLACE DU CENTRE	969 834	6 733 805		180	200		25/04/2019	Orange	Absence de numérotation + espace libre non réglementaire	
MAGNY JOBERT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70319003		Public	7 RUE DU LAVOIR	969 964	6 733 945		187	200		25/04/2019	Orange	Absence de numérotation	
MAGNY JOBERT	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70319004		Public	3 RUE DU MOULIN	970 167	6 733 983		156	146		25/04/2019	Orange	Absence de numérotation + débit inconnu	
MAGNY JOBERT	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70319005		Public	RUE DE LA BAN VIE	969 971	6 734 045					25/04/2019	Orange	A signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire	
MAGNY JOBERT	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70319006		Public	Route de Clairegoutte	970 358	6 734 095			> 120		25/04/2019	Orange	A signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire	
MAGNY VERNOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321001		Public	RUE DU LAC RUE DE LA PERRIERE	961 569	6 735 299		42	55		09/04/2009	Vert	A signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire + absence de dispositif de sécurité	
MAGNY VERNOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321002		Public	RUE DU LAC RESIDENCE DES SAPINS	961 363	6 735 905		44	62		09/04/2009	Vert	A signaler	
MAGNY VERNOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321003		Public	RUE DU LAC RUE DE LA MECHELLE	961 148	6 735 794		61	77		09/04/2009	Orange	Capot détérioré	
MAGNY VERNOIS	Normalisé																

MAGNY VERNIOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321041			Privé	RUE DU CHENE SAINTE ANNE au 9 – VETOQUINOL	961 265	6 736 283						Orange	Absence de numérotation	
MAGNY VERNIOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321042			Privé	RUE DU CHENE SAINTE ANNE au 9 – VETOQUINOL	961 276	6 736 385						Orange	Absence de numérotation	
MAGNY VERNIOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321043			Privé	RUE DU CHENE SAINTE ANNE au 9 – VETOQUINOL	961 337	6 736 443						Orange	Absence de numérotation	
MAGNY VERNIOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321044			Privé	RUE DU CHENE SAINTE ANNE au 9 – VETOQUINOL	961 381	6 736 509						Orange	Absence de numérotation	
MAGNY VERNIOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321045			Privé	RUE DU CHENE SAINTE ANNE au 9 – VETOQUINOL	961 438	6 736 461						Orange	Absence de numérotation	
MAGNY VERNIOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321046			Privé	RUE DU CHENE SAINTE ANNE au 9 – VETOQUINOL	961 373	6 736 404						Orange	Absence de numérotation	
MAGNY VERNIOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321047			Privé	RUE DU CHENE SAINTE ANNE au 9 – VETOQUINOL	961 406	6 736 266						Orange	Absence de numérotation	
MAGNY VERNIOIS	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70321048			Privé	RUE DU CHENE SAINTE ANNE au 9 – VETOQUINOL	961 480	6 736 213						Vert		
MAGNY VERNIOIS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70321049			Public	RUE LOUIS BERTRAND								Non renseigné	Mis en place en 2018	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328001				Impasse du château d'eau, face au N° 2	968 819	6 741 004	101		112		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328002				Rue de la Verrière, face n° 10	968 699	6 740 753			101		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328003				Rue de Saulnaire, face au N° 1	968 467	6 740 638			87		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328004				Rue de l'Aérodrome, entre le N° 13 et le n° 15	968 067	6 740 551			80		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328005				Grande Rue, face au n° 13	968 249	6 740 736			88		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328006				Rue de la Verrière, à côté du N° 54	968 257	6 740 991			55		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328007				Rue des Vosges/ Rue du Bourset	968 318	6 741 388			68		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328008				Rue des Vosges n° 15	968 256	6 741 222			76		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328009				Rue de la Verrière n° 43	968 571	6 741 076			93		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70328010				Rue de Saulnaire n° 9	968 725	6 740 538			72		03/12/2014	Orange	Absence de numérotation	
MALBOUHANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70328011				CD 73 - Les Granges -								SUPPRIME		
MALBOUHANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70328012				Route de Ronchamp								SUPPRIME		
MALBOUHANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70328013				Impasse du château d'eau								SUPPRIME		
MALBOUHANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70328014				Rue de l'Aérodrome	967 902	6 740 310				> 120	03/12/2014	Orange	A signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire + absence de dispositif de sécurité	
MALBOUHANS	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70328015				1 rue du Parc	968 466	6 740 614				3-4 m² maxi	03/12/2014	Orange	capacité inconnue mais estimée à 3-4 m³ maxi (insuffisant) avec un puits de 1m de diam. + à signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire	
MALBOUHANS	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70328016				1 rue de la Saulnaire	968 478	6 740 644					03/12/2014	Orange	capacité inconnue mais estimée à 3-4 m³ maxi (insuffisant) avec un puits de 1m de diam. + à signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire	
MALBOUHANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70328017				CD 73 - La Saulnaire -	969 572	6 740 032						Orange	Accès non praticable + absence de dispositif de sécurité + à signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire	
MALBOUHANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70328018				Rue des Champs	968 824	6 741 781						Orange	Aire d'aspiration non accessible (haie + clôture) + absence de dispositif de sécurité + à signaler + à aménager + hauteur d'eau aléatoire	
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348005				Rue de la libération	966 268	6 730 850	0		0		25/06/2018	Non renseigné	pas de débit – contrôle RVO	
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348011				Rue du puits	966 362	6 731 664	0		18		25/06/2018	Non renseigné	pas de débit	
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348012				Rue de lyoffans/Frotey	966 639	6 731 824	0		30		25/06/2018	Non renseigné	pas de débit – contrôle RVO	
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348004				Grande Rue	966 521	6 731 163	46		50		25/06/2018	Non renseigné	A voir pour la tige de manœuvre	
MOFFANS ET VACHERESSE	Non normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348023				Rue des Sources	966 560	6 729 386	46		51		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Non normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348022				Route de Faymont/sources	966 532	6 729 461	50		53		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348008				Rue Vinéy et rue du stade	966 149	6 731 300	60		69		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348001	PAM			Rue du mont rebrassier	966 334	6 730 702	65		103		25/06/2018	Non renseigné	graisage	
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348002				Rue du mont Rebrassier	966 394	6 730 930	65		90		25/06/2018	Non renseigné	tuite capot joint de pied	
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348010				Rue de la corne	966 511	6 731 536	66		76		25/06/2018	Non renseigné	graisage	
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348015				Rue du mont claudéy	967 215	6 731 710	75		66		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348003				Rue de la tuillerie	966 575	6 730 972	80		103		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348007				Rue des planches	966 343	6 731 327	80		103		25/06/2018	Non renseigné	graisage joint de pied	
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348009				Rue du petit pré	966 392	6 731 482	84		110		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348006				Rue du stade et grande rue	966 554	6 731 360	87		108		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348013				Rue de Lomont	966 697	6 731 487	105		124		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70348014				Rue du tissage	966 939	6 731 580	107		121		25/06/2018	Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70348016				Chemin vers la rue du puits	966 180	6 731 706						Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70348017				Rue de Lyoffans	966 833	6 731 958						Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70348018				Rue de vachresse	966 612	6 730 320						Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70348019				Rue des planches	966 254	6 731 221						Non renseigné		
MOFFANS ET VACHERESSE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70348020				Rue du moulin claudéy	967 423	6 731 757						Non renseigné	Accès difficile	
MOFFANS ET VACHERESSE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70348021				Rue de l'Athé	966 978	6 731 415						Non renseigné		
LA NEUVELLE LES LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70385001				Devant le n°15 impasse de l'Aviation					5		18/04/2019	Non renseigné	A repeindre	
LA NEUVELLE LES LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70385002				Devant le n°1 impasse de l'Aviation					5		18/04/2019	Non renseigné	A repeindre	
LA NEUVELLE LES LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70385003				Angle rue de Froisdeterre/ impasse du Saulcy					5		18/04/2019	Non renseigné	A repeindre	
LA NEUVELLE LES LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70385004				Rue sous l'Étang, au milieu de la chaussée angle r					5		18/04/2019	Non renseigné	A repeindre	
LA NEUVELLE LES LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70385005				3 rue du Bas					4,8		18/04/2019	Non renseigné	A repeindre	
LA NEUVELLE LES LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70385006				Face au 1 rue de Montessaux					5		18/04/2019	Non renseigné	A repeindre	
LA NEUVELLE LES LURE	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70385007				Angle rue du Château/ rue de la Charme					4,8		18/04/2019	Non renseigné	A repeindre	
LA NEUVELLE LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70385008				Devant le n°15 impasse de l'Aviation					8			Non renseigné	HS et mauvais état général, impossible de le contrôler → remplacement prévu	
LA NEUVELLE LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70385009				3 rue du Bas			12		24		18/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à nettoyer	
LA NEUVELLE LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70385010				Angle rue du Château/ rue de la Charme					6			Non renseigné	Contrôle à reprendre + absence de numérotation + coque cassée	
LA NEUVELLE LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70385011				Angle rue de Melbouhans/ rue Haute			0		16		18/04/2019	Non renseigné	Remplacé à neuf le Fév. 2014 → absence de numérotation + pression inconstante à 0 bar	
LA NEUVELLE LES LURE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70385012				Cours d'eau – l'Ognon - au centre du village								Non renseigné	A signaler + à aménager	
LA NEUVELLE LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	A créer				Impasse de l'Aviation, entre le 20 et le 22			16		27		18/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + pression inconstante	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403001				Rue de la platrière et Face rue du Champs Lallemand	968 521	6 735 179	63		85		26/04/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + neuf	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403002				Entre le 3 et le 5 rue Jean-Charles Berne	967 281	6 734 906	62		90		26/04/2019	Non renseigné	Bon état moins de 9 ans + absence de numérotation + à nettoyer	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403003				Angle rue J.Charles Berne, rue du Bourget	968 580	6 734 780	76		100		26/04/2019	Non renseigné	Neuf + absence de numérotation	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403004			PONT A MOUSSON	Entre le 359 et le 235 rue du Bourget	968 808	6 734 821	86		113		26/04/2019	Non renseigné	PI Pont Aousson (fonctionne mais plus de pièce de rechange) + absence de numérotation	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403005				Carrefour rue du lavoir, rue de la Mairie et rue du Bourget	969 061	6 734 771	137		156		26/04/2019	Non renseigné	Neuf + absence de numérotation	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403006				Entre le 13 et le 15 rue du Lavoir	969 171	6 734 652	140		157		26/04/2019	Non renseigné	Neuf + absence de numérotation	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403007				Angle rue de la Bressotte, rue de la Mairie	969 007	6 735 046	51		56		26/04/2019	Non renseigné	Neuf + absence de numérotation	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403008				Face au 14 la rue de la Bressotte	969 058	6 735 296	52		57		26/04/2019	Non renseigné	Bon état moins de 13 ans + absence de numérotation + à repeindre	
PALANTE	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70403009				Rue de la Bressotte						> 120	26/04/2019	Non renseigné	Privé non accessible + à signaler + à aménager	
PALANTE	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70403010				Impasse de la tuillerie						> 120	26/04/2019	Non renseigné	Privé, accessible à signaler + à aménager	
PALANTE	Non normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403011				Rue de la platrière et Face rue du Bourget								Non renseigné	A signaler + à aménager	
PALANTE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70403012				Face au 12 Rue de la Platrière			60		87		26/04/2019	Non renseigné	Neuf + absence de numérotation	
ROYE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70455003				30 rue de la Verrière	964 807	6 736 607	13		20		25/04/2018	Orange	Absence de numérotation + débit inférieur à 54 m³/h en 2018	
ROYE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70455004				11 C rue de l'Aérodrome	964 912	6 737 140	13		19		25/04/2018	Orange	Absence de numérotation + débit inférieur à 54 m³/h en 2018 (Remplacé à neuf en 2015)	
ROYE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70455005				Rue de la Verrière/ Angle Rue d'Héricourt	965 086	6 736 684	14		19</					

SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464018				Rue des Champs Vaudey face n°16	965 169	6 741 725	24		36		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + Débit inférieur à 27m3/H	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464019				Rue des Champs vaudey face n°6	965 086	6 741 584	22		36		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + Débit inférieur à 27m3/H	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464020				Rue du Tacot face n°10	964 902	6 741 657	23		36		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + à repeindre + débit inférieur à 27m3/H	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464021				Route du Saulcy face rue de l'église	964 711	6 741 653	36		69		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + à repeindre	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464022				Route de Neuville face n°2	964 871	6 741 484	23		38		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + Débit inférieur à 27m3/H	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464023				Route du Saulcy	964 778	6 741 341	30		43		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + à repeindre	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464024				Route du Saulcy face n°14	964 841	6 741 064	40		55		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + à repeindre	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464025				Route de Saulcy face route du Vieux Lavoir	964 947	6 740 768	32		46		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + à repeindre	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464026				Le Saulcy	965 411	6 740 882	19		26		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + Débit inférieur à 27m3/H	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464027				Route du Vieux Lavoir	964 406	6 740 641	34		47		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464028				Lotissement Champs Malley	965 381	6 742 257	14		23		24/10/2010	Orange	Absence de numérotation + Débit inférieur à 27m3/H	
SAINT GERMAIN	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70464029	Public			Zone artisanale Têtes de Chats	965 692	6 742 289				120	08/11/2013	Orange	A signaler	
SAINT GERMAIN	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70464030	Public			17 rue des Granges	964 524	6 742 404				120	16/09/2013	Orange	A signaler	
SAINT GERMAIN	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE	70464031	Public			Rue des Champs Vaudey	965 077	6 741 501				120	15/03/2016	Orange	A signaler	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464032	Public			Chemin de la Louvière	965 573	6 742 880						Orange	Absence de numérotation	
SAINT GERMAIN	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70464033	Public			13 chemin des carrières	965 504	6 742 790						Orange	Absence de numérotation	
SAINT GERMAIN	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70464034				6 chemin du Creux Marquis	964 577	6 743 050						Orange	A signaler + à aménager	
SAINT GERMAIN	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70464035	Public			Rue Rées et Harper	965 498	6 742 104						Orange	A signaler	
LE VAL DE GOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70515023				5 rue du Messager			23		27			Non renseigné		
LE VAL DE GOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70515024				2 rue Neuve			5		13			Non renseigné		
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577001	Public			Chemin de la Manère	961 252	6 734 046	120		120		09/04/2018	Non renseigné		
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577002	Public			14 rue Desault	961 313	6 733 805	78		98		09/04/2018	Non renseigné		
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577003	Public			26 rue Desault	961 204	6 733 598	84		97		22/11/2012	Non renseigné	PI installé trop bas, impossibilité de mesurer les débits et la pression au contrôle 2018	
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577004	Public			Rue Desault / Chemin de la Passerelle	961 173	6 733 357	65		85		09/04/2018	Non renseigné		
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577005	Public			Rue de Les Aynans	961 213	6 733 074	47		60		09/04/2018	Non renseigné		
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577006	Public			Rue de la Grande Vie / rue de la Petite Vie	961 493	6 733 177	40		55		09/04/2018	Non renseigné		
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577007	Public			19 rue de la Petite Vie	961 822	6 733 204	47		59		09/04/2018	Non renseigné		
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577008	Public			10 rue de la Grande Vie	961 672	6 733 083	43		54		09/04/2018	Non renseigné		
VOUHENANS	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70577009	Public			17 rue de la Grande Vie	961 843	6 732 984	43		54		09/04/2018	Non renseigné		
VOUHENANS	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70577010	Public			Hameau de la Gare, l'Ognon					> 120		22/11/2012	Non renseigné		
VOUHENANS	Non normalisé	Puisard	PUISARD	70577011	Public			Rue des Forts Champs	961 453	6 733 132			> 120		19/07/2013	Non renseigné		
VOUHENANS	Non normalisé	Étang, lac, mare	ETANG	70577012	Public			Ferme de la Maquerolle	964 235	6 731 124			> 120		22/11/2012	Non renseigné	Ferme non habitée	
VOUHENANS	Non normalisé	Réserve incendie	RESERVE INCENDIE		Public			Granges de la Vigne						120		Non renseigné	Réalisation en cours 2018	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581001				6 Grande Rue	959 712	6 733 797	22		29		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581002				16 Grande Rue	959 549	6 733 697	30		34		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer + manque bouchon 65	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581003				28 Grande Rue	959 367	6 733 566	31		35		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581004				Grande Rue, face au château	959 227	6 733 426	27		21		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581005				17 rue des Breuleux	959 140	6 733 525	24		29		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581006				38 Grande Rue	958 963	6 733 270	NC	NC			20/05/2019	Non renseigné	Carré de manoeuvre HS, à repeindre --> à contrôler suite à réparation	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581007				12 rue St-Léger	958 921	6 733 268	31		38		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer + végétation gênante	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581008				Face 28 Grande Rue, lotissement St-Léger	958 781	6 733 139	28		47		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581009				4 rue St-Léger	958 636	6 733 101	42		59		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581010				Angle Grande Rue / rue Neuve	958 621	6 732 297	74		90		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581011				8 rue Neuve	958 420	6 733 277	45		55		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581012				Angle rue de la Corne d'Amont / rue des Aynans	958 796	6 732 799	69		85		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à nettoyer + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581013				26 rue de la Corne d'Amont	958 986	6 732 746	37		41		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation+ difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581014				10 rue de Mollans	958 373	6 732 905	45		59		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + borne trop basse + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581015				55 Grande Rue / Impasse de la Cour, face le n° 80	958 482	6 732 817	32		36		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581016				61 Grande Rue / rue du Cimetière	958 405	6 732 659	24		29		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581017				Rue des Aynans	958 868	6 732 092	51		65		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581018				Les Jardins de Juliette	959 381	6 733 721	26		31		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581019				Entre le 13 et 15 rue st Léger	958 770	6 733 385	25		58		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + à repeindre + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581020				"La Grange du Vau" rue d'Amblans côté Vy les Lure,	956 525	6 734 616	40		50		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Normalisé	Poteau d'incendie	POTEAU INCENDIE	70581021				"La Grange du Vau" rue d'Amblans côté Amblans, fac	956 357	6 734 639	26		30		20/05/2019	Non renseigné	Absence de numérotation + difficile à manoeuvrer	
VY LES LURE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70581022				Pisciculture; en venant de Lure, devant l'église	960 360	6 731 880			> 120		20/05/2019	Non renseigné	Abords de l'Ognon non praticables -- à signaler et à aménager	
VY LES LURE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70581023				Le Moulin Blanc : en venant de Lure D486	960 158	6 734 095			> 120		20/05/2019	Non renseigné	Abords de l'Ognon non praticables -- à signaler et à aménager	
VY LES LURE	Non normalisé	Cours d'eau	COURS D EAU	70581024				Les Carrières : en venant de Lure, à l'église, à d	957 280	6 734 525					19/06/2013	Non renseigné	Accès non trouvé	

Nombre de PI = 404
Nombre de BI = 17
Nombre de puisard = 20
Nombre de réserve incendie = 23 2537
Nombre d'étangs = 30
Nombre de cours d'eau = 20
Nombre de mare = 0
Nombre de fontaines = 0
TOTAL = 514