

Logo SICO

Syndicat d'Assainissement
du Canton de l'Oisans
1 bis rue Humbert - BP 50
38520 LE BOURG D'OISANS

Logo SCERCL

SCERCL
240 Chemin des Vernes
73 200 ALBERTVILLE
Tel. : 04 79 31 06 66
Mail : scercl@scercl.fr

Compass rose

Echelle :
plan 1 : 1/5500 ; plan 2 : 1/4000
Fond :
Cadaastre
Source :
SIG CCOisans
Dossier :
O-01-03

AEP Tronçons conduite

Autre

Adduction

Adduction supprimée

Distribution

Distribution supprimée

Adduction/distribution

Adduction/distribution supprimée

Incendie

Incendie supprimée

Distribution eau non potable

Adduction eau non potable

Vidange

Trop Plein

Hors service

Projet

PVC à renouveler

AC à renouveler

AEP Branchements

Autre

Branchement eau potable

Branchement incendie

Branchement eau non potable

AEP Traitement

Brise-charge

Réservoir

Château d'eau

Répartiteur

Chambre de liaison

Bac de reprise

Inconnu

AEP Pièces spéciales

Changeement de caractéristiques

Cône de réduction

COUDE 1-16

COUDE 1-32

COUDE 1-4

COUDE 1-8

Croix

Manchon

Réduction

Té

Y à 45°

Bouchon

Plaque pleine

Point de contact

Prise en charge

Inconnu

AEP Refoulement

AEP Incendie

AEP Fontaines

AEP Appareils de mesure

AEP Décharges

Vidange

Ventouse

Purge

Autre

AEP Clapets

AEP Chambres

Comptage

Vannes

Abonné

Autres

AEP Captages

Source

Forage

Prise d'eau en rivière

Autres

AEP Accès

Trappe

Capot Foug

Autres

AEP Vannes

Prise en charge

Autre

Texte détails travaux

Phase	Vers	Date	Objet	Réalisation	Vérification
1	1	01/2019	Création plan	MR	

Réseau d'adduction sur le territoire d'Huez

RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'HEUZ

Territoire communal de Villard Reculas

CAPT. CHAVANNES
Procédure DUP en cours de révision

RESERVOIR DE L'ALTIPORT (894)

RESERVOIR BAS SERVICE

Haut-Service (38191-STO139)

Territoire communal d'Huez

Territoire communal de Villard Reculas

0 250 500 750 1000 m

Territoire communal d'Huez

Territoire communal de Villard Reculas

RESERVOIR AU NEZ
Glissière bois autour coupole (interdit véhicules) ; Connexion réseau énergie et télécom ; compléments télégestion (satellite, sonde et 3 poires de niveau) ; sécurisation accès (crinoline + saut de loup) ; déplacement compteur d'adduction et compteur de distribution ; remplacement vanne de distribution par stabilisateur d'écoulement

CHAMBRE UV AU NEZ
Stabilisateur de pression aval sur by-pass UV ; Compteur de distribution

NOUVELLE UNITE DE FILTRATION-REMINERALISATION (30 000 m³/an ; 200 m³/j)
Nouvelle conduite d'adduction entre brise-charge sup. et station de traitement
Nouvelle conduite de refoulement entre traitement et réservoir Au Nez

PROPOSITIONS GENERALES :
Nouveau réservoir associé au développement de la zone AUT (emplacement à définir) (210 m³ + UV + télésurveillance) ; financement par l'aménageur
Bouton poussoir sur fontaines/bassins
Renouvellement des compteurs d'abonnés (1/15ème par an sur 15 ans)
Renouvellement des conduites en PVC posées avant 1980
Renouvellement des conduites en amiante ciment
Renouvellement des réseaux d'eau potable
Renouvellement des branchements associés
Modélisation du fonctionnement hydraulique des réseaux

0 100 200 300 400 m