

			Commune de la Motte Chalançon Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable Échéancier du programme de travaux																				
Objectif		Localisation	Descriptif / Quantitatif	Investissement	Exploitation																		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1 - Gestion patrimoniale	Renouvellement des réseaux	Bourg	Renouvellement de 1 400 ml de réseaux (diamètre variés) dont 500 ml dans le cadre des travaux de réhabilitation des Callades	600 000 €																			
		Commune	Renouvellement de 200 ml /an des réseaux les plus fragiles et anciens	430 000 €																			
	Remplacement des compteurs individuels	Commune	Remplacement de 300 compteurs individuels + mise en place de compteurs sur les sites non équipés (camping, station d'épuration + WC + fontaines et bornes fontaine)		61 500 €																		
		Commune	Renouvellement de 30 compteurs individuels par an		3 000 €/an																		
	Sécurisation du captage	Pas de l'Echelle	Mise en place d'un périmètre de protection et équipement de l'ouvrage de réception d'un capot en débord pour faciliter son ouverture	12 000 €																			
2 - Sécurisation de l'alimentation en eau	Sécurisation des ouvrages existants	Captage, brise charge et réservoir de Sertorin	Mise en place d'un réducteur de pression entre captage et brise charge + création d'un nouveau brise charge avec robinetterie + mise en place d'un réducteur de pression entre brise charge et réservoir + mise en place d'une vanne altimétrique au niveau du réservoir de Sertorin	45 000 €																			
	Sécurisation interne	Commune	Remise en service du captage de Saint-Antoine	Pour mémoire																			
3 - Amélioration de la qualité de l'eau	Respect de la réglementation	Commune	Remplacement des branchements en plomb au gré des travaux	PM	-																		
		Brise charge	Mise en place d'une unité de traitement UV	50 000 €	2 000 €																		
4 - Amélioration de l'exploitation et travaux d'économie d'eau	Diminution des pressions de desserte	Secteur plan d'eau	Mise en place d'un réducteur de pression	6 000 €																			
	Suivi des volumes prélevés et mis en distribution	Compteurs généraux	Mise en place d'un système de télégestion (4 compteurs + niveau réservoir + poste centralisé)	30 000 €																			
	Simplification du tracé	Pont du Pas des Ondes	Dévoisement de la conduite et passage en encorbelement sur le pont	15 000 €																			
	Réduction des fuites	Plan du Gué/Pont de l'Aiguebelle entre réservoir et place des aires	Travaux d'économie d'eau au niveau du Plan du Gué	5 000 €																			
	Purge du réseau et manœuvre de vannes	Commune	Les purges doivent être contrôlées tous les 2 mois afin de nettoyer l'eau stagnante. Les vannes doivent être contrôlées au moins une fois par an pour permettre d'isoler des secteurs en cas de fuites.	PM																			
	Vidange et désinfection du réservoir	Sertorin	Obligation de réaliser une vidange et une désinfection du réservoir au moins une fois par an	PM																			
	Recherche de fuites	Commune	1 sectorisation nocturne/an	PM	1 000 €/an																		
			1 journée de recherche fine de fuites/an	PM	1 000 €/an																		
				Montant TOTAL Hors Taxes par année		60 000 €	92 000 €	110 000 €	60 000 €	60 000 €	111 000 €	90 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €					
				Montant TOTAL Hors Taxes par priorité		382 000 €					381 000 €					430 000 €							
				Montant TOTAL Hors Taxes							1 193 000 €												
				Exploitation par année		0 €	32 750 €	34 750 €	4 000 €	4 000 €	-26 750 €	-26 750 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €				
											: Exploitation					: Investissement							

: Exploitation
 : Investissement