



Maitre d'ouvrage
DEPARTEMENTS DE L'ISERE
COMMUNE DE VALENCIN
 Mairie de Valencin - Place Elie Vidal
 38540 VALENCIN
 Tél. 04 78 96 13 06 - Fax 04 78 96 34 49

Nature des Ouvrages
ASSAINISSEMENT
SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT

Designation de la piece
RAPPORT D'ETUDE
 Designation de la piece
ZONAGE PLUVIAL

q			
d			
c			
h			
n	18/04/13	Version initiale	DUIC-YRO
Indice	Date	Mise à jour	Charge d'affaires

Echelle: 1/5000
 Designation de la piece: **C38-519EU122-Ph2-4a**

Maitre d'Ouvrage:
PROFILS ETUDES DEVELOPPEMENT
 17 rue des Digues Bleues
 73000 CHAMBERY
 Tél: 04 79 25 59 25
 Fax: 04 79 25 59 30
 Email: pef@profilsetudes.fr - http://www.profilsetudes.fr

IDE
 85, place Mémorial
 73000 CHAMBERY
 Tél: 04 79 25 59 30
 Fax: 04 79 25 24 37
 Email: contact@ide-urbanisme.fr - http://www.ide-urbanisme.fr

Coopérative A.T.EAU
 7, rue Alphonse Terry
 38000 GRENOBLE
 Tél: 04 78 22 81 11
 Fax: 04 78 22 80 16
 Email: ate@ateau.fr - http://www.ateau.fr

Légende des réseaux

Réseau pluvial

- Canalisation
- Branchement
- Fosse
- Regard
- Grille
- Tualoire
- Tête de buse

Réseau d'assainissement séparatif

- Canalisation gravitaire
- Poste de refoulement
- Regard
- Station d'épuration
- Boîte de branchement

Réseau d'assainissement unitaire

- Canalisation unitaire
- Diversoir d'orage
- Regard

Légende du zonage pluvial

- Bassin versant unitaire Ouest urbanisé (q=0.010 L/s/m², v=20 L/s/m²)
- Bassin versant unitaire Ouest à urbaniser (q=0.010 L/s/m², v=20 L/s/m²)
- Bassin versant unitaire Est urbanisé (q=0.008 L/s/m², v=25 L/s/m²)
- Bassin versant unitaire Est à urbaniser (q=0.008 L/s/m², v=25 L/s/m²)
- Bassin versant séparatif urbanisé (q=0.010 L/s/m², v=23 L/s/m²)
- Bassin versant séparatif à urbaniser (q=0.010 L/s/m², v=23 L/s/m²)
- Bassin versant hors collecte

Zones naturelles

- Zones humides
- ZNIEFF de type 1