Commune de Molières-sur-Cèze - Puits de Perret - Synthèse de la qualité de l'eau distribuée de 2019 à 2021

** Analyse réalisée sur le terrain*

Point de prélèvement

http://www.sante.gouv.fr/eaux/ou-controler-la-qualite-de-leau-potable.html

		Unité	Normes admissibles (eau distribuée) Basses	Normes admissibles (eau distribuée) Hautes	06/04/2021 09h36 MOLIERES SUR CEZE	01/03/2021 09h30 MOLIERES SUR CEZE	16/02/2021 09h39 MOLIERES SUR CEZE (100%)	09/02/2021 08h52 MOLIERES SUR CEZE (100%)	20/01/2021 10h32 MOLIERES SUR CEZE	01/12/2020 09h46 MOLIERES SUR CEZE	05/11/2020 09h05 MOLIERES SUR CEZE (100%)	07/10/2020 10h03 MOLIERES SUR CEZE	18/09/2020 09h32 MOLIERES SUR CEZE (100%)	16/07/2020 08h27 MOLIERES SUR CEZE	09/07/2020 10h15 MOLIERES SUR CEZE (100%)	02/07/2020 10h10 MOLIERES SUR CEZE (100%)	05/05/2020 10h50 MOLIERES SUR CEZE	15/04/2020 08h39 MOLIERES SUR CEZE	01/04/2020 10h23 MOLIERES SUR CEZE (100%)	05/03/2020 11h46 MOLIERES SUR CEZE	25/02/2020 12h07 MOLIERES SUR CEZE	24/01/2020 08h57 MOLIERES SUR CEZE	04/12/2019 08h34 MOLIERES SUR CEZE	23/09/2019 10h17 MOLIERES SUR CEZE	29/07/2019 08h09 MOLIERES SUR CEZE	03/06/2019 08h53 MOLIERES SUR CEZE (100%)	03/06/2019 08h52 MOLIERES SUR CEZE (100%)	24/04/2019 11h00 MOLIERES SUR CEZE	20/03/2019 10h19 MOLIERES SUR CEZE (100%)	18/01/2019 09h44 MOLIERES SUR CEZE	Valeurs Mini	Valeurs Moy	Valeurs Maxi	prélèvement Nb	Nombre de prélèvement hors normes Nb	Nombre de prélèvement hors normes %
					1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
Mesures sur place (préleveurs)	Température de l'eau *	°C		25	15,9	10	8,6	8,9	7,6	11.6	14.6	19	23,8	24,9	18,9	18,8	18,4	14,8	13,3	10,4	12,1	8,9	12,5	22	26,1	14,7	14,7	16,6	8,4	7,6	7,60	14,87	26,10	26	0	0%
	Chlore libre *	mgCL2/l	0,1		0,62	0,11	0,56	0,05	0,17	0.29	0.31	0.07	0,22	0,14	0,36	0,18	0,12	0,17	0,22	0,05	0,24	0,15	0,63	0,1	0,12	0,26	0,26	0,13	0,35	<0,03	0,05	0,24	0,63	26	0	0%
	Chlore total *	mgCL2/l			0,65	0,13	0,58	0,09	0,2	0.29	0.42	0.1	0,25	0,17	0,37	0,25	0,12	0,17	0,25	0,07	0,26	0,17	0,63	0,14	0,12	0,26	0,26	0,15	0,37	<0,03	0,07	0,26	0,63	26	0	0%
	Chlorite en mg/L	mg/l		0,2																								<0,010	<0,010	<0,010		-	-	3	0	0%
	Chlorures	mg/l		250				3,3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3,4	2,9			3,8								3,7			4,2	4.2	2,90	3,55	4,20	13	6	46%
	Couleur (qualitatif)	0=RAS, sinon 1		15	Aucun	Aucun		Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Changement	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	-	-	-	25	19	76%
	Saveur (qualitatif)	0=RAS, sinon 1	absence d'odeur ou de saveur désagréable		Aucun	Aucun		Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	-	-	-	25	19	76%
	Odeur (qualitatif)	0=RAS, sinon 1			Aucun	Aucun		Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	-	-	-	25	19	76%
	Hydrogène sulfure (PRES = 1, ABS = 0)	PRES = 1, ABS = 0																													-	-	-	0	0	0%
	Oxygène dissout (mg/l)	mg/l																													-	-	-	0	0	0%
	Conductivité terrain (microS/cm)	microS/cm																													-	-	-	0	0	0%
	pH*	unité pH	6,5	9	7,7	7,4	7,7	8	7,9	7.8	7.9	7.7	7,7	7,7	7,6	8,69	7,8	7,9	7,8	7,9	7,5	7,8	7,7	7,7	7,4	7,74	7,77	7,79	7,79	7,83	7,40	7,77	8,69	26	3	12%
Paramètres Microbiologiques	Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/ml	variation dans un rapport de 10 / valeur habituelle		6	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	30	<1	<1	8	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4		<1	<1	<1	<1	10,20	30,00	25	0	0%
	Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	n/ml			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	60	<1	<1	<1	<1	<1	<1	7	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	4	<1	<1	23,67	60,00	25	0	0%
	Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100 ml		0			<1																<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	-	-	-	8	0	0%
	Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100 ml		0	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	2,00	25	2	8%
	Escherichia coli /100ml - MF	n/100 ml		0	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	1,00	25	2	8%
	Entérocoques /100ml-MS	n/100 ml		0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	0,00	25	0	0%
Turbidité	Turbidité néphélométrique NFU	NFU		1	0,78	0,33	0,38	0,31	0,25	0.59	0.28	0.36	0,16	0,21	0,29	1,1	2	0,22	1,2	0,25	0,25	0,1	0,28	0,19	<0,1	0,13		0,29	0,17	0,18	0,10	0,43	2,00	25	6	24%
Equilibre calco-carbonique	Titre alcalimétrique complet	°F		-				3,9			4.4				5	4,7			5,35							5,95			5,65		3,90	5,09	5,95	7	1	14%
	Titre hydrotimétrique	°F		-				4,62			5.48				6,33	5,98			7,04							7,39			7,14		4,62	6,42	7,39	7	1	14%
	Température de mesure du pH et CDTlabo (°C)	°C																													-	-	-	0	0	0%
	Hydrogénocarbonates	mg/l		-												57															57,00	57,00	57,00	1	0	0%
	Carbonates	mg/l CO3		-												0															0,00	0,00	0,00	1	0	0%
	pH d'équilibre à la t° échantillon	unité pH		-												8,69															8,69	8,69	8,69	1	0	0%
Minéralisation	Conductivité à 20°C	µS/cm	180	1000																											-	-	-	0	0	0%
	Conductivité à 25°C	µS/cm	200	1100	178	122	114	120	158	124	131	163	251	159	151	139	189	203	165	156	156	171	212	272	251	183	195	149	179	212	114,00	173,19	272,00	26	0	0%
Minéraux	Calcium	mg/l		-				11,9	11.9	11.9	14.5	14.5	14.5	14.5	16,6	15,7			18,3							19,2			18,5	18.5	11,90	16,70	19,20	13	6	46%
	Magnésium	mg/l		-				4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5,3	5			6							6,3			6,1	6.1	4,00	5,09	6,30	13	4	31%
	Sodium	mg/l		200												4,2															4,20	4,20	4,20	1	0	0%
	Potassium	mg/l		-												1,1															1,10	1,10	1,10	1	0	0%
	Chlorures	mg/l		250				3,3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3,4	2,9			3,8							3,7			4,2	4.2	2,90	3,55	4,20	13	6	46%
	Sulfates	mg/l		250				13,4	13.4	13.4	14	14	14	14	18	15,8			21,5							25,1			23,6	23.6	13,40	17,34	25,10	13	2	15%
Paramètres azotés et phosphorés	Ammonium (en NH4)	mg/l		0,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	-	-	-	25	0	0%
	Nitrites (en NO2)	mg/l		0,1				<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02						<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	-	-	-	15	0	0%
	Nitrates (en NO3)	mg/l		50				2,8	2.8	2.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1,2	1,3			2							1,6		2	2	2	1,20	1,86	2,80	14	6	43%
Oligo-éléments et micropolluants minéraux	Acrylamide	µg/l		0,1												<0,10				<0,10								<0,10	<0,10	<0,10	-	-	-	5	0	0%
	Aluminium total µg/l	µg/l		200												<10															-	-	-	1	0	0%
	Arsenic	µg/l		10												<2															-	-	-	1	0	0%
	Antimoine	µg/l		5																<1								<1			-	-	-	2	0	0%
	Baryum	mg/l		0,7												0,047															0,05	0,05	0,05	1	0	0%
	Bore mg/L	mg/l		1												0,012															0,01	0,01	0,01	1	0	0%
	Bromates	µg/l		10				<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		<3			<3	<3	<3	<3									-	-	-	12	0	0%
	Mercure	µg/l		1												<0,01															-	-	-	1	0	0%
	Sélénium	µg/l		10												<2															-	-	-	1	0	0%
	Carbone organique total	mg/l C		2				0,4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0,3	0,3			0,3							0,3			0,3	0.3	0,30	0,32	0,40	13	6	46%
	Cyanures totaux	µg/l CN		50												<10															-	-	-	1	0	0%
	Fluorures mg/L	mg/l		1,5												<0,05															-	-	-	1	0	0%
	Cadmium	µg/l		5																<1								<1			-	-	-	2	0	0%
	Chrome total	µg/l		50																<5								<5			-	-	-	2	0	0%
	Cuivre	mg/l		1																								0,032			0,03	0,03	0,03	1	0	0%
	Nickel	µg/l		20																								<5			-	-	-	1	0	0%
	Zinc	mg/L	OMS :	3																								<0,010			-	-	-	1	0	0%
	Plomb	µg/l		10																								<2			-	-	-	1	0	0%
Fer, Manganèse et divers	Fer total	µg/l		200												<10				41								26			26,00	33,50	41,00	3	0	0%
	Manganèse total	µg/l		50												<10										<10			<10	<10	-	-	-	4	0	0%
Hydrocarbures polycycliques aromatiques	Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)	(Sauf benzo(a)pyrène)		0,1																											-	<0,1	-	0	0	0%
	Fluoranthène *	µg/l		-																											-	-	-	0	0	0%
	Benzo(3,4)Fluoranthène (µg/l)																														-	-	-	0	0	0%
	Benzo(11,12)Fluoranthène (µg/l)																														-	-	-	0	0	0%
	Benzo(a)pyrène *	µg/l		0,01																<0,003								<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,01	-	4	0	0%
	Benzo(b)fluoranthène	µg/l		0,1																<0,005								<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,01	-	4	0	0%
	Benzo(g,h,i)pérylène	µg/l		0,1																<0,005								<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,01	-	4	0	0%
	Benzo(k)fluoranthène	µg/l		0,1																<0,005								<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,01	-	4	0	0%
	Benzo(1,12)pérylène (µg/l)																														-	-	-	0	0	0%
Sous-produits de la désinfection	Chlorure de vinyl monomère	µg/l		0,5												<0,004				<0,004								<0,50	<0,50	<0,50	-	-	-	5	0	0%
	Epichlorohydrine	µg/l		0,1												<0,05				<0,05								<0,05	<0,05	<0,05	-	-	-	5	0	0%
	Indéno(1,2,3-cd)pyrène	µg/l		0,1																<0,005								<0,005	<0,005	<0,005	-	<0,01	-	4	0	0%
	Trihalométhanes (4 substances)	µg/l		100				0,5	0.5	0.5	8.39	8.39	8.39	8.39		0,5			3,02	9,3	12,2	6,3							8,1	8.1	8.1	0,50	4,55	12,20	15	4	27%
	Chloroforme	µg/l		100				<0,5	<0,5	<0,5	4.9	4.9	4.9	4.9		<0,5			2,7	5,2	5,5	2,4							4,5			2,40	4,06	5,50	13	4	31%
	Dichloromonobromométhane	µg/l		100				<0,50	<0,50	<0,50	2.5	2.5	2.5	2.5		<0,50			<0,50	2,8	4,3	2,3							2,5	2.5	2.5	2,30	2,98	4,30	15	4	27%
	Chlorodibromométhane	µg/l		100				<0,20	<0,20	<0,20	0.99	0.99	0.99	0.99		<0,20			0,32	1,3	2,4	1,6							1,1	1.1	1.1	0,32	1,34	2,40	15	4	27%
	Bromoforme	µg/l		100				<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50		<0,50			<0,50	<0,50	<0,50	<0,50							<0,50	<0,50	<0,50	-	-	-	15	0	0%