



DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Date de la visite : 24/04/2013

IDENTIFICATION

- ➡ Nom de l'établissement : EURECAT FRANCE
- ➡ Adresse : 121 avenue Marie Curie. ZI Quai Jean Jaurès, 07800 La Voulte
- ➡ Téléphone : 04.75.62.04.02
- ➡ Télécopie : 04.75.85.32.69
- ➡ Nom du Dirigeant : LENAIN Gérard (Directeur du site)
- ➡ Nom et fonction de la personne rencontrée : LACASSE Géraldine (Responsable environnement)

ACTIVITES

Données générales

- ➡ Date de mise en fonctionnement : 1982
- ➡ Description activité : Régénération de catalyseurs pétrochimiques
- ➡ Evolutions envisagées : Aucune à ce jour
- ➡ N°SIRET : 449.065.267.000.14
- ➡ Code NAF : 2059 Z

Nombre d'employés et périodes d'activités

Nombre d'employés : 140 employés

Horaires journaliers : 24h/24

Jours travaillés : 7j/7

Période de fermeture : Aucune

Période d'activités maximales : Aucune

Existe-t-il des activités saisonnières ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, nature et période : -

Nombre d'employés saisonniers : -

Restaurant d'entreprise

Votre établissement possède-t-il un restaurant d'entreprise ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, les repas sont-ils cuisinés sur place ?

☐ Oui

☐ Non

Combien de repas sont-ils servis par jour ?

Caractéristique du site

Superficie totale du site : Non précisée

Surface bâtiments : Non précisée

Parkings : Non précisée

Déclaration, Démarches Qualité et Certification

☒ ICPE (*Régime : Autorisation avec servitude*)

☐ Suivi RSDE ICPE (*Stade : Surveillance pérenne*)

☐ SEVESO Seuil Bas

☒ SEVESO Seuil Haut / AS

☒ ISO 9 001 (*système de gestion de la qualité*)

☒ ISO 14 001 (*management environnemental*)

☐ ISO 22 000 (*sécurité des denrées alimentaires*)

☐ MASE (*Certification nationale des démarches de sécurité*)

☒ Etablissement redevable auprès de l'Agence de l'eau (Suivi régulier des rejets)

☐ Suivi DDSV (*Direction Départementale des Services Vétérinaires : contrôles relatifs à la sécurité des aliments, à la santé et à la protection animale*)

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) :

L'entreprise est certifiée ISO 14001 depuis janvier 2012.

Le suivi RSDE a commencé en 2009. La surveillance initiale a permis de rechercher 45 substances. Deux ont été trouvées en faible quantité : le mercure (Hg) et le chloroforme (CHCl3). La mise en place d'un traitement spécifique à ces substances est envisagée.

Autorisation / Convention de rejets aux réseaux

☐ Autorisation

☐ Convention

Remarques (dates, mises à jour prévues, etc.) : RAS

Liste des matières premières, des produits stockés et/ou des produits transformés

Nature de la matière première	Mode de stockage	Quantité annuelle reçue
Catalyseurs usagés	Fûts étanches 200 L	25 000 T
Nature de la marchandise	Mode de stockage	Quantité annuelle produite
Catalyseurs régénérés	Big bag 1 000 Kg	

Types de déchets produits

☒ Bois/papier/carton	☐ Solvants
☒ Métaux (ferreux ou non)	☐ Cuirs
☒ Plastiques (PVC, caoutchouc...)	☐ Textiles
☒ Déchets verts	☐ Béton
☐ Verre	☐ Ciment
☐ Huiles/grasses	☐ Plâtre
☐ Produits chimiques	☐ Gravats
☐ Médicaments	☐ Céramique
☐ Détergents	☒ Composants électriques/électroniques
☐ Hydrocarbures	☒ Piles
☐ Résines	☒ Encombrants (moteurs, pompes, compresseurs, matériels agricoles,...)
☐ Pneus	☐ Déchets radioactifs
☐ Peinture/colorants	☐ Autre(s), précisez :
☐ Colle	
☐ Néons	
Traitement spécifique sur site :	☐ Oui ☒ Non
Tri des déchets :	☒ Oui ☐ Non
Stockage en bennes :	☒ Oui ☐ Non

Autre type de stockage : -

Stockage ou rétention de produits dangereux

Produits dangereux : ☒ Oui ☐ Non

Si oui, lequel : Soude, javel, FeCl₃, H₂SO₄, white spirit, gasoil, acides (formique, citrique)

Classement :

								
« Je ronge »	« Je suis sous pression »	« J'altère la santé ou la couche d'ozone »	« J'explose »	« Je flambe »	« Je pollue »	« Je fais flamber »	« Je nuis gravement à la santé »	« Je tue »
☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐

UTILISATION ET CONSOMMATION D'EAU

Utilisation de l'eau

Utilisation d'eau sur site pour l'activité ou pour les procédés de fabrication	☒ Oui : Lavage des fumées	☐ Non
Raccordement aux réseaux publics d'eau potable	☒ Oui	☐ Non
Autre source d'eau que l'eau de distribution publique	☒ Oui Eau en provenance de l'entreprise ORRION Chemical Metalchem. Le prélèvement se fait dans la nappe de l'Eyrieux.	☐ Non
Consommation annuelles en eau	☒ Oui : 6 000 m ³ /an (eau du réseau) 102 000 m ³ /an (ressource propre : forage...)	☐ Non
Avez-vous un traitement spécifique de l'eau en aval de la prise d'eau ?	☐ Oui : Lequel :	☒ Non
Utilisation d'eau pour la fabrication	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non
Utilisation d'eau pour le lavage / l'entretien	☒ Oui : Lavage des fumées Quantité en % : ~ 100%	☐ Non
Utilisation d'eau pour les sanitaires / les douches	☒ Oui : (exclusivement eau potable) Quantité en % :	☐ Non
Utilisation d'eau pour la production de vapeur	☒ Oui : eau procédé Quantité en % : faible	☐ Non
Utilisation d'eau pour le chauffage/ le refroidissement	☐ Oui : Quantité en % :	☒ Non

REJETS DES EAUX

Types de rejets liquides générés par l'activité

- | | |
|---|--|
| ☒ domestiques (WC...)
☐ détergents
☒ métaux (présents dans les eaux de lavage, découpage, etc.)
☐ peinture/colorants/encre
☐ hydrocarbures
☐ huiles/grasses
☐ pesticides | ☐ fertilisants (minéraux ou organiques)
☐ produits chimiques,
le(s)quel(s) :
☐ produits radioactifs
☐ eaux usées à températures élevées
☐ autre(s), précisez : |
|---|--|

Produits pouvant se retrouver même en de très faibles quantités dans les eaux usées ?

☒ Oui ☐ Non Si oui, lesquels ?

Rejets des eaux usées et des eaux industrielles

Eaux Usées domestiques :	☐ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☒ Réseau d'assainissement collectif	☒ Assainissement non collectif
Eaux Usées industrielles :	☒ Milieu naturel (fossé, cours d'eau...)	☐ Réseau d'assainissement collectif	☒ Assainissement non collectif
Prétraitements ou traitements avant rejet (déboureur, déshuileur, micro-station, etc.)	☒ Oui : Station d'épuration interne puis rejet au Rhône		☐ Non
Contrôle et entretien régulier des installations d'assainissement	☒ Oui : semestriel Entretien en : ☐ Interne ☐ Externe		☐ Non
Quantité connue des rejets	☒ Oui : Volume annuel rejeté : 55 821 m ³ /an Débit sortie step de 8 à 9 m ³ /h Rejet vers le réseau d'eaux pluviales		☐ Non
Variabilité des rejets, période ?	☐ Irrégulier :		☒ Régulier
Analyses de vos rejets	☒ Suivi régulier des eaux de lavage des fumées traitées et des eaux pluviales	☐ Ponctuellement	☐ Jamais
Laboratoire sollicité :	☐ Public :	☒ Privé :	☐ Interne
Analyses pratiquées :	De façon mensuelle ou hebdomadaire : DCO, MEST, pH, métaux, COT, Hydrocarbures		

Rejets des eaux pluviales :

Etablissement équipé d'un système de collecte spécifique des eaux pluviales (eaux des toitures, terrasses, parkings, etc.) ?	☒ Oui : ☐ Réseau eaux usées ☒ Réseau pluvial (ruisseau des Gonnettes) ☐ Fossé ☐ Puits d'infiltration ☐ Cours d'eau ☐ Autre :	☐ Non
Stockage des eaux pluviales avant rejet	☐ Oui Nature : Volume :	☒ Non
Prétraitement des eaux pluviales avant rejet	☒ Oui : décanteur débourbeur	☐ Non

Sources de pollution accidentelles possibles ?☒ Oui☐ Non

Si oui, lesquelles ? Fuite de produits chimiques liquides
Dysfonctionnement de la station d'épuration

Contrôles visuels des rejets :

Problèmes particuliers sur la boîte de branchement :

☐ Oui☐ Non

Problèmes particuliers sur les fossés pluviaux ou réseaux pluviaux :

☐ Oui☐ Non

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement



Cuve de soude



Etape de neutralisation



Vue des installations de traitement



Cuves de chlorure ferrique et acide sulfurique



Vue des installations de traitement



décanteur



Vue d'ensemble de la zone de stockage de fûts