


INFORMATIONS GENERALES

Nom du site	Prise d'eau Marseillette		
Cours d'eau	Canal Sud		
Commune	Marseillette	Département	Aude (11)
Route	-	Coordonnées GPS	N 43.214132° E 2.541994°
Propriétaire de l'ouvrage n°1 ASA de Marseillette	autorisation travaux		Obtenu
	contact		Président canal de Marseillette
	téléphone		-
	email	-	
	adresse	-	
Gestionnaire Union ASA Aude Médiane			autorisation travaux
			Obtenu
			Mme Emma Pendriez
	téléphone		04 68 48 06 30 / 06 30 86 05 31
	email	union.asa.aude@prestasa.fr	
Maitre d'ouvrage SMMAR			autorisation travaux
			Sans objet
			Philippe CLUZEL
	portable		06 78 03 23 64
	email	philippe.cluzel@smmar.fr	
Responsable démarches administratives et installateur Ceneau	contact		Marion LIVET
	tel	04 67 04 16 43	portable 06 78 87 33 63
	email	m.livet@ceneau.com	
	adresse	265, avenue de l'industrie, 34 820 Teyran	

PRESENTATION DES TRAVAUX

Présentation des travaux	- Mise en place d'un logger + sonde dans un puits de mesure existant ; - Alimentation : pile lithium; - Transmission: GSM/GPRS/3G; -Mise en place d'une échelle limnimétrique; -Démontage et remise au SMMAR de l'ancien appareil de mesure.	
Schéma d'implantation et/ou photos	Oui	Cf. fiche station + Photos complémentaires disponibles à demander
Demande de raccordements	Non	
Remarques	Le 10/06/2020, le matériel démonté le 19/05/2020 a été restitué au SMMAR : Logger + sonde : Thalimedes OTT (NS : 283590).	

LOCALISATION STATION




FICHE STATION - DOSSIER RECOLEMENT

PC1911-01221 - Volet 2 - Tranche 2 : Instrumentation en rivières, sur prises d'eau et mise en place de pluviomètres

11/06/2020


LOCALISATION		
Nom de la station	Prise d'eau Marseillette	
Cours d'eau	Canal Sud	
Route	-	
Commune	Marseillette	
Département	Aude (11)	
Coordonnées GPS	N 43.214132° E 2.541994°	
Emplacement station	-	
CENTRALE D'ACQUISITION		
Centrale d'acquisition	Ecolog 1000, OTT	
Numéro de série	EL1K-000684	
MODEM		
Modem intégré à la centrale	Modem GPRS/4G interne à l'Ecolog 1000, OTT	
Numéro de ligne	KPN Multiopérateur +3197011391628 / apn : matooma.m2m	
Qualité signal	non mesurée	
CAPTEURS		
Capteur n°1	Sonde Ecolog 1000, OTT (Signal RS485 Pleine échelle : 0-10m)	
Numéro de série	EL1K-000684	
ECHELLES LIMNIMETRIQUE		
Echelle limnimétrique	Echelle limnimétrique de 2m	
Calage du zéro en mNGF	Zéro échelle : mNGF Clou d'arpentage de référence : 65.74mNGF	
Support de l'échelle	Support Inox en fer plat	
ALIMENTATION		
Alimentation primaire	Batterie Lithium 3.6V 26Ah	
Régulateur	-	
Alimentation secondaire	-	
PROTECTIONS		
Mise à la terre	-	
Qualité terre ohm	-	
protection court circuit TBT	centrale acquisition	-
	modem	-
	circuit général	-
protection court circuit BT	régulateur	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
protection foudre	alimentation primaire	-
	capteur 1	-
AUTRES		
Chauffage armoire	sans objet	

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS



Mise en place d'un tube en acier Inox de 6ml et de section 2" crépiné au pied pour le suivi des niveaux d'eau. La partie électronique est maintenue au sommet du tube. Un bouchon PVC est mis en place au sommet pour accéder à l'appareil et permettre la transmission des données. Il est condamné avec un cadenas.

Mise en place d'une échelle limnimétrique de 2m dans un support en fer plat Inox.



Clou d'arpentage de référence : 65.74mNGF



Appareil de mesure en place dans le puits de mesure