

Constat d'achèvement des travaux de Construction

A. Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire

Maître d'ouvrage :

Commune de Puisserguier
Mairie - 10 Boulevard Jean Jaurès
34620 Puisserguier

Titulaire du marché :

Groupement SAS MAANEO / SARL FRANCES

Mandataire SAS MAANEO

10 Avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
05 34 32 02 65

Objet du marché :

**Construction d'une STEP pour le hameau de La Manière et réseaux de transfert associés
Lot n°2 - Station d'épuration**

B. Procès-verbal de constat d'achèvement des travaux de construction

Je soussigné, maître d'œuvre, **SAVENIER Quentin**

X en présence de M. Poux et M. Ribas représentants légal du maître de l'ouvrage ;

X en présence de M. Cornet représentant de l'entrepreneur dûment convoqué

Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

1. Les épreuves prévues au marché pendant le délai d'exécution :

X ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe 1 ci-après ;

X sont concluantes ;
sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe ci-après ;

2. Les travaux et prestations prévus au marché :

ont été exécutés ;

X ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe 2 ci-après ;

et décide de prononcer le Constat d'Achèvement des travaux de construction avec effet à la date du :
21 Octobre 2020.

Dressé le 21/10/2020

Le maître d'œuvre (signature)

Copies : Maître d'ouvrage et Titulaire

Marché	Puisserguier – Lot 2 Station d'épuration	Constat Achèvement Travaux de construction	page :	1	/	2
--------	---	---	--------	---	---	---

Liste des épreuves non effectuées :

- Essais en eau claire
- Essais de mise au point et mise en régime
- Bilan 24H (période de garantie)

Liste des travaux et prestations à exécuter :

- Fournir manuel d'exploitation
- Fournir DOE complet
- Mettre en place panneau à fixer sur portail entrée station
- Formation au maître d'ouvrage/exploitant et remise du manuel d'exploitation
- Fossé périphérique de tête et noue de dispersion : Absence de noue - fossé à évaser et à connecter à l'ancienne zone de puisard comme convenu
- Regard dégrilleur : Tuyau PVC obturateur à réduire - jour du caillebotis
- Regards d'inspection du réseau de drainage : Fermeture à réaliser
- Compteur de bâchées : à mettre en place
- Poubelle et tuyau de nettoyage : à remettre
- Végétalisation : A réaliser au niveau du rejet, des espaces non circulable et mise en place géotextile coco sur les talus marqués comme indiqué au marché
- Events pour réseau d'aération INOX : manque 4 events à poser
- Déchets végétaux à évacuer
- Clôture et portail à mettre en place

Dressé le 21/10/2020Le maître d'œuvre (*signature*)