

Rapport d'essai	Rapport N°
	NN-2021-R-0086
	en date du
	18/10/2021

RÉFÉRENCE DU CHANTIER			
Demandeur	FRANCES SARL ROUTE DE SAINT PONS LIEU DIT BARAILLE 34360 SAINT CHINIAN	N° Dossier	MEDITERR.21.10.0454 FRANCES
Maître d'ouvrage	FRANCES SARL	Affaire	FRANCES SARL
Maître d'œuvre	-	Chantier	STEP-LA MANIERE- ESSAIS DU 18/10/2021
Type d'intervention	Contrôle	Partie	-

Contrôles réalisés in situ

NN-2021-C-0069	
Essai de plaque type LCPC	MEI

Observations

Résultats d'essais:

EV2 compris entre 80 MPa et 107 MPa.
 Rapport de compactage compris entre 1.4 et 2.0

lundi 18 octobre 2021

Chargée d'affaire



Mme LAZZERINI Claire

AVERTISSEMENT : La reproduction de ce rapport d'essai(s) n'est autorisée que sous forme de fac-similé intégral.
 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS : Les portée(s) et conclusion(s) à tirer des résultats font l'objet d'un document séparé si le donneur d'ordre en a fait la demande.
 REPRESENTATIVITÉ : Ce rapport d'essai(s) atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis à essai(s) et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas un certificat de qualification d'un ensemble de matériaux ou produits.
 Lorsque la déclaration de conformité ou non est donnée, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats.

RÉSULTATS D'ESSAIS

INTERVENTION		NN-2021-C-0069		le 18/10/2021	
PR départ	-		PR arrivée	-	

ESSAI DE PLAQUE TYPE LCPC	MEI
Essai réalisé le 18/10/2021 à 13:43 par LAURENT Hugues, validé par LAZZERINI Claire	
LABORATOIRE	NEXTROAD NARBONNE

S0225.02.001


Nature du matériau (NF P 11-300)	GNT 0/20 SUR TN	G.T.R	-
Epaisseur de la couche	-	Altimétrie	-
Conditions météorologiques	SEC / 19)	Dimension de la plaque	600 mm
Distance Bord plaque / Appui camion		-	

CARACTERISTIQUE DE REFERENCE

Classe	Non renseignée	Limite du module K	Non renseignée
--------	----------------	--------------------	----------------

MESURES

N°	Point repère	W1 (mm)	W2 (mm)	EV1 (MPa)	EV2 (MPa)	EV2 / EV1	Observations
1	VOIR PLAN	2,00	1,12	56	80	1,4	-
2	VOIR PLAN	2,12	0,84	53	107	2,0	-



SYNTHESE

	EV1	EV2	EV2 / EV1
Nombre de valeurs	2	2	2
Moyenne	55 MPa	94 MPa	1,7
EV2 minimum		80 MPa	
EV2 maximum		107 MPa	

RESULTAT DU CONTROLE

Aucun critère de seuil n'a été renseigné.

