

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE N° PUI2510211430TR4


Commune :	PUISSERGUIER
Adresse :	HAMEAU DE LA MANIERE
Quartier ou complément :	
Date de début d'inspection :	25 octobre 2021
Date de fin d'inspection :	26 octobre 2021

Maître d'ouvrage :	MAIRIE DE PUISSERGUIER
Maître d'oeuvre :	ENTECH
Entreprise de pose :	ROGER TP

Numéro de dossier :	PUI2510211430TR4
Objectif de l'inspection :	Contrôle final d'une nouvelle construction
Nom du réseau :	
Type de réseau :	Eaux usées

Nombre d'inspections :	13	Long. inspectée :	250.70 m	Long. mesurée :	250.70 m
dont collecteurs :	6	Long. inspectée :	237.50 m	Long. mesurée :	237.50 m
branchements :	7	Long. inspectée :	13.20 m	Long. mesurée :	13.20 m
regards/noeuds :	0				

Observations particulières :	Réception finale d'une nouvelle construction par inspection télévisée réalisée avec hydrocurage préalable. Aucune anomalie constatée sur l'ensemble du réseau inspecté. Les branchements ne présentent pas de profil de canalisation, ils ont été inspectés avec une caméra poussée sans inclinomètre. Pièce jointe : schéma de principe.
------------------------------	---

Approuvé par : K. CHRISTOL Le : 02/11/2021  CITEC Assainissement ZAE La Garrigue - Rue Verdale 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS Tél : 04 57 57 97 66 SAS au capital de 100 000 € RCS Montpellier 430 417 436
