

RAPPORT D'ESSAI DE PRESSION

Commune : PUISSEGUIER

Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE

Date de l'inspection : 22.10.2021

Client : MAIRIE DE PUISSEGUIER

Objectif de l'inspection : Contrôle

Type de réseau : Eau potable

Longueur testée : 250ml

Observations particulières : Les essais ont été réalisés selon les prescriptions du Fascicule 71. Essai par chute de pression.

Le : 02.11.2021

Approuvé par :
CITEC Assainissement
K. CHRISOL
ZAE La Garrigue - Rue Verdale
34725 SAINT ANDRÉ DE SANGONIS
Tél. 04.67.57.97.66
SAS au capital de 100 000 €
RCS Montpellier 430 417 436