

RAPPORT D'ESSAI D'ETANCHEITE N° PUI2510211530CR2

Commune : **PUISSERGUIER**
 Adresse : **HAMEAU DE LA MANIERE**
 Numéro de dossier : **PUI2510211530CR2**
 Date du chantier : **25/10/2021 et 26/10/2021**

Maître d'ouvrage :
 Maître d'oeuvre : **ENTECH**
 Autorité responsable :
 Entreprise T.P. : **ROGER TP**
 Client : **MAIRIE DE PUISSERGUIER**

Objectif des contrôles : **Réception de travaux**
 Nature des effluents : **Eaux usées**

Nombre de rapports : 13+7 Br	Nb de contrôles effectifs : 12+7 Br	Nombre d'anomalies : 0
- Canalisations : 6+7 Br	- Canalisations : 6+7 Br	- Canalisations : 0
- Branchements indiv. : 0	- Branchements indiv. : 0	- Branchements indiv. : 0
- Regards : 7	- Regards : 6	- Regards : 0
- Boîtes d'inspection : 0	- Boîtes d'inspection : 0	- Boîtes d'inspection : 0
- Boîtes de branch. : 0	- Boîtes de branch. : 0	- Boîtes de branch. : 0
- Joints : 0	- Joints : 0	- Joints : 0

Observations particulières :
Réception finale d'une nouvelle construction par essais d'étanchéité à l'air.
Aucune anomalie d'étanchéité constatée sur l'ensemble du réseau inspecté.
Pièce jointe : schéma de principe.

Approuvé par : K.CHRISTOL
 Le : 02/11/2021
 Visa : **CITEC Assainissement**
 ZAE La Garrigue - Rue Verdale
 34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS
 Tél. 04 67 57 97 66
 SAS au capital de 100 000 €
 RCS Montpellier 430 417 436