

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Aujourd'hui, le secteur de la vieille Poste est l'un des secteurs d'habitat moyennement regroupé qui se situe à proximité du réseau d'assainissement collectif.

Une majorité des systèmes d'assainissement doivent faire l'objet d'une réhabilitation sous 4 ans lors des ventes. Aucun développement futur n'est actuellement prévu dans cette zone, mais la création d'un réseau de collecte pourrait faciliter les possibilités de réhabilitation et de changement de destination.

Ce scénario consiste à créer plusieurs tronçons de réseau de PPØ200 (fonctionnement gravitaire) et un réseau de PEHDØ80 (refoulement) sous voirie pour raccorder l'ensemble des habitations jusqu'au réseau collectif séparatif existant.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Création de réseau yc regards	1 850 ml	380 000 €	
2	Branchements	18 U	36 000 €	
3	Poste de relevage	1 U	30 000 €	

Evaluation du coût des travaux	446 000 € HT
MOE, Divers et imprévus (15%)	66 900 € HT

Coût du programme	513 000 € HT
--------------------------	---------------------

Descriptif ratio	Ratio	Remarques
Coût moyen au ml	205 €/ml	
Coût moyen au branchement	2 000 €/branch	
Cout total par habitation	28 500 €/habitation	18 habitations

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Conformité en traitement des eaux usées Ouvre les possibilités de réhabilitation et de changement de destination	

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

