

## Diagnostic et amélioration du réseau de nappe du campus ouest de Lyon Tech la Doua à Villeurbanne

---

Suite au diagnostic des réseaux d'eau de nappe des 4 pôles objet de l'étude il est apparu deux dysfonctionnements majeurs, la présence de rejets d'eau de nappe au réseau d'assainissement de la ville et l'utilisation d'eau de ville dans le réseau d'eau de nappe. Deux axes d'actions majeurs structurent le présent schéma directeur. L'axe 1 prévoit l'élimination des rejets d'eau de nappe non contrôlés (au réseau d'assainissement ou à la nappe). L'axe 2 prévoit l'élimination des usages eau de nappe pour l'alimentaire. L'atteinte de ces objectifs peut passer par des travaux de reprise des mauvais branchements et une maintenance plus stricte sur le réseau d'eau de nappe intérieur afin de contrôler les usages de nappe ou par l'abandon de l'usage direct des eaux de la nappe dans le bâtiment et la mise en oeuvre d'une réseau d'eau glacée dans le bâtiment.

**Auteurs du document :** AERMC, SETEC HYDRATEC, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD

**Obtenir le document :** [Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse](#)

**Diffuseur des métadonnées :** Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

**Mots clés :** DIAGNOSTIC DE RESEAU, DYSFONCTIONNEMENT DE RESEAU, EAU A USAGE DOMESTIQUE, ECONOMIE D'EAU

**Date :** 2017

**Type de ressource :** Document

**Format :** text/xml

**Identifiant Documentaire :** 00055488

**Langue :** Français

**Droits d'utilisation :** Domaine public

**Télécharger les documents :**

[https://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/DOC/7904/1/38221\\_Schema\\_Directeur\\_v2.pdf\\_4858Ko](https://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/DOC/7904/1/38221_Schema_Directeur_v2.pdf_4858Ko)

**Commune :** [VILLEURBANNE \(69266\)](#)

**Département :** [RHONE \(69\)](#)

**Région :** [AUVERGNE-RHONE-ALPES \(84\)](#)

**Permalien :** <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/diagnostic-et-amelioration-du-reseau-de-nappe-du-campus-ouest-de-lyon-tech-la-doua-a-villeurbanne0>

Evaluer cette notice: